



Date : 21 avril 2022

Titre : Étude et conception de la production d'électricité et de l'extinction des incendies du haut-commissariat d'Abuja.

Numéro de l'avis d'appel d'offres : 21-191460

Les questions et réponses suivantes sont en lien avec le document d'appel d'offre susmentionné.

Questions & Réponses # 4

- Q11.** Pourriez-vous confirmer si le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement sera le ministère gouvernemental qui nommera officiellement le consultant ?
- R11.** Oui.
- Q12.** Pourriez-vous s'il vous plaît confirmer si le consultant s'engagera avec un bureau spécifique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et si oui, où ce bureau est basé ?
- R12.** Toute correspondance sera faite par l'intermédiaire du gestionnaire de projet, Division des grands projets (AWP) basé à Gatineau, Hull, Canada.
- Q13.** Pourriez-vous confirmer quel bureau/entité gouvernementale approuvera et émettra le paiement des factures ?
- R13.** Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
- Q14.** Tous les plans architecturaux, structurels et civils pertinents pour le bâtiment de la chancellerie seront-ils mis à la disposition du consultant sur rendez-vous ?
- R14.** Non. La plupart des dessins de construction de base ne sont pas disponibles. Notez qu'il s'agit d'un bâtiment patrimonial.
- Q15.** Aux fins de la proposition, les CV de notre responsable technique pour chaque discipline majeure seront inclus (audit énergétique, suppression des incendies et microréseau). Cependant, nous avons prévu que d'autres membres de l'équipe complètent l'étude du site. Est-ce conforme à l'exigence du MAECD ?
- R15.** La communication et la correspondance entre le MAECD et les responsables techniques des consultants doivent perdurer tout au long du projet. Le consultant principal reste responsable de l'information même s'il choisit d'envoyer un autre représentant (interne ou externe).
- Q16.** Pour l'évaluation juridique et d'adéquation, pourriez-vous fournir plus de détails sur le niveau de détail attendu pour cette tâche ?, c'est-à-dire que le consultant est censé effectuer une évaluation de haut niveau des exigences réglementaires qui régissent les systèmes de micro-réseaux et les systèmes d'extinction d'incendie dans la région et fournir une vue de l'adéquation du système à cet égard, y compris un signal d'alarme potentiel ou un niveau d'évaluation plus détaillé est-il requis à cet égard.
- R16.** L'investissement proposé (c'est-à-dire l'évaluation, le coût et les concepts de conception) consiste à déterminer un modèle optimal d'alimentation électrique pour inclure les trois sources d'énergie telles que l'électricité, la durabilité/solaire et le générateur (Microgrid). Le CH n'a pas été conçu pour dépendre à 100 % de générateurs. Le résultat du projet est d'assurer la résilience à long terme, en incorporant un générateur solaire et diesel dans un micro-réseau contrôlé pour assurer un fonctionnement continu et indépendant à pleine charge à tout moment, tout en réduisant l'empreinte environnementale opérationnelle du Haut-Commissariat.



- Q17.** De même, pour l'adéquation juridique, pourriez-vous fournir plus de détails sur le niveau de détail attendu pour l'évaluation de l'adéquation environnementale (c'est-à-dire en tenant compte des avantages du système en termes d'avantages environnementaux ou en fournissant plus de détails via un cadrage environnemental de la zone en ce qui concerne l'installation du micro-réseau et du système d'extinction d'incendie).
- R17.** L'investissement proposé (c'est-à-dire l'évaluation, les coûts et les concepts de conception) consiste à déterminer un modèle optimal d'extinction des incendies pour assurer la santé, la sûreté et la sécurité des employés et des visiteurs. Le résultat de ce mandat est de déterminer la meilleure option pour fournir un système d'extinction d'incendie pour le bâtiment et/ou la mise à niveau de l'installation existante afin d'assurer la santé, la sécurité et la sécurité des employés et des visiteurs.
- Q18.** Pourriez-vous préciser si l'évaluation de l'adéquation juridique, environnementale et financière sera réalisée sur l'option de micro-réseau sélectionnée et sera incluse dans le rapport de conception ?
- R18.** Oui. La conception conceptuelle suivra l'évaluation/faisabilité et devrait inclure la ou les options préférées.
- Q19.** Veuillez préciser si la portée comprend la supervision de la construction, conformément au paragraphe ci-dessous référencé à la page 2 sur 52 du document d'appel d'offres :
- 1.4 Services professionnels et techniques**
Le Ministre cherche à renforcer sa présence par l'excellence de la conception et la qualité de la construction dans ses missions à l'étranger. En tant qu'expert-conseil, l'entreprise d'architecture et d'ingénierie sélectionnée fournira tous les services professionnels et techniques tels qu'ils sont décrits et requis à l'Appendice « A » - l'Énoncé de travaux de l'ébauche de contrat ci-joint et dans l'Énoncé de projet ainsi que dans tous les appendices, notamment la conception, la production des documents d'appel d'offres pour la construction, des conseils sur la sélection d'un entrepreneur et l'adjudication du marché, la supervision de la construction et tous les autres services de contrôle et administratifs, tels qu'ils sont décrits dans la présente DP, et qui sont en général associés à la mise en œuvre du projet (le « projet »).
- R19.** Non. Voir addenda (Addenda) français

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.