



**RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :**

Module de réception des soumissions de l'Agence  
Parcs Canada  
Service national de passation de marchés

**Soumission par télécopieur:**

1-855-983-1808

**Soumission par courriel:** [soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca](mailto:soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca)

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 001 À UNE INVITATION À SOUMMISSIONNER**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

**Bureau de distribution :**

Agence Parcs Canada  
Service national de passation de marchés  
Calgary, AB

<b>Titre :</b> Réparation de la route du Mont-Norquay, parc national Banff Phas 2	
<b>N° de l'invitation :</b> 5P468-22-0007/A	<b>Date :</b> Le 20 avril 2022
<b>N° de modification :</b> 001	
<b>N° de référence du client :</b> N/A	
<b>N° de référence de SEAG :</b> PW-22-00992446	

<b>L'invitation prend fin :</b> À : 14h00 Le : <b>Le 05 mai 2022</b>	<b>Fuseau horaire :</b> HAR
--	--------------------------------

<b>F.A.B.:</b> Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
<b>Adresser toute demande de renseignements à :</b> Ken Lacanilao	
<b>N° de téléphone :</b> 587-832-1894	<b>N° de télécopieur :</b> 1-855-983-1808
<b>Courriel :</b> <a href="mailto:Kenneth.lacanilao@pc.gc.ca">Kenneth.lacanilao@pc.gc.ca</a>	
<b>Destination des biens, services et travaux de construction :</b> Voir aux présentes	

**À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Adresse :</b>	
<b>N° de téléphone :</b>	<b>N° de télécopieur :</b>
<b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur ( taper ou écrire en caractères d'imprimerie ) :</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

## Modification 001

Par exemple, cet amendement vise à prolonger la date de clôture de la demande de soumissions et répondre aux questions des soumissionnaires.

### A. Date limite de la demande de soumissions

La date de clôture de la demande de soumissions 5P468-22-0007/A intitulée Réparation de la route du Mont-Norquay, parc national Banff - Phase 2, est reportée du 28 avril 2022 14h00 au 05 mai 2022 14h00 (HAR).

Si vous avez déjà présenté votre soumission, nous vous invitons à nous faire parvenir vos révisions, au besoin, par télécopieur ou par courriel à 1-855-983-1808 / [soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca](mailto:soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca). Veuillez indiquer le numéro de la demande de soumissions sur toute la correspondance.

### B. Questions et réponses

**Q1.** Où seront entreposés les blocs de béton récupérés?

**R1.** Ils doivent être entreposés à la Carrière Cascade, qui se trouve à environ 10 km du chantier.

**Q2.** Si l'abattage d'arbres est nécessaire, comment est-il payé?

**R2.** Il n'est pas prévu de couper ou d'abattre des arbres dans le cadre du projet.

**Q3.** Veuillez fournir des détails montrant comment la conduite en PVC de 300 mm traverse le mur de gabions.

**R3.** Le tuyau en PVC doit se trouver à 300 mm du haut du panier de gabions. Des réparations mineures au fil du panier, un fil de fer galvanisé supplémentaire autour de la conduite et du coulis de ciment peuvent être nécessaires pour combler tout vide à la sortie. L'extrémité de sortie de la conduite doit être ouverte aux fins de l'entretien futur.

Une grille en PEHD ou en métal devra être installée à l'entrée de la conduite, à la surface de la route, et être amovible aux fins de l'entretien futur.

Pour répéter ce qui est indiqué dans les documents de contact, il s'agit de la responsabilité de l'entrepreneur.

**TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.**

---