



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving - PWGSC

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC/PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Système d'alimentation hybride pour Système d'alimentation hybride pour le Système d'alerte du Nord	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23332-220150/A	Amendment No. - N° modif. 010
Client Reference No. - N° de référence du client 23332-22-0150	Date 2022-04-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCL-056-18266	
File No. - N° de dossier MTA-1-44079 (056)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-05-06 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mohammed-Azizi, Samia	Buyer Id - Id de l'acheteur qcl056
Telephone No. - N° de téléphone (418) 576-9803 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 010

Le but de la présente modification est de répondre à de nouvelles questions reçues de l'industrie et compléter l'énoncé des travaux en conséquence.

MODIFICATIONS

1) À l'annexe A, Énoncé des travaux, à la fin de la section 4. Exigences Générales

INSÉRER:

m. Tout câblage doit être en cuivre.

RÉPONSES AUX QUESTIONS DE L'INDUSTRIE

Demande de renseignements – en période de soumission

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de l'information fournie aux soumissionnaires, les demandes de renseignements importantes reçues, ainsi que les réponses à ces demandes, seront fournies simultanément à tous les soumissionnaires qui auront reçu la demande de soumissions, sans que le nom de l'auteur des demandes de renseignements soit mentionné.

Voici les questions que nous avons reçues :

Question 1	À quelle fréquence la décharge 2C de la batterie est-elle nécessaire? La modélisation de la répartition est-elle terminée?
Réponse 1	La fréquence de décharge 2C de la batterie est d'une fois par jour pendant 30 minutes pour répondre à une consommation de puissance maximale de 180 kW. La modélisation de la répartition n'est pas terminée.
Question 2	Le câblage en aluminium est-il acceptable?
Réponse 2	Le câblage en aluminium n'est pas acceptable en raison de l'emplacement éloigné et du manque d'accès régulier. De plus, pour la sécurité incendie et un entretien accru permettant de vérifier les connexions électriques, un câblage en cuivre doit être utilisé.

****TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS****