



Procurement Hub – Ottawa Office,  
Station 9N086, 9th Floor,  
200 Kent Street,  
Ottawa, Ontario K1A 0E6

le 29 Avril, 2022

### **ADDENDA N° 3**

Objet : **Invitation à Soumissionner n° 30001627**

Titre : Remise en état électrique à l'écloserie de la rivière Cowichan

Lieu : 2380 Hatchery Rd., Duncan, BC, V9L 3Y2

Date de clôture : **le 3 Mai, 2022, à 13:00 h Heure avancée du Pacifique (HAP)**

Madame, Monsieur,

À la suite de la Demande de Proposition susmentionné, nous transmettons le présent **addenda n° 3** pour répondre aux questions soumissionnées, ajouter des clarifications et des dessins liés au projet.

#### **1. Questions et Réponses :**

- Q1. *Veillez émettre les dessins de puits de forage afin que nous puissions déterminer les paramètres de mesure du niveau submersible marche et arrêt de la pompe ?*
- A1. Les dessins ne seront pas fournis. Vous pouvez supposer un niveau de 60 pieds.
- Q2. *Quelle sera la quantité de remblai nécessaire?*
- A2. Vous pouvez supposer une quantité de 5 camions à benne.

#### **2. Clarification**

Veillez noter que les pièces jointes incluses dans l'Addenda #2 n'ont pas été correctement téléchargées, elles sont donc ajoutées dans le cadre de cet Addenda #3.

Le titre du document fourni pour l'Addendum #2 a été marqué par erreur : Addendum #1, alors qu'il s'agit en fait de l'Addenda #2.



### **3. Pièces Jointes**

Les documents suivants ont été ajoutés:

“ 30001627 - 20510\_220422\_ABS\_Cowichan Hatchery Drawings S&S.pdf ”

“ 30001627 - 31-35-51 Cowichan River Hatchery - site plan & piping layout.zip ”

*Tous les autres termes et conditions restent les mêmes.*

Cordialement,

#### **Mazen Obeid**

Agent d'approvisionnement et des contrats

Centre d'approvisionnement, Services du matériel et des acquisitions

Pêches et Océans Canada

200, rue Kent, 9N086

Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Courriel : [Mazen.Obeid@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Mazen.Obeid@dfo-mpo.gc.ca)