



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

N/A

British Columbia

N/A

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet False Creek Watermain Replacement	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1571-211697/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F1571-211697	Date 2022-05-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-025-9123	
File No. - N° de dossier PWY-1-44219 (025)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Pacific Daylight Saving Time PDT on - le 2022-05-12 Heure Avancée du Pacifique HAP	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fung, Donna(PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy025
Telephone No. - N° de téléphone (604) 671-9689 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO – False Creek Harbour – Vancouver, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1571-211697/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
PWY-1-44219

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWY025
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande.

This Amendment No. 001 is raised to incorporate Addendum #1

Please see Addendum #1.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the construction documents.

1.0 SPECIFICATION:

.1 N/A

2.0 DRAWINGS:

.1 N/A

3.0 RESPONSE FOR RFI:

.1 *Q.:For your specification 2.6.1 Yard Hydrants – You list Terminal City self draining stand pipe – I would like to propose our Mueller A-411 Standpipe as an alternate (specifications attached). Our standpipe (Post Hydrant) is made in North America.*

Response: This alternate is acceptable.

.2 *For your specification 2.6.3 All Fire hydrants to shall be MMCD standard DWG W4 and are to be Terminal City Type C-71P , I would like to propose out Mueller Super Centurion as an approved alternate. This hydrant is approved for use in the City of Vancouver, and is rated to 250 PSI has UL(C) & FM approvals, certified to NSF 61/372, and meets AWWA C-502. This fire hydrant is made in North America.*

Response: This alternate is acceptable.

4.0 ATTACHMENTS:

.1 N/A

END OF ADDENDUM #1
