



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Mechanical System Upgrade for North Modernisation du système mécanique des ailes nord et sud	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-222066/A	Amendment No. - N° modif. 009
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2022-05-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-031-9116	
File No. - N° de dossier PWY-1-44210 (031)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Pacific Daylight Saving Time PDT on - le 2022-05-19 Heure Avancée du Pacifique HAP	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Leung, Janie	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy031
Telephone No. - N° de téléphone (778) 919-3273 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: CSC - Kent Institution - Agassiz, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ899-222066/A

Amd. No. - N° de la modif.
009

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWY031

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.077722.001

File No. - N° du dossier
PWY-1-44210

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Amendment 009 is raised to issue Addendum #6.

All other terms and conditions remain unchanged.

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the construction documents.

1.0 SPECIFICATION:

- .1 Section 01 14 10 SECURITY REQUIREMENTS item 1.4.1: **REPLACE** "Submit CPIC form and scanned copy of government issued ID for each employee to the Departmental Representative" **WITH** "Submit scanned copy of government issued ID for each employee to the Departmental Representative".

2.0 DRAWINGS:

N/A

3.0 RESPONSE FOR RFI:

- .1 Q.: The two fan coil schedules state in note 8 that will have a 6-way control valve. Please confirm that this is correct. The PICV schedules contradict this and state 2-way or 3-way valves. We also do not have a detail for a 6-way arrangement. Please provide a detail if some are 6-way.

Response: On drawings M3-01 and M3-04 Fan Coil Schedule note # 8- **REPLACE** "6-WAY VALVE" **WITH** "CONTROL VALVES". Four-pipe Fan Coils have separate cooling and heating coils controlled by individual cooling and heating control valves.

4.0 ATTACHMENTS:

N/A

5.0 CORRECTION:

- .1 Addendum #2- Format Correction:
- REPLACE** "Item 2.0 DRAWINGS Clause .1.2 Response for RFI" **WITH** "**3.0 RESPONSE FOR RFI:**"
 - REPLACE** "3.0 ATTACHMENTS:" **WITH** "**4.0 ATTACHMENTS:**"

END OF ADDENDUM #6
