



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet Centreville Wharf Reconstruction	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-230034/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-23-0034	Date 2022-05-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWA-502-6250	
File No. - N° de dossier PWA-2-88004 (502)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2022-06-07 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Parsons (PWA), Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa502
Telephone No. - N° de téléphone (902) 399-8427 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EB144-230034
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWA 502
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification 003 est apportée pour ce qui suit:

Questions des soumissionnaires

Question 1

Plusieurs endroits sur les dessins montre le nouveau service comme 2X 4 » en PVC et d'autres secteurs de dessins indiquent la 2X 2 » en PVC. Veuillez préciser s'il s'agit de 2 ou 4 » en PVC.

Réponse 1

Conduits principal (x2), mât et Weatherhead. Réviser la taille des conduits d'alimentation principale (x2) de 103mm (4 ») à 63mm (2 1/2 po).

Question 2

Plusieurs endroits sur les dessins indiquent la conduite du massif de conduits de position à quai comme 78mm (3"pvc) et d'autres secteurs de dessins indiquent 53mm (2 » en PVC). Veuillez confirmer que la taille des conduits est nécessaire.

Réponse 2

Les conduits à haubans électrique et du moteur du treuil : Réviser la taille de la PVC rigide, les conduits, les haubans électrique et du moteur du treuil de 78mm (3 ») à 53mm (2 »).

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES