



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet Centreville Wharf Reconstruction	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-230034/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-23-0034	Date 2022-05-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWA-502-6250	
File No. - N° de dossier PWA-2-88004 (502)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2022-06-07 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Parsons (PWA), Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa502
Telephone No. - N° de téléphone (902) 399-8427 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EB144-230034
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWA 502
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 003 is raised for the following:

Bidder Questions

Question 1:

Several places on the drawings shows the incoming service as 2x 4" pvc and other areas of the drawings show 2x 2" pvc. Please clarify if it is 2" or 4" pvc.

Answer 1:

Main feeder conduits (x2), mast & weatherhead. Revise the size of the main feeder conduits (x2) from 103mm (4") to 63mm (2 1/2").

Revise the mast and weatherhead, on the NSPI service pole, from 103mm (4") to 63mm (2 1/2").

Question 2:

Several places on the drawings show the conduit duct bank heading out to the wharf as 78mm (3" pvc) and other areas of the drawings indicate 53mm(2" pvc). Please confirm which size of conduit is needed.

Answer 2:

Conduits to electrical shrouds & winch motor: Revise the size of the rigid pvc conduits, to the electrical shrouds & winch motor from 78mm (3") to 53mm (2").

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED