



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

N/A

British Columbia

N/A

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Klemtu Comm. Tower & Supporting Inf	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1705-211672/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client F1705-211672	Date 2022-06-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-025-9124	
File No. - N° de dossier PWY-1-44211 (025)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Pacific Daylight Saving Time PDT on - le 2022-06-06 Heure Avancée du Pacifique HAP	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fung, Donna(PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy025
Telephone No. - N° de téléphone (604) 671-9689 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO – Swindle Island, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
F1705-211672/A

Amd. No. - N° de la modif.
006

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWY025

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier
PWY-1-44211

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This Amendment No. 006 is raised to incorporate Addendum No. 05

Please see Addendum No. 05.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.

PROJECT TITLE: Klemtu Communication Tower and Supporting Infrastructure

SOLICITATION No.: F1705-211672/A

DATE: June 1, 2022

The following changes are effective immediately and form part of the contract documents.

QUESTIONS AND ANSWERS

Question 1:

Are you able to confirm if the optional work item #8 is to include installation of antenna mounts or just design, supply, and delivery to site?

Answer 1:

Optional Work Item no longer includes the installation and is only be for design, supply, and delivery.

Question 2:

May slump and air testing be performed by Contractors' own forces and test cylinders be flown back for compressive strength test breaks?

Answer 2:

The Canadian Coast Guard (CCG) will permit the contractor to sample concrete, test air content and perform slump, record concrete age, and cast cylinders for compressive strength provided the individual performing the work has been adequately trained and follows the procedures outlined in CSA A23.2. Contractor to submit proof of training for CCG review and acceptance. CCG personnel may choose to monitor the procedures during testing. All cast cylinders must be sent to an Independent Testing Agency for strength tests.

Question 3:

If testing can be complete by Contractors' forces, will an ACI certification be accepted in lieu of CCIL?

Answer 3:

As long as requirements/procedures outlined within ACI certification meet CSA A23.2 standards, an ACI certification will be allowable.

END OF ADDENDUM NO. 05