NOTES GÉNÉRALES

GÉNÉRALITÉS

1. LORSQUE LES DOCUMENTS FONT L'OBJET D'UN RENVOI AUX NOTES GÉNÉRALES ET AUX NOTES DE CONCEPTION, ILS DEVRONT, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, ÊTRE CONFORMES À LA PLUS RÉCENTE ÉDITION PERTINENTE.
2. LIRE LES DESSINS DE CHARPENTE CONCURREMMENT AVEC LE DEVIS QUI FAIT L'OBJET D'UNE PRÉSENTATION SOUS UN DIFFÉRENT PLI AINSI QU'AVEC TOUS LES AUTRES DOCUMENTS DU CONTRAT.
3. AVANT LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX, VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS PRÉSENTÉES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE, EN LES COMPARANT AVEC CELLES DES DESSINS D'ARCHITECTURE, DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ AINSI QU'AVEC LES CONDITIONS EXISTANTES SUR PLACE, FAIRE ÉTAT DE TOUTE CONTRADICTION À L'EXPERT-CONSEIL ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX.
4. VÉRIFIER SUR PLACE TOUTE LES GRANDEURS ET TOUTES LES DIMENSIONS IMPLIQUANT DES STRUCTURES EXISTANTES ET COORDONNER LE TOUT AVEC LA NOUVELLE CONSTRUCTION.
5. VÉRIFIER ET FAIRE APPROUVER À L'AVANCE LES DIMENSIONS ET LES EMPLACEMENTS DE TOUTES LES OUVERTURES AINSI QUE DES FOURREAUX À TUYAUX, DES ENCOCHES ET DES CONDUITS DE PLANCHER DE TRANCHÉE ET D'ÉLECTRICITÉ, EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DES AUTRES CORPS DE MÉTIER.
6. SAUF LORSQUE LE TOUT EST EXAMINÉ ET APPROUVÉ PAR L'EXPERT-CONSEIL, IL SERA INTERDIT DE PRATIQUER DES OUVERTURES DANS LES DALLES, LES POUTRES OU LES MURS DE SUPPORT, SOIT DES OUVERTURES QUI VIENNENT EN SUS DES OUVERTURES INDIQUÉES DANS LES DESSINS.
7. AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, NE PAS ASSUJETTIR LES OUVRAGES À DES CHARGES DYNAMIQUES SUPÉRIEURES À CELLES INDIQUÉES DANS LES PLANS; AU BESOIN, L'ON SE DEVRA DE RÉDUIRE LES CHARGES ET CE, JUSQU'À CE QUE LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX ATTEIGNE LA VALEUR PRESCRITE.
8. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT EN MILLIMÈTRES (POUCES). À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES ÉLÉVATIONS SONT EN MÈTRES.
9. LES ÉCHELLES PRÉSENTÉES DANS LES DESSINS SONT FOURNIES À TITRE INFORMATIF SEULEMENT.
10. NE PAS SE SERVIR DES PRÉSENTS DESSINS POUR PRÉLEVER DES MESURES À L'ÉCHELLE.
11. LES DÉTAILS TYPIQUES DE CHARPENTE QUI SONT MONTRÉS DANS LES DESSINS DE LA SÉRIE S02 DEVRONT RÉGIR L'EXÉCUTION DES PRÉSENTS TRAVAUX. ADVENANT QUE LES DÉTAILS D'AUTRES DESSINS DIFFÈRENT DE CEUX-CI, IL FAUDRA ALORS S'EN REPORTER AUX DÉTAILS LES PLUS STRICTES.
12. À MOINS DE SPÉCIFICATIONS ET (OU) DE DÉTAILS ET (OU) D'ANNOTATIONS CONTRAIRES DANS LE DEVIS ET LES DESSINS DE CHARPENTE, TOUTES LES CHARGES DE SYSTÈME(S) DE MÉCANIQUE SUSPENDUES DU PLAFOND ET PESANT AU DELÀ DE 50 kg DEVRONT FAIRE L'OBJET D'UNE RÉVISION DE LA PART DE L'INGÉNIEUR EN CHARPENTE ET CE, AVANT LES OPÉRATIONS PROPREMENT DITES DE MONTAGE.
13. NE SONT PAS PONDÉRÉES LES CHARGES UNITAIRES SUR LES PLANCHERS ET LES TRAVAUX DE TOITURE. LES FORCES DE MEMBRURES PRÉSENTÉES DANS LES DESSINS SONT PONDÉRÉES.
14. NE PAS DÉRANGER LES FONDATIONS EXISTANTES ET ADJACENTES À LA CONSTRUCTION PROPOSÉE. REMETTRE À NEUF TOUT OUVRAGE ENDOMMAGÉ.

CONSTRUCTION GÉNÉRALE

1. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PROPOSER UNE MÉTHODOLOGIE COMPLÈTE DE RÉALISATION DES TRAVAUX.
2. L'ENTREPRENEUR DEVRA ÊTRE EN MESURE DE DÉMONTRER LA STABILITÉ ET L'ASPECT SÉCURITAIRE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DU BÂTIMENT ET CE, AU COURS DE CHACUN DES STADES DE CONSTRUCTION.

MATÉRIAUX

1. VOIR LE DEVIS AFIN DE RETROUVER LA CLASSIFICATION DU BÉTON AINSI QUE LES AUTRES EXIGENCES DE MÊME NATURE, RÉSISTANCE DU BÉTON, COMME SUIT :

   PILIERS, ... 25 MPa (F2)
   EMPATTEMENTS OU SEMELLES..... 25 MPa (F2)
   OUVRAGE DE REMPLISSAGE EN BÉTON, DALLES DE BOUE..... 15 MPa
   TROTTOIRS ET DALLES SUR SOL, EXPOSÉS AU SEL ..... 32 MPa (C-2)
   MEMBRURES STRUCTURELLES, EXPOSÉES AU SEL ..... 35 MPa (C-1)
   AUTRE..... 35MPa
2. ACIER DE CONSTRUCTION :

   LES BRIDES STRUCTURELLES DE GRANDE LARGEUR ET LES FORMES DE BRIDES SOUDÉES ET DE GRANDE LARGEUR (« W, WWF ») DEVRONT ÊTRE DE CATÉGORIE 350W ET CONFORMES À LA NORME CSA/CAN-G40.20/G40.21,

   LES PROFILÉS ET CORNIÈRES (« C, L ») DEVRONT ÊTRE DE CATÉGORIE 350W ET CONFORMES À LA NORME CSA/CAN-G40.20/G40.21 TOUTES LES MEMBRURES EN PLAQUES ET TOUTES LES MEMBRURES FABRIQUÉES À PARTIR DE PLAQUES DEVRONT ÊTRE DE CATÉGORIE 350W ET CONFORMES À LA NORME CSA/CAN-G40.20/G40.21,

   À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LES PROFILÉS STRUCTURELS CREUX (« HSS ») DEVRONT ÊTRE DE CLASSE C ET CONFORMES À LA NORME CSA/CAN-G40.20/G40.21,
3. ARMATURES, SELON LES NORMES DE LA SÉRIE G30 DE LA CSA, AVEC UNE VALEUR fy CORRESPONDANT À 400 MPa POUR TOUTES LES ARMATURES À BÉTON, SAUF QUE LA VALEUR fy CORRESPONDRA À 440 MPa DANS LE CAS D'UNE TOILE EN FIL MÉTALLIQUE, PRÉVOIR DU TREILLIS À FIL MÉTALLIQUE SOUDÉ EN FEUILLES PLATES SEULEMENT, TOUTES LES ARMATURES DEVRONT ÊTRE DE COULEUR NOIRE, SAUF LORSQUE LE TOUT EST ACCOMPAGNÉ DU SUFFIXE « C ». OU IL DEVRA S'AGIR D'ARMATURES RECOUVERTES D'UN ENDUIT ÉPOXYDIQUE.
4. SUPERFICIES DES BARRES D'ARMATURE, EN mm CARRÉS, COMME SUIT : 100, 200, 300, 500, 700, 1 000, 1 500 ET 2 500; DÉSIGNATIONS RESPECTIVES DES BARRES, SELON CE QUI SUIT : 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 ET 55.
5. BOULONS D'ANCRAGE : À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES DANS LES DESSINS, LES TIGES DEVRONT ÊTRE CONFORMES À LA NORME ASTM F1554 ET DE CATÉGORIE 55 (fy=380MPa, fu=525MPa).
6. BOULONS, RONDELLES ET ÉCROUS STRUCTURAUX, SELON LA NORME ASTM A325M.
7. COULIS DE TYPE NON RÉTRÉCISSANT : À RÉSISTANCE COMPRESSIVE
   • UTILISATIONS DIVERSES ..... 35MPa(@ 28 JOURS)
8. IDENTIFIANT À FONCTION NON-STRUCTURALE, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, IL DOIT S'AGIR DE POLYSTYRÈNE DILATÉ, AVEC UNE RÉSISTANCE COMPRESSIVE DU MOINS 0,24 MPa.

DALLE SUR SOL

1. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES SUR LES DESSINS, LE REMBLAI SOUS LA DALLE DOIT ÊTRE CONSTITUÉ D'AU MOINS 200 mm (8 POUCES) DE MATIÈRE GRANULAIRE DE TYPE B COMPACTÉE À UNE DENSITÉ PROCTOR MAXIMALE À SEC DE 98 %.
2. PLACER LES DALLES AU NIVEAU SUR UN MATÉRIAU CAPABLE DE SOUTENIR UNE SURCHARGE DE 25 kPA SANS AFFAISSEMENT PAR RAPPORT AUX FONDATIONS DE L'ÉDIFICE.

FONDATIONS

1. SE RAPPORTER AU RAPPORT GÉOTECHNIQUE N° 6122-001, TEL QUE PRÉPARÉ PAR LA SOCIÉTÉ CAMBIUM ET CE, EN DATE DU 1ER MAI 2017.
2. SAUF DANS LE CAS D'ASSISES ROCHEUSES ET DE SITUATIONS À PARTIR DESQUELLES LES DÉTAILS SONT EXPLICITÉS À CE SUJET, NE PAS DÉPASSER UNE MONTÉE DE 7 PO SUR UNE DISTANCE DE 10 PO, LE LONG D'UNE LIGNE D'INCLINAISON ET CE, DANS LES EXCAVATIONS ADJACENTES. LA DÉGRADATION MAXIMALE DOIT ÊTRE D'ENVIRON 600 mm.
3. L'ON MONTRE DE L'ISOLANT À CERTAINS ENDROITS, AFIN DE SIGNALER LES POINTS OÙ IL FAUT PROTÉGER LES FONDATIONS CONTRE L'ACTION DU GEL. SE REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER L'ISOLANT DE FONDATION QUI N'EST PAS MONTRÉ DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.
4. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉVOIR TOUTES LES ENTRETOISES TEMPORAIRES ET NÉCESSAIRES ET CE, EN RAPPORT AVEC DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS EN OUTRE, LE SERVICE DE PRENDRE TOUTES LES MESURES QUI S'IMPOSENT POUR EMPÊCHER L'ENDOMMAGEMENT DE LA STRUCTURE PAR DE L'ÉQUIPEMENT DE POIDS LOURD, UTILISER DE L'ÉQUIPEMENT DE DAMAGE DE POIDS LÉGER ET DE TYPE MANOEUVRABLE MANUELLEMENT POUR DAMER LE REMBLAI AUTOUR DES MURS DE FONDATION ET (OU) DE RETENUE.
5. IL RELÈVE DE L'ENTREPRENEUR DE CONTRE-VÉRIFIER LES RENSEIGNEMENTS GÉOTECHNIQUES ET D'OBTENIR SES PROPRES DONNÉES À CE SUJET, EN OUTRE ET ADVENANT QUE DES SITUATIONS DE DIVERGENCE SE MANIFESTENT, IL SE DEVRA ALORS DE LES SIGNALER À L'EXPERT-CONSEIL AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX DE MONTAGE.
6. TOUS LES DESSINS D'ATELIER SE RAPPORTANT AU SYSTÈME D'ÉTAYAGE DES EXCAVATIONS SE DEVRONT D'ÊTRE ESTAMPILLÉS ET SIGNÉS PAR UN INGÉNIEUR ACCRÉDITÉ.

BÉTON ET OUVRAGES DE RENFORT

1. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES À CE SUJET, TOUS LES GOUJONS DEVRONT PRÉSENTER UNE VALEUR DE NOYAGE DANS LA MASSE QUI EST ÉQUIVALENTE À LA LONGUEUR DE NOYAGE DE TENSION EN LONGUEUR DROITE ET CE, COMPTE TENU DE LA CORRESPONDANCE À CE QUI CONSTITUE LA GROSSEUR DE LA BARRE. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES À CE SUJET, LES GOUJONS PASSANT DE MURS À DALLES DEVRONT PRÉSENTER UNE VALEUR DE NOYAGE D'AU MOINS 600 mm DANS LESDITS MURS ET DALLES.
2. À MOINS D'ANNOTATIONS OU D'INDICATIONS CONTRAIRES, PRÉVOIR DES GOUJONS DE MURS ET DE COLONNES DONT LE NOMBRE, LA GROSSEUR ET L'ESPACEMENT CORRESPONDENT À CEUX DE L'ACIER VERTICAL DANS LE MUR OU LA COLONNE AU-DESSUS.
3. LE SOUDAGE PAR POINTS DES RENFORTS EST INTERDIT, LES ÉPISSURES SOUDÉES DANS LES BARRES DE RENFORT SONT AUTORISÉES UNIQUEMENT SI ELLES APPARAISSENT DE FAÇON EXPLICITE SUR LES DESSINS DE STRUCTURE OU AVEC L'APPROBATION ÉCRITE DE L'EXPERT-CONSEIL.
4. TOUS LES RENFORTS DOIVENT ÊTRE RETENUS SOLIDEMENT EN POSITION LORS DU COULAGE DU BÉTON, L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR LES APPUI-BARRE, LES BARRES D'ÉCARTEMENT, LES BARRES D'APPUI ET AUTRES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES AFIN DE SOUTENIR LES RENFORTS.
5. LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT ÊTRE RETENUS AU MOYEN DE GOUJONS OU DE CLAVETTES EN PLUS D'ÊTRE NETTOYÉS PARFAITEMENT. TOUS LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT ÊTRE FABRIQUÉS CONFORMÉMENT AUX DÉTAILS DES JOINTS DE CONSTRUCTION TYPES PRÉSENTÉS DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.

   JOINTS DE CONSTRUCTION :
   A. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES OU D'UN EXAMEN ET D'UNE APPROBATION DE LA PART DE L'EXPERT-CONSEIL, NE PAS PRATIQUER DE JOINTS DE CONSTRUCTION À L'HORIZONTALE DANS DES POUTRES.
   B. À MOINS D'ANNOTATIONS OU D'INDICATIONS CONTRAIRES OU À MOINS DE DIRECTIVES CONTRAIRES DE LA PART DES AUTORITÉS COMPÉTENTES, DES JOINTS DE CONSTRUCTION À LA VERTICALE POURRONT ÊTRE PRATIQUÉS À MI-CART DES POUTRES OU DES DALLES; IL FAUDRA TOUTEFOIS QUE CES TRAVAUX SOIENT EXAMINÉS ET APPROUVÉS PAR L'EXPERT-CONSEIL.
   C. CONSULTER LE DEVIS AFIN DE CONNAÎTRE LES LIMITES DE LONGUEUR.
6. OUVERTURES, FOURREAUX, CONDUITS NOYÉS :
   A. À MOINS QUE LE TOUT SOIT EXAMINÉ ET APPROUVÉ PAR L'EXPERT-CONSEIL, AUCUN FOURREAU NE DEVRA ÊTRE PLACÉ À LA VERTICALE NI À L'HORIZONTALE DANS LE SENS TRANSVERSAL DES POUTRES.
   B. SAUF LORSQUE LES PLANS ET UN DÉTAIL TYPIQUE LE MONTRENT OU SAUF LORSQUE LE TOUT EST EXAMINÉ ET APPROUVÉ PAR L'EXPERT-CONSEIL, IL SERA INTERDIT DE PRATIQUER DES OUVERTURES DANS DES LISIÈRES DE COLONNES À DALLE PLATE OU À PLAQUE PLATE.
7. LE CHEVAUCHEMENT MINIMUM DE LA TOILE DE TREILLIS EN FIL MÉTALLIQUE SOUDÉ DEVRA ÊTRE DE 150 mm (6 PO.) OU CORRESPONDRE À UNE PLEINE LONGUEUR DE TREILLIS SOUDÉ ET CE, SELON LA PLUS GRANDE DE CES 2 VALEURS.
8. COORDONNER LE MONTAGE DE CE QUI SUIT ET PROCÉDER AUDIT MONTAGE DE CES ARTICLES ; PIÈCES NOYÉES REQUISES AINSI QUE FOURREAUX À ENCASTRER EN PLACE, POCHETTES ET ARTICLES DU GENRE.

NOTES DE CONCEPTION

TRAVAUX DE COFFRAGE

1. LES TRAVAUX DE COFFRAGE DEVRONT ÊTRE CONFORMÉS AUX EXIGENCES DE LA NORME A23M DE LA CSA; AUSSI, AUX EXIGENCES DE LA NORME SP-4 DE L'« A.C.I. ».
2. LES TRAVAUX DE COFFRAGE DEVRONT ÊTRE CONÇUS PAR UN INGÉNIEUR ACCRÉDITÉ À PRATIQUER SA PROFESSION DANS LA PROVINCE DE L'I.P.É.; EN OUTRE, CES TRAVAUX DEVRONT ÊTRE CONÇUS POUR POUVOIR SUPPORTER TOUTES LES CHARGES SURIMPOSÉES DURANT LA CONSTRUCTION.
3. LES CHARGES D'ÉTAYAGE, DE NOUVEL ÉTAYAGE ET DE CONSTRUCTION DEVRONT ÊTRE ASSUJETTIES À UN CONTRÔLE RIGOUREUX ET CE, DE SORTE À S'ASSURER DE NE SOUMETTRE AUCUN ÉLÉMENT STRUCTUREL À DES RÉSISTANCES OU CHARGES INDUES.
4. TENIR COMPTE DES TOLÉRANCES NÉCESSAIRES POUR PERMETTRE LE GLISSEMENT ET LA DÉFLEXION DES TRAVAUX DE COFFRAGE ET AJUSTER LE TOUT AFIN D'ATTEINDRE L'ÉLÉVATION ÉTABLIE POUR LA RÉALISATION DU PROJET.
5. MÉNAGER LES JOINTS DE CONSTRUCTION ET LES ORIENTER DE SORTE À NE PAS AFFECTER LA RÉSISTANCE DE LA STRUCTURE.
6. SI DES JOINTS DE CONSTRUCTION NE SONT PAS ORIENTÉS DE FAÇON SPÉCIFIQUE ET S'IL Y A DOUTE OU CONTRADICTION EN RAPPORT AVEC LEUR EMPLACEMENT, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA ALORS D'EN INFORMER L'EXPERT-CONSEIL AVANT DE POURSUIVRE SES TRAVAUX ET D'OBTENIR DE CE DERNIER LES AUTORISATIONS REQUISES À CE SUJET.
7. AVANT DE COULER DU BÉTON, L'ON SE DEVRA DE PRÉSENTER L'EMPLACEMENT ET L'ORIENTATION DES JOINTS DE CONSTRUCTION ET LES SÉQUENCES ANTICIPÉES DE COULAGE ET CE, À L'EXAMEN DE L'EXPERT-CONSEIL EN LA MATIÈRE.
8. AFIN D'ASSURER LA RÉALISATION COMPLÈTE DU PROJET, L'ENTREPRENEUR DEVRA TENIR COMPTE DE TOUTES LES ALLOCATIONS NÉCESSAIRES EN RAPPORT AVEC LES VARIATIONS ET (OU) LES RÉVISIONS APPORTÉES POUR LE COMPTE DES SOUS-TRAITANTS AINSI QU'EN RAPPORT AVEC LA SÉLECTION DE PRODUITS.

MURS DE MAÇONNERIE

1. LA CONCEPTION DE LA MAÇONNERIE DOIT S'EFFECTUER CONFORMÉMENT À LA NORME CSA S304.1-04 - « CALCUL DES OUVRAGES EN MAÇONNERIE ».
2. CONSTRUIRE LA MAÇONNERIE CONFORMÉMENT À LA NORME CSA A371-04, « MAÇONNERIE DES BÂTIMENTS ».
3. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES DE LA PART DE L'EXPERT-CONSEIL, NE PAS PRATIQUER D'ORIFICES DANS LES MURS DE SOUTÈNEMENT EN MAÇONNERIE AUTRES QUE CEUX QUI APPARAISSENT SUR LES DESSINS DE STRUCTURE.
4. SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX EN BLOCS ET DU COULIS ET LES AUTRES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT.

MONTAGE DE PIÈCES D'ANCRAGE DANS DU BÉTON EXISTANT

1. SE CONFORMER AUX LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT POUR LE MONTAGE DES PIÈCES D'ANCRAGE.
2. LA FORMATION DE L'INSTALLATEUR RELÈVERA DU FABRICANT DES PIÈCES D'ANCRAGE.
3. DES INSPECTIONS SPÉCIALES ET EN CONTINU S'AVÉRERONT NÉCESSAIRES POUR L'ENSEMBLE DES PIÈCES D'ANCRAGE À COULER EN PLACE ET DES PIÈCES D'ANCRAGE À CAPACITÉ DE DILATATION. INSPECTER LES PIÈCES D'ANCRAGE À CAPACITÉ DE DILATATION ET LES PIÈCES D'ANCRAGE À COLLER EN PLACE PAR L'EMPLOI DE PRODUITS ÉPOXYDIQUES ET LES ASSUJETTIR À DES ESSAIS DE TRACTION ET CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES RECOMMANDATIONS ÉCRITES DU FABRICANT À CE SUJET.

CONCEPTION ET MONTAGE DES TRAVAUX TEMPORAIRES

1. LA CONCEPTION DE TRAVAUX TEMPORAIRES DEVRA RELEVER D'UN INGÉNIEUR ACCRÉDITÉ DANS LA PROVINCE DE L'Î.P.É., LEQUEL OU LAQUELLE INGÉNIEUR DEVRAIT AVOIR DE L'EXPÉRIENCE DÉMONTRÉE ET CE, EN RAPPORT AVEC LA GROSSEUR ET L'AMPLEUR DE TRAVAUX TEMPORAIRES DU GENRE.
2. PRÉSENTER LES DESSINS ET CALCULS, LESQUELS SE DEVRAIT D'ÊTRE ACCRÉDITÉS PAR UN INGÉNIEUR ACCRÉDITÉ DE L'ENTREPRENEUR ET LESQUELS SE DEVRAIT D'ÊTRE EN TOUT POINT COMPLETS DU POINT DE VUE DE LA CONCEPTION. SE DE TOUT TENU DES CONDITIONS TEMPORAIRES, DES CONDITIONS FINALES ET DE LA SÉQUENCE DES TRAVAUX.
3. L'ON SE DEVRA DE PRENDRE DES MESURES TEMPORAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES TRAVAUX TEMPORAIRES AU COURS DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION.

ESSAIS ET INSPECTIONS

1. L'INSPECTION ET L'ESSAI DES MATÉRIAUX ET DE LA QUALITÉ D'EXÉCUTION SERONT RÉALISÉS PAR UN LABORATOIRE DÉSIGNÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

   ASPECT GÉOTECHNIQUE :

   ENTREPRENDRE TOUTES LES OPÉRATIONS D'ESSAI ET D'INSPECTION (DAMAGE, MONTAGE DE PIEUX SERVANT D'APPUI, PRÉPARATION DU SOUS-SOL ET AINSI DE SUITE) ET CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DES DESSINS ET DU RAPPORT DES SOLS.

   BÉTON :

   LE BÉTON DEVRA ÊTRE ÉPROUVÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DES NORMES CSA A23.1 ET A23.2 ET CE, AVANT SON UTILISATION. EN OUTRE, LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'AIR, D'AFFAISSEMENT ET DE VIEILLISSEMENT DU BÉTON, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE TENIR UN ENREGISTREMENT DES DATES DE COULAGE, DES ESSAIS ENTREPRIS, DE LA CLASSIFICATION DU BÉTON UTILISÉ ET DES RÉSULTATS DES ESSAIS ET CE, EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ARTICLES COULÉS. LES RÉSULTATS DES ESSAIS DE RÉSISTANCE DES CAROTTES DEVRONT ÊTRE TRANSMIS AU PROPRIÉTAIRE ET AU CONSULTANT. TOUS LES DOSAGES UTILISÉS DEVRONT ÊTRE PASSÉS EN REVUE ET APPROUVÉS PAR L'ORGANISME D'ESSAI.

   TRAVAUX DE MAÇONNERIE :

   ÉCHANTILLONNER ET ÉPROUVER LE COULIS DE MÉLANGE SUR PLACE EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES CSA A179 ET CSA S304.1. LA FRÉQUENCE DES ESSAIS DEVRA ÊTRE CONFORME À LA NORME S304.1. DANS LE CAS D'ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIE EN BÉTON, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PRÉSENTER LES RÉSULTATS DES ESSAIS DU FABRICANT.

   ACIER DE CONSTRUCTION ET TABLIER EN ACIER :

   PROCÉDER À UNE INSPECTION VISUELLE DE TOUTES LES SOUDURES, ASSUJETTIR LES CONNEXIONS BOULONNÉES À UN ESSAI DE COUPLAGE ET VÉRIFIER LA FORCE D'APPUI, L'ASPECT D'APLOMB, L'ALIGNEMENT ET LES TRAVAUX DE PEINTURE, PAR INSPECTION FONDAMENTALE ICI, IL FAUT SOUS-ENTENDRE UNE APPROBATION DES DESSINS D'ATELIER RÉVISÉS DE FAÇON DÉFINITIVE, AUX ENDROITS OÙ UNE INSPECTION VISUELLE NE S'AVÈRE PAS ACCEPTABLE OU ADVENANT QU'UNE INSPECTION DE LA SORTE S'AVÈRE INCONCLUANTE, IL FAUDRA ALORS ASSUJETTIR LES SOUDURES À DES ESSAIS NON DESTRUCTIFS.

   ACIER D'ARMATURE :

   L'INSPECTION DE LA MISE EN PLACE DES BARRES D'ARMATURE, DE LEURS GROSSEURS ET DE LEUR CONFORMITÉ AVEC LES DESSINS D'ATELIER DEVRA ÊTRE CONFIÉE À UN ORGANISME D'INSPECTION ACCRÉDITÉ. EN OUTRE, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'AVISER L'EXPERT-CONSEIL DES DATES DES PRINCIPALES COULAGE DE BÉTON ANTICIPÉES ET CE, AU MOINS 24 HEURES AVANT LE MOMENT PRÉVU DE CHAQUE COULAGE.

ACIER DE CONSTRUCTION

1. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, PRÉVOIR UNE SURFACE D'APPUI D'AU MOINS 200 mm POUR TOUTES LES POUTRES D'ACIER APPUYÉES SUR LE BÉTON ET AU MOINS 100 mm SUR L'ACIER DE CONSTRUCTION.
2. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, CENTRER TOUTES LES PLAQUES D'APPUI EN DESSOUS DES POUTRES.
3. LA DIMENSION DE LA PLAQUE D'APPUI DONNÉE EN PREMIER LIEU CORRESPOND À LA DIMENSION DU CÔTÉ PARALLÈLE AVEC L'ÂME DE LA POUTRE.
4. À MOINS D'UN EXAMEN ET D'UNE APPROBATION DE LA PART DE L'INGÉNIEUR, AUCUNE PIÈCE EN ACIER DE CONSTRUCTION NE DEVRA ÊTRE COUPÉE SUR LE CHANTIER.
5. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES DANS LE DEVIS, TOUTES LES SOUDURES APPARENTES À LA VUE DEVRONT ÊTRE LISSÉES JUSQU'À L'OBTENTION D'UN FINI LISSE.
6. SE REPORTER AU DÉTAIL TYPIQUE G1 AFIN DE RETROUVER LES ABRÉVIATIONS UTILISÉES POUR LES FORCES DE CONNEXION PRÉSENTÉES DANS LES DESSINS.
7. AUX ENDROITS OÙ L'ON EXIGE DES CONNEXIONS DE MOMENT DONT LES VALEURS NE SONT PAS INDIQUÉES, IL FAUDRA CONCEVOIR DES CONNEXIONS DONT LA CAPACITÉ DU MOMENT DE CONNEXION CORRESPOND À LA CAPACITÉ DE LA PLUS PETITE MEMBRURE JOINTOYÉE.
8. LES ÉPISSURES DEVRONT ÊTRE CONÇUES AFIN DE POUVOIR DÉVELOPPER LA PLEINE CAPACITÉ DE LA MEMBRURE À LAQUELLE ELLES SERVENT D'ENTREPRISE. NE PAS PRÉSUMER DES ENDROITS DE RÉSISTANCE MAXIMALE. AUCUNE ÉPISSURE NE DEVRA ÊTRE PRATIQUÉE AUX ENDROITS NON INDIQUÉS DANS LES DESSINS ET LES ÉPISSURES TOLÉRÉES DEVRONT ÊTRE EXAMINÉES ET APPROUVÉES PAR L'EXPERT-CONSEIL.
9. PRÉVOIR DES PLAQUES DE RAIDISSEMENT SOUDÉES DES 2 CÔTÉS DE L'ÂME DES POUTRES, AUX POINTS OÙ LA CHARGE DEVIENT CONCENTRÉE, Y COMPRIS À L'EMPLACEMENT DES POUTRES SERVANT À SUPPORTER DES COLONNES OU DE POUTRES SE PROLONGEANT PAR DESSUS LES PARTIES SUPÉRIEURES DES COLONNES.
10. EN PLUS DES AUTRES FORCES INDIQUÉES, RACCORDER TOUTES LES COLONNES AUX PLAQUES D'ASSISE DANS LE CAS DE LA PLUS GRANDE DES FORCES SUIVANTES :
    A. À L'EMPLACEMENT DES ENTRETOISES POUR LES PIÈCES COMPOSANTES PONDÉRÉES À L'HORIZONTALE, À PARTIR DES ENTRETOISES.
    B. POUR 3% DE LA CHARGE PONDÉRÉE DE COLONNE À LA VERTICALE, D'APPLICATION À L'HORIZONTALE.
11. FAÇONNER ET ÉBAUCHER LES DIMENSIONS DES PLAQUES DE GOUSSET DE SORTE QUELLES SOIENT DÉGAGÉES DES FINITIONS DÉCORATIVES AINSI QUE DES TUYAUX ET CONDUITS MÉCANIQUES ET DES PUITS D'ASCENSEURS.
12. PRÉVOIR TOUS LES BOULONS D'ANCRAGE. LES PLAQUES COULÉES AVEC PIÈCES D'ANCRAGE ET LES PIÈCES D'ANCRAGE REQUISE POUR RACCORDER L'ACIER DE CONSTRUCTION AU BÉTON COULÉ SUR PLACE.
13. CONSERVER LES ENTRETOISES TEMPORAIRES JUSQU'À CE QU'ON AIT COMPLÉTÉ ENTIÈREMENT LA STRUCTURE, INCLUANT LE TABLIER DE TOIT ET LES AUTRES ÉLÉMENTS QUI FONT PARTIE DU SYSTÈME RÉSISTANT À LA CHARGE LATÉRALE.
14. PRÉVOIR DES CHANFREINS À L'EMPLACEMENT DE POUTRES. DE POUTRELLES ET DE FERMES, EN CONFORMITÉ AVEC LES INDICATIONS DES PLANS ET DES NOMENCLATURES DES POUTRES; LES CHANFREINS ILLUSTRÉS REPRÉSENTENT L'ÉTAT DE MEMBRURES À L'ÉTAT MONTÉ. SOIT AVANT L'INSTALLATION DU TABLIER EN ACIER, AUX ENDROITS OÙ L'ON PRESCRIT L'EMPLOI D'UN TABLIER EN BÉTON OU EN ACIER, IL FAUDRA ALORS RÉGALER LA DALLE AFIN D'ACCOMMODER LES CHANFREINS DES POUTRES.
15. INSTALLER DES SIÈGES ANGULAIRES DE 75 SUR 75 SUR 8 mm (3x3x5/16 PO.) POUR LE TABLIER EN ACIER, À L'EMPLACEMENT DES CONNEXIONS, DES COLONNES ET DES AUTRES ARTICLES DE FORMES IRRÉGULIÈRES, EN VUE DU SUPPORT DES NERVURES DU TABLIER.
16. LES TROUS DE BOULON DANS L'ACIER DOIVENT PRÉSENTER UN DIAMÈTRE DE 3 mm (1/8") SUPÉRIEUR AU FORMAT NOMINAL DU BOULON UTILISÉ, SAUF LORSQU'INDIQUÉ. PRÉVOIR AU MOYEN DEUX BOULONS A325 M20 AU NIVEAU DE CHAQUE CONNEXION BOULONNÉE.
17. TOUTES LES SOUDURES DEVRONT ÊTRE CONFORMES À LA NORME W59-03 EN OUTRE. TOUS LES SOUDEURS DEVRONT ÊTRE ACCRÉDITÉS EN CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME W47.1-03.
18. LES LONGUEURS DE SOUDAGE INDIQUÉES SUR LES PLANS REPRÉSENTENT LES LONGUEURS NETTES VÉRITABLES REQUISES. LORSQUE LA LONGUEUR DE SOUDAGE N'EST PAS INDIQUÉE, SOUDER SUR TOUTE LA LONGUEUR DU JOINT, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES SOUDURES BOUT À BOUT DOIVENT PRÉSENTER UNE PÉNÉTRATION TOTALE.
19. SAUF DANS LE CAS D'INDICATIONS CONTRAIRES À CE SUJET, L'ENSEMBLE DE L'ACIER DE CONSTRUCTION IDENTIFIÉ PAR LA MENTION « AESS » DANS LES PLANS ET LES VUES EN COUPE DEVRA ÊTRE CONFORME AUX DISPOSITIONS ET LIGNES DIRECTRICES DU CODE AISC ET CE, EN RAPPORT AVEC L'ACIER STRUCTUREL DE CATÉGORIE 3 ET SE TROUVANT À L'ÉTAT APPARENT ET DANS UN CONTEXTE DÉCORATIF.
20. TOUTES LES POUTRES, SAUF LES POUTRES EN PORTE-À-FAUX, DOIVENT ÊTRE FABRIQUÉES ET ÉRIGÉES DE MANIÈRE À PLACER LA PARTIE CAMBRÉE VERS LE HAUT. TOUTES LES POUTRES EN PORTE-À-FAUX DOIVENT ÊTRE FABRIQUÉES ET ÉRIGÉES DE FAÇON À CE QUE LA PARTIE CAMBRÉE NATURELLE VIENNE HAUSSER L'EXTRÉMITÉ EN PORTE-À-FAUX.
21. TOUS LACETS EXPOSÉS VERS L'ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR NE DOIVENT ÊTRE PAS EN ACIER.

TRAVAUX TEMPORAIRES D'ÉTAYAGE, À L'EMPLACEMENT DE LA STRUCTURE EXISTANTE

1. PRÉVOIR DES ÉTAIS TEMPORAIRES POUR ASSURER LE SUPPORT SÉCURITAIRE DES CHARGES INDIQUÉES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.
2. LES TRAVAUX D'ÉTAYAGE EN PRÉ-CHARGEMENT CORRESPONDENT À 75 P. 100 DES CHARGES INDIQUÉES.
3. L'ENTREPRENEUR DEVRA PRÉSENTER DES DESSINS D'ATELIER EN RAPPORT AVEC LES ÉTAIS TEMPORAIRES ET LES SUPPORTS D'EXCAVATIONS, LESQUELS DESSINS SE DEVANT D'ÊTRE ESTAMPILLÉS ET SIGNÉS PAR UN INGÉNIEUR ACCRÉDITÉ À PRATIQUER SA