



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Alberta

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Harry Hays Building (HHB)
Room 759, 220-4th Avenue SE
Calgary
Alberta
T2G 4X3

| | |
|--|--|
| Title - Sujet Variable Air Compressor Units | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-220873/A | Amendment No. - N° modif. 004 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 39903-220873 | Date 2022-06-22 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-136-7272 | |
| File No. - N° de dossier CAL-1-44048 (136) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Mountain Daylight Saving Time MDT on - le 2022-06-30 Heure Avancée des Rocheuses HAR | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hemy, Andrew | Buyer Id - Id de l'acheteur cal136 |
| Telephone No. - N° de téléphone (403) 463-6589 () | FAX No. - N° de FAX (418) 566-6167 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

This amendment has been raised to answer the following questions and include images of the installation location.

Question 1:

Please confirm that the end user is requested for 2 complete units(including air dryer, filter and tank).

Answer 1:

Yes, the end user requires 2 complete units. Each unit would include a compressor, air dryer, filters and tank.

Question 2:

Can a forklift be used to maneuver the equipment into place?

Answer 2:

No. The equipment will need to be moved through a crawlspace making the use of a forklift impractical.

Question 3:

Would be possible to view the location and/or get more details on the location of the compressor room and adjacent storage area, where to offload the new equipment, how far it needs to be moved, etc.

Answer 3:

Please see images below of the installation location and the duct work that the equipment will need to be maneuvered under. The units will be delivered to the loading dock of Shipping & Receiving and then moved to the Elevator (approximately 150 feet) to the Crawlspace via Pallet Jack / wheeled dollies. The distance for existing air compressors to be moved to storage area is approximately 100 ft. Low conditions exist for removal of old compressors as well as installation of new equipment.

Question 4:

Our compressor will meet all the criteria but it has **66.5 decibel** rated sound enclosure. Please advise if the end user would accept that.

Answer 4:

Yes

Installation Location Images

Installation location:



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-220873/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-220873

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
CAL-1-44048

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL136
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Ductwork located along pathway to the installation location:



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-220873/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-220873

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
CAL-1-44048

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL136
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-220873/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-220873

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
CAL-1-44048

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL136
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-220873/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-220873

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
CAL-1-44048

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL136
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-220873/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-220873

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
CAL-1-44048

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL136
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME



Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-220873/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-220873

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
CAL-1-44048

Buyer ID - Id de l'acheteur
CAL136
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendments to the Solicitation Document

On Page 17 of 25:

Delete: Specification 2.7 in its entirety.

Replace With:

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 2.7 | Shell, Dimensions: <ul style="list-style-type: none">- Maximum dimensions to be 56.4 inches long X 33.1 inches wide x 54 inches high in a maximum 66.5 decibel rated sound enclosure.- Outlet connection to be 1-1/2 inch NPT- Integrated air end and motor- Air end and motor mounted on rubber isolators- Insulated intake and exhaust louvers | M | | |
|-----|---|---|--|--|

ALL OTHER TERMS AND CONDITONS REMAIN THE SAME