



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
Sherwood Business Centre
161 St. Peters Road/
161, rue St. Peters
2nd Floor, Suite 204/
2ième étage, pièce 204
Charlottetown
Prince Edward Island
C1A 5P7
Bid Fax: (902) 566-7514

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Sherwood Business Centre
161 St. Peters Road/
2nd Floor, Suite 204
Charlottetown
Prince Ed
C1A 5P7

Title - Sujet Wharf Reconstruction Struct. 407, PE Wharf Reconstruction Structure 407, North Rustico, PEI	
Solicitation No. - N° de l'invitation ED001-230164/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client ED001-230164	Date 2022-06-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWC-039-4576	
File No. - N° de dossier PWC-2-45004 (039)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2022-06-30 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Doucette (PWC), Trisha	Buyer Id - Id de l'acheteur pwc039
Telephone No. - N° de téléphone (506) 343-7645 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification à l'invitation numéro un (001) est soumise pour inclure l'addenda numéro 001 suivant.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant. L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas.

Addenda numéro 001 (« Anglais »)

Q1. For the bolting of the 6" x 8" hardwood fenders, could ¾" diameter sheathing bolts be considered over the ¾" diameter hex bolts which require the bolt locations to be counted sunk?

A1. The proposed substitution is a suitable alternative.

Q2. Please provide additional details on the 100mm New Backwall. No details regarding the connection to the wales or spacing and sizing of the timber is provided beyond "100mm".

A2. Refer to detail 1/M2/M3 for timber sizes, connections, and top & bottom wale spacing. Middle wale to be located as shown on 1/M2/M6.

Q3. The Anchor Wall Detail (Detail 1B/M3/M3) appears to show the tie-rod as being 65mm dia. However, Section – Wharf Reconstruction (1/M2/M3) has the tie-rods labeled as 50mm dia. Please confirm which size is correct.

A3. Use 50mm Tie-Rods and adjust sleeves, nuts and hole diameters to suit.

Q4. Note 7 on page M3 states that the Pile Caps are Cast-In-Place, however the Wheel Guard Elevation (8/M4/M4) on page M4 calls them out as Pre-Cast Pile Caps, if the client intends for these to be pre-cast please provide further details on how the pile caps are to be secured on to the piles, and if there is to be a lining in the indents for the piles.

A4. Pile caps to be "Cast-In-Place"

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessous, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toutes les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Nom: Trish Doucette

1045, rue Main

Moncton (N.-B.), E1C 1H1

N° de téléphone: (506) 343-7645

N° de télécopieur: (506) 851-6759

Courriel: trisha.doucette@pwgsc-tpsgc.gc.ca