

TPSGC PROJET NO. R114387

ADDENDA NO. 004

28 juin, 2022

Date de clôture de l'appel d'offres : Le 30 juin 2022

Cet addenda fait partie des documents contractuels et modifie les dessins et les spécifications originaux. Nous rappelons aux soumissionnaires de reconnaître sur le formulaire d'appel d'offres que cet addenda a été reçu.

DESSINS

Civil

Item No. 1 Dessin C-2

- 1.1 Le poids estimé pour chaque réservoir de carburant est de 18 000 lb à vide. Cette estimation suppose que :
 - Réservoir à paroi unique, acier au carbone de 1/4 « d'épaisseur.
 - Aucune allocation pour la tuyauterie, les trous d'homme, les éléments de support structurel, etc.
- 1.2 L'entrepreneur est responsable de confirmer le poids réel des réservoirs de carburant avant l'enlèvement.

FIN DE L'ADDENDA NO. 004