



StarRETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada

Service national de passation de marchés

Bid Fax: 1-855-983-1808

Bid Email: soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 001 À UNE
INVITATION À SOUMMISSIONNER**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada

Service national de passation de marchés

Calgary, AB

Titre : Resurfçage de la route 1 (Transcanadienne) – Parc national des Glaciers	
N° de l'invitation : 5P468-22-0076/A	Date : 26 juillet 2022
N° de modification : 001	
N° de référence du client :	
N° de référence de SEAG : PW-22-01000999	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 29 juillet 2022	Fuseau horaire : HAR
--	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Jen Maheu	
N° de téléphone : 587-432-8458	N° de télécopieur : 1-855-983-1808
Courriel : jennifer.maheu@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	N° de télécopieur :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P468-22-0076/A

N° de la modification :
001

Autorité contractante :
Jen Maheu

Ver. 02.08.21

N° de référence du client :

Titre :
Resurfacement de la route 1 (Transcanadienne) – Parc national des Glaciers

Modification 001

La présente révision vise à modifier la date de clôture de l'invitation à soumissionner.

A. DATE DE CLÔTURE DES SOUMISSIONS

La date de clôture de l'appel d'offres 5P468-22-0076/A, qui avait été fixée au 26 juillet 2022, est reportée au **29 juillet 2022 à 14 h, HAR.**

B. QUESTION AND ANSWER

Q1 : Y a-t-il d'autres endroits qui nécessitent l'application du traitement de conservation Reclamite qui ne sont pas inclus dans les dessins?

R1 : Oui, deux endroits dans le parc national du Canada des Glaciers, au km 43 et au km 27,5, nécessiteront un traitement de surface.

C. TENDER PACKAGE REVISIONS

Dans : IS 22-0076, FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (SA)

Supprimer :

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux au plus tard le 31 août 2022.

Remplacer par :

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux au plus tard le 30 septembre 2022.

Dans : IS 22-0076, APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS

Supprimer :

Tableau des prix unitaires article 5

5	32 01 12	Traitement de la surface de la chaussée en asphalte a) a. Joint de conservation Reclamite	Litres	32,000	\$	\$
---	----------	--	--------	--------	----	----

Remplacer par :

Tableau des prix unitaires article 5

5	32 01 12	Traitement de la surface de la chaussée en asphalte a) a. Joint de conservation Reclamite	Litres	25,000	\$	\$
---	----------	--	--------	--------	----	----

Supprimer :

Tableau des prix unitaires article 8

8	32 17 23	Marquage des chaussées	m	5,000	\$	\$
---	----------	------------------------	---	-------	----	----

N° de l'invitation :
5P468-22-0076/A

N° de la modification :
001

Autorité contractante :
Jen Maheu

Ver. 02.08.21

N° de référence du client :

Titre :
Resurfaçage de la route 1 (Transcanadienne) – Parc national des Glaciers

		a) a. Traçage de lignes				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

Remplacer par :

Tableau des prix unitaires article 8

8	32 17 23	Marquage des chaussées a) a. Traçage de lignes	m	10,000	\$	\$
---	----------	--	---	--------	----	----

Dans : Specification Section 01 11 00 Summary of Work

Supprimer :

Clause 1.7.5

Remplacer par :

Revised Section 01 11 00 Summary of Work, Clause , hereafter presented:

.5 The Contractor shall:

.1 Mobilize after June 1, 2022.

.2 Complete all asphalt paving and rehabilitation works by September 15, 2022

.3 Complete all of the Work by September 30, 2022 (Contract Completion Date).

Dans : Specification Section 32 01 12 Asphalt Pavement Surface Treatment

Supprimer :

Clause 3.1.3

Remplacer par :

Revised Section 32 01 12 Asphalt Pavement Surface Treatment, Clause , hereafter presented:

.3 Dilute Reclamite Preservative Seal with water at **2:1** ratio (2 parts Reclamite to 1 part water) for application.

.1 Mix thoroughly by pumping or other method accepted by Departmental Representative..

Supprimer :

Clause 3.1.4

Remplacer par :

Revised Section 32 01 12 Asphalt Pavement Surface Treatment, Clause , hereafter presented:

.4 Apply asphalt surface treatment material evenly to pavement surface at rate as directed by Departmental Representative, of **0.4 L/m²** plus or minus 0.1 L/m².

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.