



<p>RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:</p> <p>Bid Receiving - Environment Canada / Réception des soumissions – Environnement Canada</p> <p>Electronic Copy: soumissionsbids@ec.gc.ca</p> <p>BID SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS</p> <p>The referenced Bid Solicitation is revised in this document; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Bid Solicitation remain the same.</p> <p>La demande de soumissions citée en référence est modifiée dans ce document; sauf indication contraire, les modalités de la demande de soumissions demeurent les mêmes.</p>	<p>Title – Titre Station météorologique de Jenpeg</p>	
	<p>EC Bid Solicitation No./SAP PR No. - N° de la demande de soumissions EC / N° SAP PR 5000066228</p>	<p>Amendment No. - N° de modif. 001</p>
	<p>Date of Bid Solicitation (YYYY-MM-DD) – Date de la demande de soumissions (AAAA-MM-JJ) 2022-07-20</p>	
	<p>Bid Solicitation Closes (YEAR-MM-DD) - La demande de soumissions prend fin (AAAA-MM-JJ) at – à 15 :00h on – 2022-08-12</p>	<p>Time Zone – Fuseau horaire heure avancée de l'est</p>
	<p>F.O.B – F.A.B</p>	
	<p>Address Enquiries to - Adresser toutes questions à Shawn Davis</p>	
	<p>Telephone No. – No de téléphone N/A</p>	<p>Fax No. – No de Fax</p>
	<p>Delivery Required (YEAR-MM-DD) – Livraison exigée (AAAA-MM-JJ) 2022-09-30</p>	
<p>Destination of Services / Destination des services Manitoba</p>		



La demande de soumissions est modifiée comme suit :

Bid Solicitation Closes (YEAR-MM-DD) - La demande de soumissions prend fin (AAAA-MM-JJ)

Supprimer :

at – à 15 :00h
on – 2022-08-04

Insérer :

at – à 15 :00h
on – 2022-08-12

La modification de la demande de soumissions vise à répondre aux demandes de renseignements reçues:

Q1 : Sur l'étendue des travaux pour l'électricité. Il fournit une liste de tout le matériel que le gouvernement fournira. Je m'interroge sur la boîte de jonction d'instrumentation pour savoir qui la fournit. Je ne vois aucune spécification sur la taille de la boîte de jonction ou si elle sera fournie par le gouvernement ?

R1 : La boîte de jonction de l'instrument qui abrite l'enregistreur de données et où les câbles de signal sont terminés est fournie par ECCC/gouvernement. Il a été acheté et rempli et est prêt pour l'installation. ECCC montera au besoin.

Q2 : La portée des travaux du soumissionnaire consiste à fournir un panneau étanche de 100 A avec des disjoncteurs et tout autre matériel est fourni par le gouvernement ?

R2 : Le fournisseur doit fournir un panneau résistant aux intempéries de 100 A avec des disjoncteurs, tous les autres matériaux sont fournis par le gouvernement/ECCC, y compris les câbles/boîtes de jonction/bornes, etc.

Q3 : Qui doit terminer le câble de commande à chaque station météo ?

R3 : Les techniciens d'ECCC/du gouvernement termineront tous les câbles de contrôle/signal utilisés pour tous les capteurs de la station météo. Le fournisseur terminera les câbles d'alimentation conformément à l'énoncé des travaux et au Code canadien de l'électricité.

Fin de la modification