

# Addendum Addenda

No./No  2
-----------------

Project Description / Description de projet <b>S77 Boiler Room Modifications / S77 Modifications de la salle des chaudières</b>		
Project No./No de projet <b>6067</b>	Departmental Representative / représentant ministériel <b>Allan Smith</b>	Date <b>5-Aug-2022</b>
Solicitation No./N° de sollicitation <b>22-58029</b>		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No	Description
NRC 1	<p>Formulaires de commande (Cx). Ils seront remis au contractant retenu.</p> <p>Les formulaires CX doivent être utilisés. L'entrepreneur doit effectuer le démarrage de chaque chaudière conformément aux procédures de démarrage du fabricant afin de vérifier le fonctionnement des chaudières après l'installation des nouveaux régulateurs de gaz naturel. Le CNRC sera présent lors de la mise en service des chaudières.</p>
Question 1	Concernant le panneau PDPH-5-1 ?
Réponse 1	Le panneau en question est un type I-line de Square D (maintenant Schneider Electric). Selon le disjoncteur principal du panneau, la valeur nominale de ka est de 22kA @600V.
Question 2	En ce qui concerne le réservoir et le système de glycol ?
Réponse 2	23 21 13.02 la ligne indiquée sera supprimée de la spécification.
Question 3	Pas d'accès à l'endroit où les conduits de gaz sortent du penthouse, conformément aux plans ?
Réponse 3	Modifier la tuyauterie existante et la déplacer près de la porte nord-est, s'assurer que l'emplacement final est conforme aux codes du gaz naturel et aux exigences de la TSSA.
Question 4	Comportement de la toiture ?
Réponse 4	Le penthouse est un toit inversé

Question 5 Quelle est la construction de l'installation de fil de guidage ?

Réponse 5 Le toit de gravier doit être reculé, l'isolant SM de 24 po x 24 po x 2 po doit être placé sur la feuille de couverture, la pierre de patio de 24 po x 24 po doit être placée sur le dessus du SM. Le boulon à œil doit être centré dans la pierre de patio pour accepter le câble d'avion (fil-guide). Les fils-guides doivent être fixés à trois (3) points autour de la cheminée à l'aide d'une bande de tirage enveloppante.

Question 6 Est-il nécessaire de déplacer l'évent à gaz de la chaudière n°6 ?

Réponse 6 Non

END / FIN