

GÉNÉRALITÉS

Les modifications suivantes apportées aux documents d'appel d'offres entrent en vigueur IMMÉDIATEMENT. Cet addendum fera partie des documents contractuels.

SPÉCIFICATIONS

AUCUN

DESSINS

1. REMPLACER les dessins BE0, BE1, BE2, BE3, BE4, BE5 avec les dessins révisés qui ont été émis par l'IRC le 29-JUILLET-2022. Nom du fichier "VR21-110SP-24597_Nat Hydrology Res Cter_Issued for Tender Revisions_July.29.2022.pdf" - Six (6) pages. Ci-joint ci-dessous dans l'addendum #1

CLARIFICATIONS

AUCUN

QUESTIONS

Q1. Page BE1 - Section verticale 1/BE1 - Représenter les sections verticales comme un nouveau mur-rideau à double vitrage (les spécifications et l'étiquette du vitrage de type 5 prévoient un triple vitrage).

A1. Les spécifications sont déterminantes. Les dessins devraient être intitulés ensemble "double vitrage minimum". Si l'assemblage à double vitrage est capable de répondre aux exigences minimales de performance, alors le double vitrage est acceptable ; les dessins seront révisés pour indiquer "double vitrage minimum".

Q2. Page BE3 Sections 1 & 2/BE3 - Le vitrage vertical (au-dessus du deuxième étage) indique un nouveau mur-rideau à double vitrage (les spécifications indiquent un triple vitrage). Veuillez confirmer

A2. Ce sont les spécifications qui prévalent. Les dessins devraient être appelés assemblage "double vitrage minimum". Si l'assemblage à double vitrage est capable de répondre aux exigences minimales de performance, alors le double vitrage est acceptable. Les dessins seront révisés pour indiquer "double vitrage minimum".

Q3. La partie du mur-rideau vertical du rez-de-chaussée fait appel au mur-rideau EXISTANT. On ne peut pas joindre l'ancien système au nouveau. Veuillez confirmer.

A3. Inclure dans le prix de l'offre le remplacement du mur-rideau de l'élévation sud. Les spécifications seront les mêmes que celles du type 5. La porte existante doit être enlevée et remise en place.

Q4. Section 3/BE3 - Demande une nouvelle partie verticale à double vitrage. La section 2/BE1 demande un vitrage de type 4 - Solera T-R18. Veuillez confirmer

A4. La section 3/BE3 devrait être appelée vitrage de type 4. Les dessins seront révisés.

Q5. Page BE4 Détail 4/BE4 - Appelle à la réutilisation du mur-rideau vertical existant, ce qui ne peut être fait et est en contradiction avec les sections 1 et 2/BE3.

A5. Le détail 4/BE4 sera révisé pour être cohérent avec les sections 1 et 2/BE3.

Q6. Détail 6/BE4 - La partie verticale montre un nouveau mur rideau à double vitrage (spécifié comme triple). Veuillez confirmer

A6. Les spécifications sont déterminantes. Les dessins devraient s'intituler ensemble "double vitrage minimum". Si l'assemblage à double vitrage est en mesure de répondre aux exigences minimales de performance, alors le double vitrage est acceptable ; les dessins seront révisés pour indiquer "double vitrage minimum".

Q7. Note générale : T-R18 est dessiné sur les lucarnes nord et sud. Confirmez que nous devons utiliser T-R9 sur les lucarnes sud et T-R18 sur les lucarnes nord.

A7. TR-9 sur les lanterneaux sud et TR-18 sur les lanterneaux nord.

Q8. Il semble qu'un système de protection contre la foudre soit installé à un endroit où l'étendue des travaux aura une incidence sur le fonctionnement de ce système. L'entrepreneur a-t-il la responsabilité de le maintenir opérationnel pendant la construction ?

A8. L'équipement de protection contre la foudre devra être retiré pendant la construction, puis réinstallé une fois le remplacement final des lanterneaux terminé. La protection de l'éclairage pendant la construction n'est pas nécessaire.

FIN DE L'ADDENDUM 1