

**Addendum
Addenda**

No./No 4

Project Description / Description de projet S77 Boiler Room Modifications / S77 Modifications de la salle des chaudières		
Project No./No de projet 6067	Departmental Representative / représentant ministériel Allan Smith	Date 9-Aug-2022
Solicitation No./N° de sollicitation 22-58029		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No	Description
23 07 19	<p>Does new glycol heating water piping require thermal insulation? Yes, 50 mm thick complete with PVC jacket (TIAC Code A-3).</p> <p>Les nouvelles canalisations d'eau de chauffage au glycol nécessitent-elles une isolation thermique ? Oui, 50 mm d'épaisseur avec chemise en PVC (code ACIT A-3).</p>
23 03 19	<p>Does new glycol heating pumps require thermal insulation? No, the pumps do not require insulation.</p> <p>Les nouvelles pompes à chaleur au glycol nécessitent-elles une isolation thermique ? Les pompes n'ont pas besoin d'isolant.</p>
23 07 13	<p>Is thermal insulation required on combustion air intake ductwork? Yes, 50 mm thick rigid board complete with acrylic adhesive jacket (TIAC Code C-1).</p> <p>Une isolation thermique est-elle nécessaire sur les conduits d'admission d'air de combustion ? Oui. Des panneaux rigides en fibres minérales d'une épaisseur de 50 mm avec chemise adhésive en acrylique (code ACIT C-1).</p>
26 28 16	<p>What is ka Rating of Breaker required in Panel PDPH5-1? Breaker required is SQ D I-Line with 25A, 600V</p> <p>Quel est le calibre ka du disjoncteur requis dans le panneau PDPH5-1 ? Le disjoncteur requis est le SQ D I-Line avec 25A, 600V.</p>
Clarification	<p>How many Boilers require NEW Gas Regulators? All (6) Boilers require NEW Gas Regulators along with Startup / Cx</p> <p>Combien de chaudières nécessitent de NOUVEAUX régulateurs de gaz ? Toutes les (6) chaudières ont besoin de NOUVEAUX régulateurs de gaz ainsi que d'un démarrage / Cx.</p>

Clarification

Can an Alternate Pump (other than basis of Design) be submitted?
Not at this time. An Alternate requires Proper Shop Drawings and a complete Review be performed prior to acceptance. This is past the Question and Answer Deadline.

Peut-on soumettre une pompe alternative (autre que la base de conception) ?
Pas pour le moment. Une solution de rechange exige que des dessins d'atelier appropriés et un examen complet soient effectués avant l'acceptation. La date limite pour les questions et réponses est dépassée.

END

FIN