



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Ent. groupes électrogènes - ESC Entretien de groupes électrogènes - Les Escoumins	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-230306/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.120808.692	Date 2022-08-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-042-18338	
File No. - N° de dossier QCM-2-45014 (042)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-08-25 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fortin-Harvey, Gabriel	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm042
Telephone No. - N° de téléphone (343) 551-4944 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

TITRE : Entretien de groupes électrogènes - Québec

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses
2. Changement no 2

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Question 4 : À l'article 1.20.5 de l'EDT, il est indiqué que le technicien doit avoir une carte CCQ ou emploi Québec en entretien de génératrice. Une telle qualification n'existe pas, pouvez-vous préciser vos attentes?

Réponse 4 : L'article 1.20.5 affirme ceci : « La qualification requise dépend de l'énoncé des besoins. » Cette phrase est incluse dans tous nos énoncés des travaux. Pour le besoins du présent énoncé des travaux, aucune qualification délivrée par la CCQ ou Emploi Québec ne sera demandée.

Question 5 : À l'article 1.23.5 de l'EDT, le technicien doit avoir une qualification Veeder-Root. S'il vous plait préciser le lien avec l'entretien des génératrices. Nous n'intervenons pas sur ce type d'équipements lors des opérations de maintenance des génératrices et cela n'apparaît jamais dans la norme.

Réponse 5 : La qualification Veeder-Root s'applique aux travaux sur les systèmes de stockage de produits pétroliers. Elle n'est pas requise dans le cadre du présent appel d'offres.

CHANGEMENT no 2 :

« L'article 1.23.5 de l'annexe A – Énoncé des travaux » est annulé.

Par conséquent, vous devez :

SUPPRIMER « l'article 1.23.5 de l'annexe A – Énoncé des travaux » dans son intégralité.

***** TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMENTENT INCHANGÉES*****