



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de
l'Agence Parcs Canada

Service national de passation de marchés

Soumission par télécopieur:

1-855-983-1808

Soumission par courriel: soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 002
INVITATION À SOUMISSIONNER
DEMANDE D'OFFRES À
COMMANDES**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :
Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Parc national Banff

Titre : Remise en état du camping du Mont-Castle – Phase 2 – Parc national Banff	
N° de l'invitation : 5P421-22-0017/A	Date : 24 aout 2022
N° de modification : 002	
N° de référence du client : N/A	
N° de référence de SEAG : PW-22-01003452	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 30 aout 2022	Fuseau horaire : MDT - HAR
---	--------------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Rose Marino	
N° de téléphone : 403-760-1319	N° de télécopieur : 855-983-1808
Courriel : Rose.marino@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : _____	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	

Modification 002

Cet amendement vise à :

A. Répondre aux questions des soumissionnaires;

Q1. Les détails de l'assemblage des murs indiquent qu'un isolant rigide de polystyrène expansé de 4 pouces d'épaisseur est requis, mais les spécifications semblent plutôt indiquer que de l'isolant CavityRock de Roxul est requis. Veuillez préciser quel type d'isolant est requis.

R1. De l'isolant CavityRock de Roxul est requis à l'intérieur des cavités entre les poteaux, y compris pour les murs intérieurs et extérieurs selon les dessins. Un isolant rigide de polystyrène expansé de 4 pouces d'épaisseur est requis pour tous les murs extérieurs en plus de l'isolant utilisé pour les cavités entre les poteaux. Voir les dessins architecturaux pour les détails de l'assemblage des murs.

Q2. Remplacement de produit proposé :

- Produit acceptable selon le contrat : Spécifications 07 42 46 – Panneaux de ciment armés de fibres, division 2.2.6.1.1. Les produits acceptables sont les suivants :
 - Knight Wall Systems, Thermazee

- Remplacement proposé : ISO Clips et entremises galvanisées de calibre 18

R2. Le remplacement proposé est acceptable. Le produit doit être installé selon les recommandations du fabricant.

Q3. Remplacement de produit proposé :

- Produits acceptables selon le contrat : Spécifications 07 27 00 – Système d'étanchéité à l'air, alinéa 2.2.2. Les produits acceptables sont les suivants :
 - .1 Membrane pare-air perméable à la vapeur 3015VP, fabriquée par 3M.
 - .2 Perm-A-Barrier VPS, fabriqué par Grace (GCP Applied Technologies).
 - .3 Sopraseal Stick VP, fabriqué par Soprema.
 - .4 Blueskin VP 160, fabriqué par Henry.
 - .5 Autre produit de remplacement préapprouvé.
- Remplacement proposé : Sous-couche pare-air autoadhésive perméable à la vapeur d'eau SRP AirOutshield™ SA 280, fabriquée par SRP Canada. www.srpcanada.ca (certaines descriptions de produits offertes en français)

R3. Le remplacement proposé est acceptable.

Aux fins de cautionnement et d'assurance, la valeur du projet est estimée comme suit : 1,000,001 \$ > 2,000,000 \$, taxes en sus.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMENTRENT INCHANGÉES.