



## RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence  
Parcs Canada  
Service national de passation de marchés

Télécopieur de soumission : 1-877-558-2349

Courriel de soumission :

[soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca](mailto:soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca)

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demandes de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

## RÉVISION 003 INVITATION À SOUMISSIONNER DEMANDE D'OFFRES À COMMANDES

Ce document est par la présente révisé ; sauf indication contraire, les modalités demeurent les mêmes.

### Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada  
Service national de passation de marchés  
**Agence Parcs Canada**  
**Halifax, Nouvelle Écosse**

### Titre :

Remplacement des toilettes d'Ingonish Beach, Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton

### N° de l'invitation :

5P468-22-0072/A

### Date :

30 août 2022

### N° de modification :

003

### N° de référence du client :

2230

### N° de référence de SEAG :

PW-22-01003726

### L'invitation prend fin :

À : 14h00

Le : 08 septembre 2022

### Fuseau horaire :

HAA

### F.A.B.:

Usine : ☐ Destination : ☒ Autre : ☐

### Adresser toute demande de renseignements à :

Jaime Creaser

### N° de téléphone :

902-266-8592

### N° de télécopieur :

1-877-558-2349

### Courriel :

[Jaime.Creaser@pc.gc.ca](mailto:Jaime.Creaser@pc.gc.ca)

### Destination des biens, services et travaux de construction :

Voir aux présentes

## À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

### Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :

### Adresse :

### N° de téléphone :

### N° de télécopieur :

Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :

### Signature :

### Date :

**N° de l'invitation :**  
5P468-22-0072/A

**N° de référence du client :**  
2230

**N° de la modification :**  
003

**Titre :**  
Remplacement des toilettes d'Ingonish Beach, Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton

**Autorité contractante :**  
Jaime Creaser

---

### **Modification 003**

Cette modification vise à distribuer des questions et réponses.

#### **1.0 Questions et Réponses**

Q1. Nous cherchons à obtenir l'approbation pour le profil snaplock de 1,5 po pour l'installation sur les toilettes Ingonish. Je joins également les informations sur le PVDF. Ils ont également 5 autres profils si cela n'est pas approuvé.

R1. Le profil 1.5 » est acceptable à condition que le produit réponde à toutes les exigences énumérées dans les spécifications du volume 01 07.61.00, 07.46.19 et les sections connexes. Fixation pour permettre la dilatation thermique avec la couleur sombre et la sous-structure proposées. Couleur à approuver par le représentant du département et l'architecte lors de la soumission de l'échantillon.

Q2. Chercher à clarifier la taille et la finition du drain kerdi-line tel qu'indiqué sur la fiche technique section 09 30 13 carrelage page 6 de 11 points 2.7 membranes pour douches. En outre, nous pouvons fournir Kerdi-Board [tant qu'il est en stock, dans d'autres projets, nous avons dû fournir du panneau de ciment en raison de pénuries d'approvisionnement] et kerdi-Line drain, mais devraient-ils être installés par d'autres métiers syndiqués (comme indiqué par note pour coordonner avec d'autres métiers) ?

R2. Drains de douche pour être circulaire comme indiqué dans les documents mécaniques et architecturaux. Drains pour être compatibles avec toutes les membranes et les revêtements de sol pour fournir un état imperméable dans les douches. La base de conception pour des performances de produit acceptables est KERDI-DRAIN ou similaire qui est compatible. Non requis pour être installé par d'autres métiers

**LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.**