

PARTIAL HVAC DEMOLITION PLAN – SECOND FLOOR WEST
PLAN PARTIEL DES OUVRAGES DE DÉMOLITION – INSTALLATIONS DE CVAC, AU DEUXIÈME ÉTAGE – À L'OUEST

1 / M5

SCALE 1 : 100
ÉCHELLE 1 : 100

GENERAL NOTES:
NOTES GÉNÉRALES :

1. EVERYTHING SHOWN ON THESE DRAWINGS IS TO BE DEMOLISHED. DISCONNECT ALL EQUIPEMENT AND REMOVE ALL ASSOCIATED PIPING, DUCTWORK AND ACCESSORIES.

   DÉMOLIR TOUS LES OUVRAGES OU ARTICLES PRÉSENTÉS DANS LES DESSINS. DÉCONNECTER L'ENSEMBLE DE L'APPAREILLAGE ET ENLEVER TOUTE LA TUYAUTERIE, TOUS LES CONDUITS ET TOUS LES ACCESSOIRES CONNEXES.
2. PRIOR TO ANYWORK, ENSURE ELECTRICAL POWER HAS BEEN CUT, WATER SUPPLY ISOLATED AND ALL FLUIDS DRAINED.

   AVANT LA MISE EN OEUVRE DE N'IMPORTE QUEL TRAVAIL, S'ASSURER DE COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE ET L'AMENÉE D'EAU; EN OUTRE, S'ASSURER QUE TOUTES LES CANALISATIONS DE LIQUIDES SOIENT BIEN DRAINÉES.
3. THESE DRAWINGS SHOW MAIN DUCTS, PIPES AND SHAFTS BUT THE DEMOLITION WORK INCLUDES ALL DISTRIBUTION TO EQUIPMENT, TERMINAL UNITS, ETC.

   LES PRÉSENTS DESSINS MONTRENT LES CONDUITS, LES TUYAUX ET LES PUITS PRINCIPAUX, MAIS LES OUVRAGES DE DÉMOLITION COMPRENNENT TOUTES LES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION JUSQU'À L'APPAREILLAGE, LES ÉLÉMENTS TERMINAUX ET AINSI DE SUITE.

DRAWING NOTES: (X)
NOTES DU DESSIN :

1. CEILING SUPPLY DIFFUSERS CONNECTED TO THE DISTRIBUTION DUCTWORK WITH 1 TO 3 METERS OF FLEXIBLE DUCTWORK AND GALVANIZED STEEL SUB BRANCHES. TYPICAL.

   DIFFUSEURS D'ALIMENTATION DE MONTAGE AU PLAFOND, RACCORDÉS À DES CONDUITS DE DISTRIBUTION AVEC UNE LONGUEUR D'UN (1) MÈTRE À TROIS (3) MÈTRES DE CONDUIT FLEXIBLE ET DES CANALISATIONS AUXILIAIRES D'EMBRANCHEMENT. TYPIQUE.
2. RETURN / EXHAUST GRILLE. TYPICAL.

   GRILLE DE RETOUR ET (OU) D'EXTRACTION. TYPIQUE.
3. ROOM TEMPERATURE SENSOR / THERMOSTAT FOR HEATING AND COOLING CONTROL. TYPICAL.

   THERMOSTAT ET (OU) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'INTÉRIEUR, POUR LE CONTRÔLE DU CHAUFFAGE ET DU REFROIDISSEMENT. TYPIQUE.
4. TERMINAL COOLING COIL, REFER TO PLUMBING DRAWINGS, TYPICAL.

   SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT TERMINAL. SE REPORTER AUX DESSINS DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE. DÉTAIL TYPIQUE.
5. DUCT RISER.

   CANALISATION MONTANTE.
6. MAIN DUCTS UP TO PENTHOUSE.

   CONDUITS PRINCIPAUX VERS L'APPENTIS.

A1 841 x 594 [ARCHITECTURAL]

Public Works and Government Services Canada
Travaux publique et Services gouvernementaux Canada

wsp
300-2611 QUEENSVIEW DRIVE
OTTAWA ONTARIO CANADA K2B 8K2
TEL: 5413429-2800 | FAX: 5413429-2809 | WWW.WSP.COM
Mechanical, Electrical & Structural Engineering

LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER
P. A. COUSINEAU
July 18/2022
PROVINCE OF ONTARIO

PROJECT NORTH
LE NORD DU PROJET

key plan — plan clé



REV'N		DATE
01	ISSUED FOR TENDER EMIS POUR SOUSMISSION	August 04 2022

project — projet

EHC-DEMOLITION AND GREENFIELD PROJECT
50 Columbine Drive, Tunney's Pasture, Ottawa

DÉMOLITION DU CENTRE D'HYGIÈNE DU MILIEU ET PROJET DE LA ZONE VERTE
50, Promenade Colombine, Tunny's Pasture, Ottawa

drawing — dessin
PARTIAL HVAC DEMOLITION PLAN - SECOND FLOOR WEST
PLAN PARTIEL DES OUVRAGES DE DÉMOLITION - INSTALLATIONS DE CVAC, AU DEUXIÈME ÉTAGE - À L'OUEST

designed / date	R. B.	conçu
drawn / date	A.C.	dessiné
reviewed	R. B.	examiné
approved / date	P.C.	approuvé
Tender / PWC Project Manager	Jacob Holmer	Soumission / Gestionnaire de projets TPC
project number	R.069710	No. du projet
drawing no.	M5	No. du dessin