



**RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :**

Module de réception des soumissions de l'Agence  
Parcs Canada

Service national de passation de marchés

**Bid Fax:** 1-855-983-1808

**Bid Email:** [soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca](mailto:soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca)

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 002 À UNE  
INVITATION À SOUMMISSIONNER**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

**Bureau de distribution :**

Agence Parcs Canada

Service national de passation de marchés

Calgary, AB

<b>Titre :</b> Phase 2 de l'amélioration du système de drainage des eaux pluviales de Waskesiu – Parc national de Prince Albert	
<b>N° de l'invitation :</b> 5P468-22-0129/A	<b>Date :</b> 22 septembre 2022
<b>N° de modification :</b> 002	
<b>N° de référence du client :</b>	
<b>N° de référence de SEAG :</b> PW-22-01006613	

<b>L'invitation prend fin :</b> À : 14h00 Le : 27 septembre 2022	<b>Fuseau horaire :</b> HAR
--	--------------------------------

<b>F.A.B.:</b> Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
<b>Adresser toute demande de renseignements à :</b> Jen Maheu	
<b>N° de téléphone :</b> 587-432-8458	<b>N° de télécopieur :</b> 1-855-983-1808
<b>Courriel :</b> <a href="mailto:jennifer.maheu@pc.gc.ca">jennifer.maheu@pc.gc.ca</a>	
<b>Destination des biens, services et travaux de construction :</b> Voir aux présentes	

**À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Adresse :</b>	
<b>N° de téléphone :</b>	<b>N° de télécopieur :</b>
<b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur ( taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

**N° de l'invitation :**  
5P468-22-0129/A

**N° de la modification :**  
002

**Autorité contractante :**  
Jen Maheu

Ver. 02.08.21

**N° de référence du client :**

**Titre :**  
Phase 2 de l'amélioration du système de drainage des eaux pluviales de Waskesiu –  
Parc national de Prince Albert

---

## **Modification 002**

Cette modification est soulevée pour fournir des réponses aux questions des soumissionnaires.

### **A. QUESTIONS ET REPONSES**

**Q1** Veuillez fournir les détails de la construction du bloc de kiosques électriques. Celui-ci est noté sur le dessin 10/12, mais il n'y a pas de précisions sur la façon de le construire.

**R1** Le bloc sera une dalle de 22 mm d'épaisseur avec 15M 300 au centre de chaque côté, sur deux 2,4 – diamètre 200. Piles avec deux barres d'armature de 15M sur toute la profondeur.

**Q2** Veuillez fournir une spécification pour la « membrane d'étanchéité » et le « produit d'étanchéité Xypex » à appliquer sur le regard isolé du dessin 8/12.

**R2** Xypex modifié – application de deux couches pour l'imperméabilisation.

**Q3** Veuillez préciser si l'entrepreneur sera responsable de la réinstallation du trottoir, de la bordure et des pavés unitaires là où ils sont perturbés par la construction.

**R3** Oui. L'entrepreneur doit également coordonner et localiser les services publics privés et les lignes de fibre optique appartenant au parc avant la construction. Les coordonnées seront fournies lors de la réunion de préconstruction.

**TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.**