



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

| | |
|--|---|
| Title - Sujet Security System for Maritime Centre Système de sécurité pour le Centre Maritime | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation H1121-214780/A | Amendment No. - N° modif. 005 |
| Client Reference No. - N° de référence du client H1121-214780 | Date 2022-09-28 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-336-81347 | |
| File No. - N° de dossier hn336.H1121-214780 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-10-04 Heure Avancée de l'Est HAE | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bisson(hn336), Phillippe | Buyer Id - Id de l'acheteur hn336 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 295-8641 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
H1121-214780/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
H1121-214780

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
hn336.H1121-214780

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn336
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

**LA MODIFICATION À LA DEMANDE DE PROPOSITION 005 EST SOULEVÉE
POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :**

Question 1 :

Nous aimerions connaître l'application des relais CR624-5 dans ce projet. Où sont-ils installés?

Réponse 1 :

Les relais CR624-5 doivent être utilisés dans l'interface de fonctionnement des portes automatiques – le premier contact est pour déverrouiller la saisie de l'interface du bouton d'action, et le deuxième est pour activer une demande de quitter le circuit en vue de mettre en dérivation le contact de la porte.

Question 2 :

Quelle est la hauteur des plafonds aux étages de 15 à 19?

Réponse 2 :

3,9 à 4,3 mètres.

Question 3 :

De quel type de plafond s'agit-il? Faux-plafond, faux-plafond à claire-voie ou plafond fini?

Réponse 3 :

Soit des faux-plafonds ou des plafonds finis, selon l'endroit dans l'immeuble.

**** TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITION DEMEURENT INCHANGÉS ****