



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Security System for Maritime Centre Système de sécurité pour le Centre Maritime	
Solicitation No. - N° de l'invitation H1121-214780/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client H1121-214780	Date 2022-09-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-336-81347	
File No. - N° de dossier hn336.H1121-214780	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-10-04 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bisson(hn336), Phillippe	Buyer Id - Id de l'acheteur hn336
Telephone No. - N° de téléphone (613) 295-8641 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
H1121-214780/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
H1121-214780

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
hn336.H1121-214780

Buyer ID - Id de l'acheteur
hn336
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

SOLICITATION AMENDMENT 005 IS RAISED TO ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

Question 1:

Please let me know what application for CR624-5 in this project. Where are they installed?

Response 1:

CR624-5 relays are to be used as part of the automatic door operator interface – first contact to unlock strike/trigger push button interface input and the second to trigger request to exit circuit in order to shunt door contact.

Question 2:

Please let me know the height of ceilings on floors from 15th -19th?

Response 2:

3.9 - 4.3 meters

Question 3:

What type of ceiling it is as drop tiles, open or finish ceiling?

Response 3:

Either Drop tile or finish ceilings depending on location in building.

**** ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED ****