



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions**

1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212

100-1045 Main Street

Moncton

New Brunswick

E1C 1H1

Bid Fax: (506) 851-6759

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau

d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)

1045 Main Street / 1045, rue Main

Moncton

New Bruns

E1C 1H1

Title - Sujet Anchor System & Float Installation Anchor System and Float Installation, Blacks Harbour	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-230879/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EC373-230879	Date 2022-10-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWJ-004-6258	
File No. - N° de dossier PWJ-2-45052 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2022-10-11 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Johnston (PWJ), Edward	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 343-6382 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. Two (2) is raised to include the following Addendum No. Two (2).

The following Addendum to the tender is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

1. Questions and Answers

Q1: Could you supply the borehole logs for the above noted?

A1: See attached for borehole information, attached drawings M1 and M8.

Q2: Attached is the pile guard description. Please clarify if guards are required for both sides of the pipe pile. Especially for piles in the center of floats, P4 to P15. Is there a drawing for the thickness of UHMW required? for PWGSC UNFILLED TUBULAR STEEL PILES SECT 31 62 16.19 ANCHOR SYSTEM, PAGE 3

A2: Please delete pile guard descriptions included in section 31 62 16.19, 2.01.5. No pile guards are required.

Q3: Also are the HP310x79 horizontal steel wales to have splice plates for a continuous beam ? If so, do you have a drawing for size of plate & number of bolts per splice ?

A3: Yes, please see folder Addendum 2 – Wale Splice Plate Detail.