



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions**

1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212

100-1045 Main Street

Moncton

New Brunswick

E1C 1H1

Bid Fax: (506) 851-6759

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau

d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)

1045 Main Street / 1045, rue Main

Moncton

New Bruns

E1C 1H1

Title - Sujet Anchor System & Float Installation Anchor System and Float Installation, Blacks Harbour	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-230879/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EC373-230879	Date 2022-10-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWJ-004-6258	
File No. - N° de dossier PWJ-2-45052 (004)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2022-10-11 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Johnston (PWJ), Edward	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj004
Telephone No. - N° de téléphone (506) 343-6382 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Cette modification de l'invitation numéro 2 est soumise et comprend la modification numéro 2 suivante.

La modification qui suit apportée aux documents de soumission entre en vigueur dès maintenant.
L'addenda fera partie des documents de contrat.

Toutes autres conditions ne changent pas

Modification numéro 2

1. Question et Reponse

Q1: Pourriez-vous nous fournir les registres des trous de sondages, susmentionnés?

R1: Voir ci-joint pour les renseignements sur les trous de sondages, les dessins M1 et M8.

Q2: Vous trouverez ci-joint la description contenu dans la section 31 62 16.19 à la page 3. La description des piles de protection, de la pile. Veuillez préciser si les piles de protection sont requis des deux côtés des tuyaux. Surtout, pour les pieux qui se trouve au centre des quais flottants, P4 jusqu'à page 15. Faut-il un dessin pour l'épaisseur du UHMW? De TPSGC.

R2: Veuillez supprimer les descriptions des piles de protection comprises dans la section 31 62 16.19, 2.01.5.

Q3: Pour la poutre continue, est-ce que le HP310x79 doit avoir des plaques de jonction? Si oui, avez-vous un dessin qui démontre la taille de la plaque et le nombre de boulons par épissure?

R3: Oui, veuillez consulter l'addenda numéro 2 – DÉTAIL DE LA PLAQUE DE JONCTION AU RAIDISSEUR.