



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

National Master Standing Offer (NMSO)

Offre à commandes principale et nationale (OCPN)

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Electrical & Electronics Products Division
L'Esplanade Laurier
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Absorbent Glass Mat (AGM) Batteries	
Solicitation No. - N° de l'invitation E60HN-220859/A	Date 2022-10-19
Client Reference No. - N° de référence du client E60HN-220859	Amendment No. - N° modif. 003
File No. - N° de dossier hn446.E60HN-220859	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HN-446-81394	
Date of Original Request for Standing Offer 2022-09-20 Date de la demande de l'offre à commandes originale	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2022-11-04 Heure Avancée de l'Est HAE	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Garcia Lozano, Quiterie	Buyer Id - Id de l'acheteur hn446
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-2431 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 953-4944
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Multiple Addresses across Canada	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Solicitation No. - N° de l'invitation
E60HN-220859/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
E60HN-220859

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
hn446. E60HN-220859

Buyer ID - Id de l'acheteur
HN446
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification 003 est émise pour répondre aux questions suivantes et prolonger la date de clôture comme suit :

SUPPRIMER: 2022-10-24

INSÉRER: 2022-11-04

Q1) En ce qui concerne les tableaux 1 à 4, puisque toutes nos batteries sont équipées de poignées de transport, nos batteries n'ont pas besoin d'une "coque métallique externe avec poignées de transport". Veuillez confirmer si cela est acceptable.

A1) Pour être prises en considération, les batteries doivent répondre à toutes les spécifications obligatoires du tableau.

(Tableau 1-4, élément 5: contenant)

Les cellules 2V sont souvent transportées individuellement et insérées dans les supports déjà existants. Il est nécessaire et attendu que les cellules puissent être soulevées et transportées manuellement à l'aide de poignées de transport intégrées à un boîtier métallique externe.

Q2) En ce qui concerne le tableau 5, acceptez-vous une batterie d'une longueur de 306,1 mm ?

A2) Les dimensions maximales sont spécifiées pour s'assurer que les batteries s'intègrent dans l'équipement existant. Pour être prises en considération, les batteries doivent répondre à toutes les spécifications obligatoires du tableau.

Pour être prises en considération, les batteries doivent répondre à toutes les spécifications obligatoires du tableau.

Toutes autres termes et conditions demeurent les mêmes.