



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet FBI - National Hydrology Res. Cntr. FBI - National Hydrology Research Centre	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP959-202438/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20202438	Date 2022-10-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-307-81369	
File No. - N° de dossier fk307.EP959-202438	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-12-02 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cowell, Philip	Buyer Id - Id de l'acheteur fk307
Telephone No. - N° de téléphone (613) 296-1922 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation Amendment 001 is raised to:

1. **Modify the solicitation closing date**
 2. **Modify section GI 1 INTRODUCTION, 2 (h)**
-

1. The solicitation closing date has been changed from November 18, 2022 to **December 2, 2022 at 14:00 EST.**

2. DELETE: **GI 1 INTRODUCTION, 2 (h)** in its entirety; and

INSERT:

h. **Provide a proposed scope of work, which will address each of the following elements:**

- i) **Conversion of ventilation systems from dual duct to single duct**
- ii) **Decoupling of ventilation requirements from local cooling requirements**
- iii) **The existing Building Automation System (BAS) has reached the end of its expected service life. The scope of work must include a solution to address this issue.**
- iv) **The scope of work must include a solution to address issues regarding each of the following elements:**
 - **All air handling units**
 - **Pressure Independent Lab Quality Flow Measuring Air Valves**
 - **High Plume Lab Exhaust Fans with Heat Reclaim Modules, on the West and East sides. Ensure redundancy in case of failure**
 - **Destratification ceiling fans**
- v) **The existing mechanical equipment, including condenser and evaporator, for approximately eighteen (18) cold rooms has reached the end of its expected service life. The scope of work must include a solution to address this issue.**
- vi) **The existing fluid cooler system has reached the end of its expected service life. The scope of work must include a solution to address this issue, with redundancy.**
- vii) **The existing Chilled Water System, including the chiller, distribution pumps, associated valves and controls, is currently near the end of its expected service life. The scope of work must include a solution to address this issue.**
- viii) **In their proposal, the ESCo must clearly state all assumptions regarding lab air change rates.**

No other changes apply