



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Infrastructure Maintenance and Solution Services  
Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

<b>Title - Sujet</b> HVAC Maintenance contract Contrat maintenance CVC	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EJ196-230073/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20230073	<b>Date</b> 2022-10-28
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$FK-329-81390	
<b>File No. - N° de dossier</b> fk329.EJ196-230073	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2022-11-08</b> Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Douglas, Lisel	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> fk329
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (343) 574-2672 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EJ196-230073/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
20230073

Amd. No. - N° de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
fk329. EJ196-230073

Buyer ID - Id de l'acheteur  
fk329  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

## **MODIFICATION 002**

**Cette modification est émise pour :**

1. Prolonger la date de fermeture au mardi 8 novembre 2022;
2. Répondre aux questions fournies par les soumissionnaires.

### **1. DATE DE FERMETURE**

**SUPPRIMER :** Solicitation Closes at - L'invitation prend fin à – 02:00 PM on – le 2022-11-02 EDT

**INSÉRER :** Solicitation Closes at - L'invitation prend fin à – 02:00 PM on – le 2022-11-08 EST

### **1. Les questions des soumissionnaires et les réponses**

**Q1 : Veuillez fournir une liste de filtres et des courroies.**

**A :** Pour les unités Ecosaire

Filtres – 16x20x2 – x10  
20x25x2 – x6  
12x25x2 – x1  
20x20x2 – x2

Courroies – une unité avec B51 x1

-----  
**Q2 : L'étendue des travaux indique que « les évaporateurs et condenseurs doivent être nettoyés avec de l'eau et du savon (ou un autre nettoyant approprié) au moins une fois par an ou plus souvent si nécessaire ».**

**Cela concerne-t-il uniquement les serpentins de condenseur refroidi à l'air?**

**A :** Oui, les condenseurs refroidi à l'air seulement.

-----  
**Q3 : Les cylindres des humidificateurs sont-ils à changer dans le cadre de l'entretien ou en complément du contrat?**

**A :** Les coût de remplacement des cylindres pour les humidificateurs doit être inclus dans le prix ferme (barème de prix 1) et non dans les travaux supplémentaires (barème de prix 2).

-----

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EJ196-230073/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
20230073

Amd. No. - N° de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
fk329. EJ196-230073

Buyer ID - Id de l'acheteur  
fk329  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Q4: Certains entrepreneurs peuvent remplacer les cylindres chaque année et d'autres peuvent les remplacer tous les 2 ou 3 ans. À quelle fréquence les cylindres de l'humidificateur doivent-ils être remplacés?**

A: Les cylindres doivent être remplacés lorsque nécessaire. Vous pouvez estimer un remplacement par année.

**\* TOUS LES TERMES ET CONDITIONS RESTANTS SONT INCHANGÉS\***