



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions
1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)
1045 Main Street / 1045, rue Main
Moncton
New Bruns
E1C 1H1

Title - Sujet Sewage Treatment Upgrades Springhil Sewage Treatment Upgrades Springhill Institution	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC016-230938/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client EC016-230938	Date 2022-11-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWJ-017-6261	
File No. - N° de dossier PWJ-2-45054 (017)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2022-11-15 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stockman (PWJ), Sonia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj017
Telephone No. - N° de téléphone (506) 961-7412 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 005

This solicitation is hereby amended to:

1. Answer the following questions:

Q21. Reference Drawing E13- Is the equipment boxed by a red cloud to be part of the Electrical subcontractor proposal? If so can you please provide additional information.

A21. No, the equipment is existing.

Q22. The DIV28 specs that were provided only refer to the addressable fire alarm system, however on E08 of the Electrical drawings there are included symbols indicating door contacts. Is there in fact a requirement for access controls for this project? If so, is it connecting to the existing security system and is there a specification section available?

A22. The door contacts shown on drawing E08 are tied to the station control panel and specified under section 40 05 00, item 2.17.

Q23. Reference section 10 28 13- 2.1.7 Hand Dryer. Refer to Electrical – there does not seem to be anything in electrical corresponding to this. Please advise

A23. SPECIFICATIONS:

1. 10 28 13 Toilet Accessories
 - Delete clause 2.1.7 reference to hand dryer

DRAWINGS:

1. Drawing A08
 - a. Detail 2/A08 Washroom 104 Elevations – Elevation C: Replace accessory item #3 Motion Activated Hand Dryer with accessory item #9 Paper Towel Dispenser

Q24. Reference Fine Screening System, Section 10 85 00, would you accept Claro Fine Step Screen Model 2100-400-3mm as an approved equivalent?

A24. The proposed screening system is not the same technology. The designed screening system includes a perforated plate with fine screws that rotate on a belt. The proposed screen is a step system. Not approved.

All other terms and conditions remain the same.