



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)  
Halifax  
Nova Scotia  
B3J 1T3  
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)  
Halifax  
Nova Scot  
B3J 1T3

<b>Title - Sujet</b> SPAC Bedford Row – Cabines téléphone SPAC Bedford Row – Cabines téléphoniques	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EB129-230075/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EB129-23-0075	<b>Date</b> 2022-11-22
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SHAL-207-11599	
<b>File No. - N° de dossier</b> HAL-2-89006 (207)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Atlantic Standard Time AST <b>on - le 2022-11-29</b> Heure Normale de l'Atlantique HNA	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Grieve, Bronwen	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hal207
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 943-2394 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**La modification 002 vise à répondre aux questions des soumissionnaires**

**1. Questions et réponses des soumissionnaires**

Q1 : Tout ce que vous décrivez sur la demande de propositions est ce que la cabine de réception fournit , à l'exception des dimensions exactes de la cabine PB3 accessible à double occupant

- A. La demande de propositions indique un maximum de 32 pieds carrés. Cependant, d'après notre expérience, 32 pieds carrés est trop serré pour l'accessibilité. Accepteriez-vous une cabine de 36 pieds carrés ou de 49 pieds carrés?
- B. De quelles dimensions avez-vous besoin pour la cabine téléphonique PB3?

R1 : Réponse :

- A. PB3 au niveau 4: max. 4.97m<sup>2</sup> / 53.47 ft<sup>2</sup> est autorisé avec les restrictions suivantes
  - a. En raison des restrictions imposées aux silos à marchandises, la nacelle doit être assemblée sur place
  - b. Les dimensions maximales autorisées sont les suivantes décrites dans la réponse B ci-dessous.
- B. Les dimensions maximales autorisées (tolérance aucune tolérance autorisée) sont les suivantes :
  - a. Largeur (mur d'entrée): 2800mm / 9'-2 »
  - b. Profondeur: 1790mm / 5'-10 »

**Clarification de SPAC :**

Seuil aux portes de PB1, PB2 & PB3 pour être un max. de 13mm / 5 " de haut et doit avoir une entrée accessible sans rampe.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**