



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Voir dans le document/
See herein
NA
Québec
NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Construction rempl. barrière accès	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF997-222349/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.116435.600	Date 2022-12-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-385-16538	
File No. - N° de dossier MTC-1-44257 (385)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2022-12-15 Heure Normale de l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Phan, Stephen	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc385
Telephone No. - N° de téléphone (438) 357-4174 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

BID SOLICITATION
AUTOMATED GATE REPLACEMENT
KUUJJUAQ AIRPORT
KUUJJUAQ, QUEBEC

This amendment 003 is raised for the following: addition of Questions and Answers 01

Q1. Can you confirm that the Questions/Answers issued during the first call for tenders are still valid for this call for tenders? If not, please answer the same questions.

Yes, it's the same answers as in the first submission.

Question #1 :

- *Is it possible to provide us with the scale in order to measure the distances on the following plans:*
 - ✓ *Plan Q121Q612E016. (The scale on the plan indicates 2:1 which does not seem to be a scale to take our measurements)*

Scale is 1:500.

- ✓ *Plan Q121Q612E017 layout plan redevelopment. (The scale on the plan indicates 2:1 which does not seem to be a scale to take our measurements)*

Scale is 1:500.

- ✓ *Plan Q121Q612E017 Enlarged view barrier. (The scale on the plan indicates 5:1 which does not seem to be a scale to take our measurements)*

Scale is 1:200.

Question #2 :

- *Plan Q121Q612E018 requires the provision of expansion joints (item 22 in the equipment table). Considering that the above ground pipes are made of stainless steel, please confirm what type of expansion joint will be provided knowing that stainless steel expansion joints are not available?*

Put the expansion joint on the P.V.C. conduit. So the P.V.C. comes out of the ground by 1", expansion joint, small piece of P.V.C then stainless steel.

Question #3 :

- *Please confirm that the rigid PVC conduits to be installed in the ground will be rigid PVC CSA C22.2 No. 211.2 standard type and not Schedule 80 type.*

Yes, use P.V.C. CSA C22.2 No. 211.2 standard.

Question #4 :

- *Please confirm that at the FEC level if the E15 conduit is already terminated inside the FEC.*

In the FEC, E15 conduit finish in a void in the floor of the building.

All other terms and conditions to the solicitation remains unchanged.