

RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur de soumission : 1-855-983-1808

Courriel de soumission : soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 001 À UNE INVITATION À SOUMISSIONNER

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Calgary, AB

Titre : Rénovations des colonnes du paravalanche, mont Revelstoke et parc national du Canada des Glaciers	
N° de l'invitation : 5P468-22-0222/A	Date : 10 janvier 2023
N° de modification : 001	
N° de référence du client : 2290	
N° de référence de SEAG : PW-22-01017438	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 17 janvier 2023	Fuseau horaire : HNR
--	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Ken Lacanilao	
N° de téléphone : (587) 832-1894	N° de télécopieur : (855) 983-1808
Courriel : kenneth.lacanilao@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P468-22-0222/A

N° de la modification :
001

Autorité contractante :
Ken Lacanilao

Ver.08.22.2022

N° de référence du client :
2290

Titre :
Rénovations des colonnes du paravalanche, mont Revelstoke et parc national du Canada des Glaciers

Modification 001

Par exemple, cette modification vise à fournir des réponses aux questions des soumissionnaires.

A. Questions et réponses

- Q1.** Veuillez fournir une spécification concernant les matériaux hydrofuges. Veuillez fournir une liste de produits à privilégier, si disponible.
- R1.** La membrane d'étanchéité doit être conforme à la liste des produits reconnus par le ministère des Transports de la Colombie-Britannique, à la liste des produits reconnus par le ministère des Transports de l'Alberta ou être un produit équivalent approuvé.
- Q2.** Veuillez préciser comment la barrière pare-neige sera fixée au profilé en acier et comment un espace sera créé entre la barrière et le profilé.
- R2.** Les barrières pare-neige ne sont pas fixés mécaniquement aux profilés en acier. Les barrières pare-neige sont mises en place à l'aide d'entretoises de bois. Les entretoises de bois sont fixées à la barrière pare-neige (pointes galvanisées à chaud de 8 pouces).
- Q3.** Nous aimerions demander un report d'une (1) semaine pour la date de clôture de l'appel d'offres.
- R3.** L'APC n'accordera pas de report pour le moment.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.