

Addendum Addenda

No./No 2

Project Description / Description de projet M32 Rooms 115 & 116 Office Renovation		
Project No./No de projet 6205	Departmental Representative / représentant ministériel Benoit Ranger	Date 25-Jan-2023
Solicitation No./N° de sollicitation 22-58118		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No	Description
1	<p>Application thickness of self levelling floor underlayment will range from 3.2mm to 25.4mm, as required.</p> <p>L'épaisseur d'application de la sous-couche de plancher autonivelante sera de 3,2 mm à 25,4 mm, selon les besoins.</p>