

**Addendum
Addenda**

No./No
2-F

Project Description / Description de projet		
M-12 Lab. B25		
Project No./No de projet	Departmental Representative / représentant ministériel	Date
6206	Benoit Ranger	8-Feb-2023
Solicitation No./N° de sollicitation		
22-58128		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No Description

1 Clarification à la note #4 du dessin E01 : fournir un nouveau panneau SQD I-line avec disjoncteurs sur le mur avec support.

Fournir et installer un support en contreplaqué de 19 mm (pouvant être peint). Utiliser des fixations adéquates pour fixer le contreplaqué dans la structure murale existante. Peindre le contreplaqué pour l'assortir à la finition du mur adjacent existant. Coordonner l'emplacement avec le plan a électrique, les dimensions du contreplaqué doivent être adaptées au nouveau panneau électrique. On suppose que la finition murale existante en plâtre dans la pièce B27A contient des Matière dangereuse. Se reporter à la section 02 82 00 du devis pour les procédures.

2 Feuille de présence ci-jointe.

3 Question :

Question -1 Dans le cadre de la proposition technique, il nous est demandé de présenter un calendrier de construction préliminaire montrant que nous pouvons respecter la date d'achèvement identifiée dans le dossier d'appel d'offres..... J'ai regardé plusieurs fois et je ne trouve pas la date d'achèvement prévue pour la construction.

Réponse -1 Date d'achèvement prévue : 30 juin 2023

4 Clarification Addenda #1: le français et l'anglais ont été combinés pour cet affichage. La version anglaise commence à la page 65 de 117.

Mandatory Site Visit Attendance

Project Description / Description de projet M12 Lab B25 Renovation/M12 Lab B25 Rénovation			Closing Date February 16, 2023		Closing time 2:00 PM
Solicitation No./N° de sollicitation 22-58128		Project No./No de projet 6206		1st Showing 2023-02-01/février 1, 2023	
Departmental Representative / représentant Benoit Ranger / Maurice Richard		Signature		Alternate deadline February 7, 2023	Question Deadline February 7, 2023
				2nd Showing 2023-02-02/février 2, 2023	
				Showing Time 9:00 AM	

COMPANY	NAME	SIGNATURE	PHONE	EMAIL
10401544 can. inc	Pier-Luc St-Georges	<i>[Signature]</i>	819 923-9296	A.Durand @ Groupe ProFex.com
Englobe Corp	Angeline Snow	<i>[Signature]</i>	613-407-9569	Angeline.Snow@englobecorp.com
PREMIUM CONSTRUCTION	RAFIK OLIDSIDA	<i>[Signature]</i>	343-553-0725	RAFIK @ PREMIUM-CONSTRUCTION.CA
3V Mechanical	Jesse Varva	<i>[Signature]</i>	613 720 4772	jesse@3vmechanical.ca
JP GRAVEL CONST	CARLOS LEDENO	<i>[Signature]</i>	613-749-1311	CARLOS@JPGRAVEL CONST. CA
GIRMEBECK CONSTRUCTION	MANOYAN RAMANI	<i>[Signature]</i>	613-591-9100	MANOS @ GIRMEBECK.COM
Cannanby Const	Clym Rance	<i>[Signature]</i>	613-2798546	914 m e Cannanbye.com
Bassi Construction	Yash Patel	<i>[Signature]</i>	613-822-6767	estimating@bassi.ca
Carmichael Eng.	Sébastien Brosseau	<i>[Signature]</i>	613-741-9232	SBrosseau@carmichael-eng.ca