



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur de soumission : 1-855-983-1808

Courriel de soumission :

soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 006 À UNE INVITATION À SOUMMISSIONNER

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Québec, G1R 3Z8

Titre : Reconstruction d'une maison sur le lot 6, bloc 5 à Resolute Bay, Nunavut	
N° de l'invitation : 5P468-22-0209/A	Date : 1 ^{er} mars 2023
N° de modification : 006	
N° de référence du client : N/A	
N° de référence de SEAG : PW-23-01022130	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 2 mars 2023	Fuseau horaire : EST-HNE
--	------------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Cloë Pelland Tessier	
N° de téléphone : 418 928-7252	N° de télécopieur : 855 983-1808
Courriel : cloe.pelland-tessier@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Resolute Bay, Nunavut	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P468-22-0209/A

N° de la modification :
006

Autorité contractante :
Cloë Pelland Tessier

N° de référence du client :
N/A

Titre :
Reconstruction d'une maison sur le lot 6, bloc 5 à Resolute Bay, Nunavut

Modification 006

Cet amendement vise à répondre aux questions des soumissionnaires et à apporter des modifications aux documents d'appel d'offres.

A. Questions et réponses

Q1. Tableau des finitions A802

Les dimensions et l'épaisseur standard du LVT Altro Lavencia sont de 152,4 mm (6") x 1219,2 mm (48") x 3 mm. Il est possible d'avoir des dimensions personnalisées avec une grande quantité minimale mais une épaisseur de 6 mm n'est pas possible pour ce modèle. Pouvez-vous confirmer que le modèle standard convient ?

R1. Veuillez procéder avec la taille standard de 152x1219x3 mm.

B. Modification du dossier d'appel d'offres ou de la demande de soumissions

Dans : ***20103_IFT_Specifications_Rev1_2022-11-18 et 20103_IFT_Rev1_2022-11-18***

Ajouter ce document qui vient modifier les plans et devis :

- 20103_Addendum06_2023-02-28

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.