

# Addendum Addenda

No./No  1
-----------------

Project Description / Description de projet <b>M-6 Building Structural Repairs / M-6 Travaux de réparation de la structure du bâtiment</b>		
Project No./No de projet <b>6054</b>	Departmental Representative / représentant ministériel <b>Allan Mackenzie</b>	Date <b>27-Feb-2023</b>
Solicitation No./N° de sollicitation <b>22-58136</b>		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

Item No	Description
1.1	<p>Paint samples were analyzed for lead from the beam and wall area B118A, and they both contain lead. NRC will ensure the area is abated and cleaned prior to any work forming part of this contract begins.</p> <p>Des échantillons de peinture ont été analysés pour le plomb dans la zone de poutre et de mur B118A, et ils contiennent tous deux du plomb. Le CNRC s'assurera que la zone est dépolluée et nettoyée avant le début de tout travail faisant partie de ce contrat.</p>
1.2	<p>Signed Site Visit Sheet attached.</p> <p>Feuille de visite du site signée ci-jointe.</p>

END/FIN

