



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Soumission par télécopieur:

1-855-983-1808

Soumission par courriel:

soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 002 À UNE INVITATION À SOUMISSIONNER

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Calgary, AB

Titre : Remplacement du réservoir d'eau des sources thermales Miette - Sources thermales Miette	
N° de l'invitation : 5P468-22-0249/A	Date : 7 mars 2023
N° de modification : 002	
N° de référence du client : 2408	
N° de référence de SEAG : PW-23-01028207	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 22 mars 2023	Fuseau horaire : HAR
---	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Carmen Song	
N° de téléphone : 604-358-9479	N° de télécopieur : (855) 983-1808
Courriel : carmen.song@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P468-22-0249/A

N° de la modification :
002

Autorité contractante :
Carmen Song

N° de référence du client :
2408

Titre :
Remplacement du réservoir d'eau des sources thermales Miette - Sources thermales Miette

Modification 002

Cet amendement vise à :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires.

A. Questions et réponses

Q1. Mon fabricant d'acier pose la question suivante concernant le matériau du nouveau réservoir :
Pouvons-nous proposer de l'acier inoxydable 316 au lieu d'un revêtement époxy sur le réservoir (vous n'avez pas à vous soucier des dommages au revêtement lors de l'installation et le coût serait probablement similaire) ? Pouvez-vous s'il vous plaît savoir si c'est quelque chose que les ingénieurs approuveraient ?

A1. Selon les spécifications, les niveaux de chlore dans le réservoir peuvent monter jusqu'à 55 mg/L à l'entrée. L'acier inoxydable n'est pas compatible avec cela et n'est pas une alternative acceptable. Veuillez noter qu'il est essentiel qu'un revêtement approprié soit sélectionné pour résister à la qualité d'eau dans le réservoir.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.