



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Marine Machinery and Services / Machineries et  
services maritimes

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage III, 8B3

Gatineau

Québec

K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> 100kW Generator Set	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 5P040-220365/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 5P040-220365	<b>Date</b> 2023-06-07
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$ML-068-29071	
<b>File No. - N° de dossier</b> 068ml.5P040-220365	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Daylight Saving Time EDT <b>on - le 2023-06-12</b> Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Haydock, Alex	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> 068ml
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (343) 598-1292 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
5P040-220365/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
5P040-220365

Amd. No. - N° de la modif.  
003  
File No. - N° du dossier  
068ml.5P040-220365

Buyer ID - Id de l'acheteur  
068ml  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

This Amendment 3 to Solicitation 5P040-220365/A is raised to provide this Question and Answer Set 2.

### **Question and Answer Set 2**

#### **Question 1:**

On page 13 of the mentioned solicitation document, under Item 2.0 GENERAL, it states that the generator package should be 3-phase 120/240V. Please note that the voltage of 120/240V typically refers to a split-phase single-phase system.

Would you please confirm that "Voltage of 120/240V in a Series Delta configuration, which includes a 208V Hi-Leg" configuration is acceptable?

#### **Answer 1:**

The configuration mentioned in the question is both acceptable and preferred.