



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Marine Machinery and Services / Machineries et
services maritimes

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage III, 8B3

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Title - Sujet 100kW Generator Set	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P040-220365/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 5P040-220365	Date 2023-06-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$ML-068-29071	
File No. - N° de dossier 068ml.5P040-220365	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2023-06-12 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Haydock, Alex	Buyer Id - Id de l'acheteur 068ml
Telephone No. - N° de téléphone (343) 598-1292 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
5P040-220365/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
5P040-220365

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
068ml.5P040-220365

Id de l'acheteur - Buyer ID
068ml
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La présente modification 3 à l'invitation 5P040-220365/A est émise afin de fournir l'ensemble 2 de question et réponse.

Ensemble 2 de Question et Réponse

Question 1 :

À la page 13 du document d'appel d'offres mentionné, sous l'article 2.0 GÉNÉRAL, il est indiqué que le groupe électrogène doit être triphasé 120/240V. Veuillez noter que la tension de 120/240V se réfère généralement à un système monophasé à phase divisée.

Pourriez-vous confirmer qu'une « tension de 120/240 V dans une configuration série delta, qui comprend une configuration 208 V haute tension » est acceptable?

Réponse 1 :

La configuration mentionnée dans la question est à la fois acceptable et préférée.