



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Télécopieur de soumission : 1-866-246-6893
Courriel de soumission :
soumissionsouest-bidswest@canada.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 004 À UNE
DEMANDE DE PRIX**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :
Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Calgary, Alberta

Titre : Inspection et certification des alarmes, extincteurs et gicleurs selon les codes - Parc national Jasper	
N° de l'invitation : 5P420-22-0281/A	Date : 13 décembre 2023
N° de modification : 004	
N° de référence du client : S.O	
N° de référence de SEAG : S.O	

L'invitation prend fin : À : 14 :00 Le : 14 décembre 2023	Fuseau horaire : HNR
--	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Amy Barrett Lichter	
Courriel : amy.barrettlichter@pc.gc.ca	N° de téléphone : 403-589-3402
N° de télécopieur : 1-866-246-6893	
Destination des biens, services et travaux de construction : Jasper, Alberta	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P420-23-0281/A

N° de la modif. :
004

Autorité contractante :
Amy Barrett Lichter

N° de réf. du client :
s.o.

Titre :
Inspection et certification des alarmes, extincteurs et gicleurs selon les codes – Parc national Jasper

Modification 004

Cette modification vise à ;

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires; et
- B. Modifier l'Annexe B Base de Paiement

A. Questions et réponses

- Q20.** Les nouvelles bases de paiement de la modification 003, points 1.2.10, 1.2.11, 2.2.10, 2.2.11, 3.2.10, 3.2.11, 4.2.10, 4.2.11, 5.2.10, et 5.2.11 demande "3 et 5 ans – Conduites de branchement privées, bornes d'incendie" expliquer l'intention.
- R20.** Test de débit et entretien annuel. 5 ans - est un entretien complet des bornes d'incendie avec un test de débit. L'examen de 5 ans peut être effectué n'importe quand et pourrait être fait à chaque année.

B. Annexe B Base de Paiement

A l'annexe B Base de paiement

Supprimer : Toute référence aux 3 ans – Conduites de branchement privées, bornes d'incendie

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.