



<p>RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:</p> <p>Bid Receiving - Environment Canada / Réception des soumissions – Environnement Canada</p> <p>Electronic Copy: soumissionsbids@ec.gc.ca</p> <p>BID SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS</p> <p>The referenced Bid Solicitation is revised in this document; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Bid Solicitation remain the same.</p> <p>La demande de soumissions citée en référence est modifiée dans ce document; sauf indication contraire, les modalités de la demande de soumissions demeurent les mêmes.</p>	<p>Title – Titre Remplacement du Centre de commande des moteurs (CCM) électriques no 1, 2, 12, 13, et 14</p>	
	<p>EC Bid Solicitation No./SAP PR No. - N° de la demande de soumissions EC / N° SAP PR 5000076356</p>	<p>Amendment No. - N° de modif. 001</p>
	<p>Date of Bid Solicitation Amendment (YYYY-MM-DD) – Date de la modification de la demande de soumissions (AAAA-MM-JJ) 2022-11-28</p>	
	<p>Bid Solicitation Closes (YEAR-MM-DD) - La demande de soumissions prend fin (AAAA-MM-JJ) at – à 15 :00h on – 2023-12-01</p>	<p>Time Zone – Fuseau horaire heure normale de l'est</p>
	<p>F.O.B – F.A.B</p>	
	<p>Address Enquiries to - Addresser tous questions à Shawn Davis</p>	
	<p>Telephone No. – No de téléphone N/A</p>	<p>Fax No. – No de Fax</p>
	<p>Delivery Required (YEAR-MM-DD) – Livraison exigée (AAAA-MM-JJ) 2024-03-31</p>	
	<p>Destination of Services / Destination des services Ontario</p>	



La demande de soumissions est modifiée comme suit :

Bid Solicitation Closes (YEAR-MM-DD) - La demande de soumissions prend fin (AAAA-MM-JJ)

Supprimer :

at – à 15 :00h
on – 2023-12-01

Insérer :

at – à 15 :00h
on – 2023-12-06

FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (SA)

L'annexe 1 - Formulaire de prix est supprimée dans son intégralité et remplacée par le texte suivant :

APPENDICE 1 – FORMULAIRE DE PRIX

Voici une ventilation des prix des principaux lots de travaux (fourniture et installation comprises) qui sont inclus dans le prix total de la soumission présentée par : _____ (nom du soumissionnaire) pour la réalisation du projet.

Élément	Prix
Mobilization et démobilisation	\$
Matériel électrique – Fourniture de démarreurs, de sectionneurs, de variateurs de fréquence et de tous les éléments intérieurs connexes du CCM no 1, conformément aux devis et aux dessins	\$
Matériel électrique – Fourniture de démarreurs, de sectionneurs, de variateurs de fréquence et de tous les éléments intérieurs connexes du CCM no 2, conformément aux devis et aux dessins	\$
Matériel électrique – Fourniture de démarreurs, de sectionneurs, de variateurs de fréquence et de tous les éléments intérieurs connexes du CCM no 12, conformément aux devis et aux dessins	\$
Matériel électrique – Fourniture de démarreurs, de sectionneurs, de variateurs de fréquence et de tous les éléments intérieurs connexes du CCM no 13, conformément aux devis et aux dessins	\$

Matériel électrique – Fourniture de démarreurs, de sectionneurs, de variateurs de fréquence et de tous les éléments intérieurs connexes du CCM no 14, conformément aux devis et aux dessins		\$
Main-d’œuvre – Installation des nouveaux éléments du CCM		\$
Frais d’approbation des plans et d’inspection par l’Office de la sécurité des installations électriques		\$
Administration du projet		\$
Technicien	10 000,00	\$
Prix total de la soumission		\$

La modification de la demande de soumissions vise à répondre aux demandes de renseignements reçues:

Q1. Pouvez-vous confirmer si une inspection de l'OSIE est nécessaire étant donné qu'il s'agit d'un bâtiment fédéral ?

R1. Une inspection OSIE est requise conformément aux exigences du point 3.2.3 du cahier des charges.

Q2. J'aimerais également confirmer qu'il n'est pas nécessaire de s'enregistrer officiellement pour soumettre notre offre, le service d'assistance d'AchatsCanada nous a indiqué que ce n'était pas le cas.

R2. Aucun enregistrement officiel n'est requis.

Q3. Avez-vous les coordonnées de Delta Controls Inc. qui est chargé de la mise en service des contrôles ?

R3. Nous avons prévu une allocation en espèces dans la modification 1 pour répondre à cette exigence.

Fin de la modification