



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de l'Agence
Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur de soumission : 1-855-983-1808

Courriel de soumission : soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 003 À UNE
DEMANDE DE PROPOSITION**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Calgary, AB

Titre : Logement pour le personnel de Fort Chipewyan – Parc national Wood Buffalo	
N° de l'invitation : 5P468-23-0271/A	Date : 19 février 2024
N° de modification : 003	
N° de référence du client : 2269	

L'invitation prend fin : À : 14 :00 h Le : 07 marche 2024	Fuseau horaire : HNE
--	--------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Ken Lacanilao	
N° de téléphone : (587) 832-1894	N° de télécopieur : (855) 983-1808
Courriel : kenneth.lacanilao@pc.gc.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : See Herein	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	Courriel :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P468-23-0271/A

Amd. No. - N° de la modif. :
003

Contracting Authority - Autorité contractante :
Ken Lacanilao

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
2269

Title – Titre :
Logement pour le personnel de Fort Chipewyan – Parc national Wood Buffalo

Modification 003

Cet amendement vise à :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires;

A. Questions et réponses

- Q6.** Les exigences en matière de carboneutralité étant génériques à ce stade, nous avons reçu plusieurs devis pour la modélisation de la carboneutralité. Comment les exigences seront-elles appliquées?
- R6.** Les cibles énergétiques en matière d'intensité de la demande en énergie thermique (IDET) et d'étanchéité à l'air sont requises. La conception sera modélisée pour s'assurer qu'elle répond aux exigences en matière d'IDET. Pour référence, l'objectif d'IDET de 60 kWh/(m²/année) est à peu près équivalent à l'étape 5 du BC Energy Step Code pour ce climat et est un objectif que nous avons utilisé pour plusieurs projets similaires dans le nord. L'objectif d'étanchéité à l'air de moins d'un changement d'air par heure à une pression différentielle de 50 Pa est utilisé dans la modélisation pour prévoir les besoins énergétiques de la future construction. Les fuites d'air étant un facteur important de la consommation d'énergie, elles seront testées pendant et après la construction afin de confirmer que le bâtiment atteint l'objectif fixé.
- Q7.** Un programme d'étiquetage sera-t-il utilisé (un tel programme a généralement ses propres exigences en matière d'énergie et de documentation)?
- R7.** Non, un programme de certification ou d'étiquetage d'une tierce partie n'est pas nécessaire pour ce projet.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.