


- Notes:
- 1 Fournir et installer un nouvel humidificateur. / Supply and install new humidifier.
 - 2 Fournir et installer une section de conduit en acier inoxydable et 3"-0" C/A bac de drainage et drain de condensat 1"0. / Supply and install a 3"-0" stainless steel duct section c/w drain pan and 1"0 condensate drain.

Révisions / Revisions	Objet / Object	Date / Date
2	DIRECTIVE ME-01	21-11-23
1	CONSTRUCTION	08-06-23
0	APPEL D'OFFRES / TENDER	23-05-23



Titre du projet / Project title
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION - BÂTIMENT 18 / REPLACEMENT OF THE VENTILATION SYSTEM - BUILDING 18
 400, avenue Fordyce Cowansville
 Québec, J2K 3N7

Titre du dessin / Drawing title
VENTILATION / HVAC
 ÉTAGE / FIRST FLOOR
 PARTIE A / PART A
 NOUVEAU / NEW

Conçu par: / Designed by:	V.BLONDIN
Dessiné par: / Drawn by:	CH.LABRIE
Approuvé par: / Approved by:	V.BLONDIN
No de projet / Project number	350-92003
No du dessin / Drawing no	350_18_2.dwg
Date / Date	2022-11-14
Echelle / Scale	1:100
No de feuille / Sheet no	H-12

