

COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX

Appel d'offre – Allée d'accès vers le MPA

Le 19 mars 2024

ADDENDA NO 1

1. Nous avons reçu les questions suivantes. Prenez note que les questions et les réponses font parties intégrales de l'addenda.

- a) Dans le devis architecture, il est indiqué à la section 01 00 00, article 2.2 visite des lieux, voir document du Maître d'ouvrage. Où se trouve ce document?

Réponses : Aucune visite n'est prévue puisqu'il s'agit d'un lieu public accessible aux soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des lieux.

- b) Est-ce qu'il y a une caractérisation environnementale sommaire des sols? Si non comment allez-vous gérer la disposition des sols?

Réponses : Plusieurs ouvrages ont eu lieu sur le terrain ou aura lieu les travaux et plusieurs sondages avaient été faits, aucun n'a révélé la présence de contamination des sols. Aucune contamination n'est prévue. Prévoir la disposition des sols selon les règles en vigueur.

Sols contaminés : Ce montant est une allocation pour rémunérer les frais encourus pour la disposition des sols contaminés B-C et C+ dans un site autorisé. Il est payable à la tonne sur présentation de la facture accompagné des billets de pesée, majoré de 15% pour les coûts de transports. Advenant qu'il n'y ait pas de sol contaminé à disposer, aucun montant ou compensation ne sera remis à l'adjudicataire pour cette allocation.

Le bordereau de soumission a été révisé afin d'y prévoir une allocation advenant le cas où les sols seraient contaminés. Il est inclus à l'addenda (voir ci-joint).

- c) Est-ce possible de spécifier la couleur et les formats de tous les types de pavés représentés aux plans ? Actuellement, seulement une couleur a été spécifiée et trois types de pavés (devis 32 14 13). Le plan semble représenté plusieurs couleurs et types de pavés différents.

Réponses : Les couleurs représentées aux plans ont seulement pour but de différencier plus facilement les finis du pavé. Il n'y a effectivement qu'une seule couleur qui se décline en deux finis différents et en trois dimensions différentes. Voici un tableau résumant la nomenclature utilisée aux plans/devis pour l'identification des types de pavés. Ainsi, le numéro du pavé réfère à la colonne de gauche (#) tandis que la lettre qui y est associée réfère à la colonne de droite (X) :

#	Couleur et fini	X	Dimensions
1	Beige clair, fini grenailé	A	600 x 100 mm, 100 mm ép.
2	Beige clair, fini lisse	B	450 x 100 mm, 100 mm ép.
		C	150 x 150 mm, 100 mm ép.

d) Est-ce que des travaux archéologiques pourraient être nécessaires dans le cadre de ce projet?

Réponses : Se référer aux instructions aux soumissionnaires au point 8, dans l'éventualité que ces travaux seraient nécessaires c'est la CCBN qui serait mandaté de choisir et de superviser les travaux de l'archéologue.

2. TRÈS IMPORTANT : Une copie de votre addenda devra être incluse dans votre soumission comme preuve que vous avez pris connaissance de cet addenda. Sinon votre soumission sera rejetée étant donné qu'elle ne sera pas conforme.

Philippe Lafrenière

Commission des champs de bataille nationaux

Adjoint à l'approvisionnement, à la gestion des ressources matérielles et des TI
835, avenue Wilfrid-Laurier, Québec (Québec) G1R 2L3

Téléphone: (418) 948-2260