

SAI

Français

Panneau principal
Annonciateur
Avertisseur sonore
Avertisseur visuel
Avertisseur sonore et visuel
Déclencheur manuel
Détecteur de chaleur
Détecteur de fumée
Détecteur de fumée - Ventilation
Détection gaz
Avertisseur de fumée
Surveillance
Surveillance électrique - Interrupteur de position
Surveillance électrique - Pression d'eau
Surveillance électrique - Pression d'air
Surveillance électrique - Alimentation électrique
Surveillance électrique - T° de la soupape diff.
Surveillance électrique - Débit
Rappel d'ascenseurs
Relais
Contact
Arrêt de ventilation
Communication
Élément de fin de ligne
Isolateur
Autres (spécifier)

English

Main Panel	oui / yes
Annunciator	non / no
Audible signal appliance	
Visual signal appliance	
Audible and visual signal appliance	
Manual pull station	
Heat detector	
Smoke detector	
Smoke detector - Duct type	
Gas detector	
Smoke alarm	
Supervisory Device	
Valve position Supervisory device	
Water pressure Supervisory device	
Air pressure Supervisory device	
Fire Pump Supervisory device	
Valve temperature Supervisory device	
Waterflow Detection Device	
Elevator Homing	
Relay	
Contact	
Ventilation shutdown	
Communication	
Limit switch	
Insulator	
Others (specified)	



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CARTIER-BRÉBEUF

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	104	-	-	EDW Fire Shield FS101GF		Oui / Yes	
Annonciateur	012	-	-			Oui / Yes	
Annonciateur	111	-	-			Oui / Yes	
Avertisseur sonore	111	1	AS-111-1	757-1A-T		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	017	1	AS-017-1	757-1A-T		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	012	1	AS-012-1	757-1A-T		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	111	1	DM-111-1	Edwards - 270-SPOF		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	113	1	DM-113-1	Edwards - 270-SPOF		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	110	1	DM-110-1	Edwards - 270-SPOF		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	105	1	DM-105-1	Edwards - 270-SPOF		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	017	1	DM-017-1	Edwards - 270-SPOF		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	018	1	DC-018-1	5601P		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	016	1	DC-016-1	5601P		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	015	1	DC-015-1	CR-135		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	012	1	DC-012-1	CR-135		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	113	1	DF-113-1	EDW1400A		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	112	1	DF-112-1	EC30U-3		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	109	1	DF-109-1	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	105	1	DF-105-1	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	104	1	DF-104-1	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	021	1	DF-021-1	EDW1400A		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	017	1	DF-017-1	EDW1400A		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	019	1	DF-019-1	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	013	1	DF-013-1	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	022A	1	DF-022A-1	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	022B	1	DF-022B-1	6249C		Oui / Yes	
Arrêt de ventilation	017	1	-	Relais		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CARTIER-BRÉBEUF

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Communication	-	1	-	-		Oui / Yes	
Élément de fin de ligne	-	1	-	-		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
 où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CERCLE DE LA GARNISON ET MAISON DU MESSENGER

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	S19	-	-	Edwards - Quick Start		Oui / Yes	
Annonciateur	R-08	-	-			Oui / Yes	
Avertisseur sonore	A06	01014	AS-A06	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	A05	01014	AS-A05	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	125	01014	AS-125	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	121	01014	AS-121	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	118	01014	AS-118	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	105	01014	AS-105	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	R03	01013	AS-R03	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	R10	01013	AS-R10	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	R18	01013	AS-R18	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	R19	01013	AS-R19	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	R28	01014	AS-R28	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	R31	01014	AS-R31	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	S22	01014	AS-S22	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	S14	01013	AS-S14	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	S16	01013	AS-S16	BDC-1024C		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	M04	01015	AS-M04	439D-6AWC		Oui / Yes	
Avertisseur sonore	M12	01015	AS-M12	439D-6AWC		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	AE3	01012	DM-AE3-01012	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	125	01010	DM-125-01010	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	123	01010	DM-123-01010	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	E14	01010	DM-E14-01010	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	108	01009	DM-108-01009	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	101	01008	DM-101-01008	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	ER1	01005	DM-ER1-01005	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	R29	01006	DM-R29-01006	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
 où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CERCLE DE LA GARNISON ET MAISON DU MESSENGER

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Déclencheur manuel	R08	01005	DM-R08-01005	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	R19.1	01006	DM-R19.1-01006	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	R19.2	01006	DM-R19.2-01006	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	R11	01005	DM-R11-01005	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	R35	01007	DM-R35-01007	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	R34	01007	DM-R34-01007	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	R42	01007	DM-R42-01007	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	S22	01004	DM-S22-01004	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	S27	01004	DM-S27-01004	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	M03	02014	DM-M03-02014	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	M04	02014	DM-M04-02014	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	M12	02014	DM-M12-02014	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Déclencheur manuel	M02	02014	DM-M02-02014	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	A07	01012	DC-A07-01012	283A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	A06	01012	DC-A06-01012	283A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	A03	01012	DC-A03-01012	283A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	A08.1	01012	DC-A08.1-01012	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	A08.2	01012	DC-A08.2-01012	TD135		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	121.1	01009	DC-121.1-01009	281C		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	121.2	01009	DC-121.2-01009	5601A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	R20	01006	DC-R20-01006	270-GAOF/CLE		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	R22	01006	DC-R22-01006	246A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	R31	01007	DC-R31-01007	5601A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	R29	01007	DC-R29-01007	5601A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	R42	01007	DC-R42-01007	284A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S21	01004	DC-S21-01004	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S16	01003	DC-S16-01003	245A		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CERCLE DE LA GARNISON ET MAISON DU MESSENGER

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	S11	01003	DC-S11-01003	281B-PL		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S09	01001	DC-S09-01001	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S08	01002	DC-S08-01002	CDT-135F		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S06	01003	DC-S06-01003	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S04.1	01003	DC-S04.1-01003	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S04.2	01003	DC-S04.2-01003	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S05	01003	DC-S05-01003	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S20.1	01004	DC-S20.1-01004	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	S20.2	01004	DC-S20.2-01004	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	M15	02014	DC-M15-02014	CR-135		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	M14	02014	DC-M14-02014	CR-135		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	M01	02014	DC-M01-02014	245A		Oui / Yes	
Détecteur de chaleur	M02	02014	DC-M02-02014	245A		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	AE3	02002	DF-AE3-02002	EC30U-3		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	A02	01012	DF-A02-01012	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	E15	02003	DF-E15-02003	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	E14	01010	DF-E14-01010	C2W-PD		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	108	01009	DF-108-01009	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	118	01009	DF-118-01009	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	105	02001	DF-105-02001	6249C		non / no	
Détecteur de fumée	102	01008	DF-102-01008	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	101	01008	DF-101-01008	6249C	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R01	01005	DF-R01-01005	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R02	01005	DF-R02-01005	DI-3C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R03	01005	DF-R03-01005	6249C	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R07	01005	DF-R07-01005	6249C	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R10	01005	DF-R10-01005	6249C		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CERCLE DE LA GARNISON ET MAISON DU MESSENGER

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée	ER2	01005	DF-ER2-01005	EC30U-3	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R18	01006	DF-R18-01006	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R21	01006	DF-R21-01006	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	R30	01007	DF-R30-01007	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	125.1	02004	DF-125.1-02004	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	125.2	01011	DF-125.2-01011	6249C		non / no	
Détecteur de fumée	R35	01007	DF-R35-01007	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S26	01004	DF-S26-01004	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S25	01004	DF-S25-01004	EC30U-3		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S28	01004	DF-S28-01004	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S22	01004	DF-S22-01004	C2W-PD		non / no	
Détecteur de fumée	S18	01004	DF-S18-01004	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S19	01004	DF-S19-01004	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S15.1	01003	DF-S15.1-01003	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S15.2	01003	DF-S15.2-01003	C2W-PD	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	S14	01003	DF-S14-01003	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	M08	02014	DF-M08-02014	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	M09	02014	DF-M09-02014	6249C	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	M10	02014	DF-M10-02014	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	M04	02014	DF-M04-02014	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	EM2	02014	DF-EM2-02014	6249C		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	M12	02014	DF-M12-02014	C2W-PD		Oui / Yes	
Détecteur de fumée	M13	02014	DF-M13-02014	C2W-PD	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	M11	02014	DF-M11-02014	C2W-PD	2016	Oui / Yes	
Détecteur de fumée	EM1	02014	DF-EM1-02014			Oui / Yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S06	02012	SEI-S06-02012	Valve		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CERCLE DE LA GARNISON ET MAISON DU MESSEGER

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S08.1	02012	SEI-S08.1-02012	Valve		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S08.2	02012	SEI-S08.2-02012	Valve		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S08.3	02012	SEI-S08.3-02012	Valve		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S08.4	02012	SEI-S08.4-02012	Valve		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S08.5	02012	SEI-S08.5-02012	Valve		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	R30	02012	SEI-R30-02012	Valve		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Débit	S08	02005	SED-S08-02005	Flow switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Débit	S08	02006	SED-S08-02006	Flow switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Débit	S08	02007	SED-S08-02007	Flow switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Débit	R30	02008	SED-R30-02008	Flow switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Débit	S08	02009	SED-S08-02009	Flow switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Débit	S06	02010	SED-S06-02010	Flow switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	S08.1	02015	SEPE-S08.1-02015	Pressure switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	S08.2	02015	SEPE-S08.2-02015	Pressure switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Pression d'air	S08.1	02011	SEPA-S08.1-02011	Pressure switch		Oui / Yes	
Surveillance électrique - Pression d'air	S08.2	02011	SEPA-S08.2-02011	Pressure switch		Oui / Yes	
Détection gaz	S08	03003	DG-S08-03003	Contact		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CERCLE DE LA GARNISON ET MAISON DU MESSENGER

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détection gaz	R42	03002	DG-R42-03002	Contact		Oui / Yes	
Détection gaz	125	03001	DG-125-03001	Contact		Oui / Yes	
Détection gaz	A07	03004	DG-A07-03004	Contact		Oui / Yes	
Rappel d'ascenseurs						Oui / Yes	
Arrêt de ventilation						Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Ferme porte N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R1	-	Relais FDR		Oui / Yes	
Relais	-	R2	-	N/F		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
 où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

CERCLE DE LA GARNISON ET MAISON DU MESSENGER

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Relais	-	R3	-	N/F		Oui / Yes	
Relais	-	R4	-	N/O		Oui / Yes	
Relais	-	R6	-	N/O		Oui / Yes	
Relais	-	R7	-	N/O		Oui / Yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
 où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FORTS ET CHÂTEAUX SAINT-LOUIS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	ESC1	-	-	Edwards - 10500		oui / yes	
Annonciateur	ESC3	-	-	LED		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	S1	001/002	ASV-S1-001/002	757-7A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	S11	001/002	ASV-S11-001/002	757-7A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	MEC	001/002	ASV-MEC-001/002	757-7A-T		oui / yes	
Avertisseur visuel	S3	001	AV-S3-001	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur visuel	S5	001	AV-S5-001	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur visuel	S7	001	AV-S7-001	757-1A-T		oui / yes	
Déclencheur manuel	ESC1	128	DM-ESC1-128	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	ESC2	126	DM-ESC2-126	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	ESC3	131	DM-ESC3-131	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	S15	130	DM-S15-130	SIGC-270F		oui / yes	
Détecteur de fumée	ELEC	007	DM-ELEC-007	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S1	001	DC-S1-001	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S2	012	DC-S2-012	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S3	002	DC-S3-002	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S4	003	DC-S4-003	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S5	004	DC-S5-004	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de fumée	S6	005	DF-S6-005	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S7	008	DC-S7-008	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S8	006	DC-S8-006	SIGA-PS	2019	oui / yes	
Détecteur de chaleur	S9	009	DC-S9-009	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S10	010	DC-S10-010	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S11	011	DC-S11-011	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	S12	017	DC-S12-017	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de fumée Ventil.	V1	015	DFV-V1-015	SIGA-SD		oui / yes	
Détecteur de fumée Ventil.	V2	014	DFV-V2-014	SIGA-SD		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FORTS ET CHÂTEAUX SAINT-LOUIS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée Ventil.	V3	013	DFV-V3-013	SIGA-SD		oui / yes	
Détecteur de fumée Ventil.	V4	016	DFV-V4-016	SIGA-SD		oui / yes	
Communication	-	-	-	Contact FDR N/O		oui / yes	
Communication	-	-	-	Contact		oui / yes	
Arrêt de ventilation	MEC	129	RAV-MEC-129	SIGA-CR		oui / yes	
Relais porte sortie d'urgence	ESC2	127	RP-ESC2-127	SIGA-CR		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FORT DE LÉVIS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	S19	-	-	EDW-QS4/5		oui / yes	
Avertisseur sonore	10	02015	AS-10-02015	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	9	02015	AS-9-02015	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	4A	02015	AS-4A-02015	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	1	02015	AS-1-02015	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	13	02016	AS-13-02016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	13A	02016	AS-13A-02016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	30	02014	AS-30-02014	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur visuel	11A	B2	AV-11A-B2	200E		oui / yes	
Avertisseur visuel	9	B3	AV-9-B3	200E		oui / yes	
Avertisseur visuel	4A	02015	AV-4A-02015	WM3T-24		oui / yes	
Avertisseur visuel	32	B1	AV-32-B1	200E		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	3	02015	ASV-3-02015	G1R-HOV15		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	14	02016	ASV-14-02016	G1R-HOV15		oui / yes	
Déclencheur manuel	12	01141	DM-12-01141	SIGA-270PB		oui / yes	
Déclencheur manuel	11	01136	DM-11-01136	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	10	01135	DM-10-01135	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	9	01134	DM-9-01134	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	8	01133	DM-8-01133	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	7	01132	DM-7-01132	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	6	01131	DM-6-01131	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	5	01130	DM-5-01130	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	4	01129	DM-4-01129	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	3	01128	DM-3-01128	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	2	01127	DM-2-01127	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	1	01126	DM-1-01126	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	30	01144	DM-30-01144	SIGC-270F		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FORT DE LÉVIS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Déclencheur manuel	15	01137	DM-15-01137	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	13A	01139	DM-13A-01139	SIGA-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	13	01138	DM-13-01138	SIGA-270B		oui / yes	
Détecteur de chaleur	12	01020	DC-12-01020	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	11	01019	DC-11-01019	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	10	01018	DC-10-01018	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	10	01017	DC-10-01017	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	9	01016	DC-9-01016	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	9	01043	DC-9-01043	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	9	01015	DC-9-01015	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	9	01014	DC-9-01014	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	8	01013	DC-8-01013	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	8	01012	DC-8-01012	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	8	01011	DC-8-01011	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	7	01010	DC-7-01010	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	6	01009	DC-6-01009	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	5	01008	DC-5-01008	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	4	01007	DC-4-01007	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	4A	01044	DC-4A-01044	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	3	01005	DC-3-01005	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	3	01006	DC-3-01006	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	2	01004	DC-2-01004	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	2	01034	DC-2-01034	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	1	01001	DC-1-01001	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	1	01002	DC-1-01002	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	1	01003	DC-1-01003	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	13	01021	DC-13-01021	SIGA-HRS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FORT DE LÉVIS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	13	01137	DC-13-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	13A	01023	DC-13A-01023	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	13B	01022	DC-13B-01022	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	13C	01024	DC-13C-01024	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	14A	01137	DC-14A-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	14.1	01137	DC-14.1-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	14.2	01137	DC-14.2-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	15.1	01137	DC-15.1-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	15.2	01137	DC-15.2-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	16	01137	DC-16-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	17	01137	DC-17-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	18	01137	DC-18-01137	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	30	01045	DC-30-01045	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29	01035	DC-29-01035	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	31	01036	DC-31-01036	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	31	01039	DC-31-01039	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	32	01037	DC-32-01037	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	32	01038	DC-32-01038	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de fumée Ventil.	4A	01042	DF-4A-01042	SIGA-PS/DH		oui / yes	
MOD	13	01137	MOD-13-01137	SIGA-CT1		oui / yes	
Communication	-	-	-	N/O		oui / yes	
Communication	-	-	-	N/F		oui / yes	
Arrêt de ventilation	4A	01142	RLY-4A-01142	SIGA-CR		oui / yes	
Arrêt de ventilation	4A	01143	RLY-4A-01143	SIGA-CR		oui / yes	
Activation booster	-	01270	SLIC	BPS6		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FORT DE LÉVIS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Élément de fin de ligne	-	02016	-	-		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
 où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

POUDRIÈRE DE L'ESPLANADE

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	101	-	-	EDW- Fire Shield FS302		oui / yes	
Avertisseur sonore	100.1	1	AS-100.1	Klaxon simplex		oui / yes	
Avertisseur sonore	100.2	1	AS-100.2	Klaxon simplex		oui / yes	
Avertisseur sonore	110	1	AS-110	Klaxon simplex		oui / yes	
Avertisseur visuel	100.1	1	AV-100.1	SV-51R		oui / yes	
Avertisseur visuel	100.2	1	AV-100.2	WMT-24FR		oui / yes	
Avertisseur visuel	110	1	ASV-110	HDC-24M		oui / yes	
Déclencheur manuel	100.1	1	DM-100.1-1	270-SPOB		oui / yes	
Déclencheur manuel	100.2	1	DM-100.2-1	270-SPOB		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104	1	DC-104-1	CR-135		oui / yes	
Détecteur de chaleur	105	1	DC-105-1	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	109	1	DC-109-1	CR-135		oui / yes	
Détecteur de chaleur	114	1	DC-114-1	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	110	1	DC-110-1	CR-135		oui / yes	
Détecteur de fumée	100.1	1	DF-100.1-1	2098-9130		oui / yes	
Détecteur de fumée	100.2	1	DF-100.2-1	2098-9131		oui / yes	
Détecteur de fumée	100.3	1	DF-100.3-1	2098-9132		oui / yes	
Détecteur de fumée	100.4	1	DF-100.4-1	2098-9133		oui / yes	
Détecteur de fumée - Ventilation	114	1	DFV-114-1	Ventilation		oui / yes	
Communication	-	-	-	Contact N/O		oui / yes	
Communication	-	-	-	Contact N/O		oui / yes	
Arrêt de ventilation	114			Relai		oui / yes	
Élément de fin de ligne	-	-	-	-		oui / yes	
Disjoncteur	110	-	-	-		-	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FONDERIE ET BUREAUX ADMINISTRATIFS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	R104	Node 1	-	RQS4-CPU1		oui / yes	
Annonciateur	ESC1	Node 2	-	QS-4		oui / yes	
Avertisseur sonore	R108	0101016	AS-R108-0101016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	M105	0101016	AS-M105-0101016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	ESC1	0101016	AS-ESC1-0101016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	R121	0101015	AS-R121-0101015	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	S113	0101016	AS-S113-0101016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	S121	0101016	AS-S121-0101016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	S104	0101016	AS-S104-0101016	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur visuel	R120	0101014	AV-R120-0101014	200E		oui / yes	
Avertisseur visuel	R121.1	0103271	AV-R121.1-0103271	200E		oui / yes	
Avertisseur visuel	R121.2	0103271	AV-R121.2-0103271	200E		oui / yes	
Avertisseur visuel	R121.3	0103270	AV-R121.3-0103270	200E		oui / yes	
Déclencheur manuel	R121.1	03128	DM-R121.1-03128	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	R121.2	03127	DM-R121.2-03127	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	R121.3	03129	DM-R121.3-03129	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	R121.4	03130	DM-R121.4-03130	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	R121.5	03131	DM-R121.5-03131	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	ESC1R	03134	DM-ESC1R-03134	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	ESC2R	03135	DM-ESC2R-03135	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	ESC1M	03132	DM-ESC1M-03132	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	ESC2M	03133	DM-ESC2M-03133	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	R120	03126	DM-R120-03126	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	S113	03137	DM-S113-03137	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	S121	03136	DM-S121-03136	SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée	S100	03005	DF-S100-03005	SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	R126	03001	DF-R126-03001	SIGA-PHS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

FONDERIE ET BUREAUX ADMINISTRATIFS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée - Ventilation	R121	03003	DFV-R121-03003	SIGA-SD		oui / yes	
Détecteur de fumée	ESC2	03004	DF-ESC2-03004	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	ESC1	03002	DF-ESC1-03002	SIGA-PS		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S101.1	01002	SEI-S101.1-01002	Valve		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	S101.2	01002	SEI-S101.2-01002	Valve		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit	S101.3	01002	SED-S101.3-01002	WFS-5		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit	S104	01001	SED-S104-01001	WFS-5		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	S101.4	01002	SEPE-S101.4-01002	PS-120		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	S101.5	01002	SEPE-S101.5-01002	PS-120		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	ESC4	01002	SEI-ESC4-01002	P.I.V.		oui / yes	
Communication	-	010524	-	ZR8		oui / yes	
Arrêt de ventilation	S110	0102005	AR-S110-0102005	ZR8		oui / yes	
Arrêt de ventilation	R121	0102007	AR-R121-0102007	ZR8		oui / yes	
Élément de fin de ligne	R121	0101015	AR-R121-0101015	-		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

ENTREPÔT D'AFFÛTS DE CANONS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	110	-	-	Edwards - Quick Start		oui / yes	
Annonciateur	112	-	-	RQSC		oui / yes	
Avertisseur sonore	108	014	AS-108	885D		oui / yes	
Avertisseur sonore	107	014	AS-107	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	112	014	AS-112	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur visuel	108	014	AV-108	200E		oui / yes	
Avertisseur visuel	107	014	AV-107	200E		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	105	013	AVS-105	Klaxons/Strobe		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	103	013	AVS-103	Klaxons/Strobe		oui / yes	
Déclencheur manuel	103	005	DM-103-005	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	105	006	DM-105-006	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	107.1	001	DM-107.1-001	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	107.2	001	DM-107.2-001	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	108	001	DM-108-001	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	112	001	DM-112-001	270-SPOF		oui / yes	
Détecteur de chaleur	205.1	004	DC-205.1-004	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	205.2	004	DC-205.2-004	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	204.1	004	DC-204.1-004	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	204.2	004	DC-204.2-004	CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	203	001	DC-203-001	353-01		oui / yes	
Détecteur de chaleur	111	001	DC-111-001	CR-135R		oui / yes	
Détecteur de chaleur	108	001	DC-108-001	CDT-135R		oui / yes	
Détecteur de chaleur	107	001	DC-107-001	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	105.1	006	DC-105.1-006	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	105.2	006	DC-105.2-006	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	101	005	DC-101-005	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	103.1	005	DC-103.1-005	281C		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

ENTREPÔT D'AFFÛTS DE CANONS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	103.2	005	DC-103.2-005	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	102	005	DC-102-005	281C		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit	107.1	003	SED-107.1-003	VSR-F		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit	107.2	003	SED-107.2-003	PS10		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	107	007	SEI107-007	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'air	107.1	007	SEPA107.1-007	PS40-20		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'air	107.2	007	SEPA107.2-007	PS40-20		oui / yes	
Détecteur de fumée Ventil.	110	002	DFV-110-002	SD-2W		oui / yes	
Élément de fin de ligne	205	004	RFL-205-004	-		oui / yes	
Élément de fin de ligne	105	006	RFL-105-006	-		oui / yes	
Arrêt de ventilation	112	R4	-	ZR8 N/F		oui / yes	
Communication	112	R4	-	ZR8 N/O		oui / yes	
Communication	112	R4	-	ZR8 N/O		oui / yes	
Communication	112	R4	-	ZR8 N/O		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

REDOUTE DAUPHINE ET LOGIS DES OFFICIERS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	307A	-	-	EDW - Quick Start QS5		oui / yes	
Avertisseur visuel	401	01270	AS-401	WMT-24FR		oui / yes	
Avertisseur visuel	402	01270	AS-402	WMT24FR		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	404A	01270	AS-404A	EH-EL-WM-24FR		oui / yes	
Avertisseur visuel	405B	01270	AS-405B	WMT24FR		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	302B	01270	AS-302B	EH-EL-WM-24FR		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	305	01270	AS-305	EH-EL-WM-24FR		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	203	01270	AS-203	EH-EL-WM-24FR		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	102	01270	AS-102	EH-EL-WM-24FR		oui / yes	
Avertisseur sonore	107	01270	AS-107	G1R-P		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	C102	01270	AS-C102	EH-EL-WM-24FR		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	RC103	01270	AS-RC103	EH-EL-WM-24FR		oui / yes	
Déclencheur manuel	403B	01133	DM-403B-01133	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	404B	01134	DM-404B-01134	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	302B	01129	DM-302B-01129	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	303A	01130	DM-303A-01130	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	307A	01131	DM-307A-01131	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	306	01132	DM-306-01132	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	203	01128	DM-203-01128	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	204	01127	DM-204-01127	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	102	01126	DM-102-01126	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	C101	01136	DM-C101-01136	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	C102	01135	DM-C102-01135	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	RC100	01138	DM-RC100-01138	SIGC-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	RC103	01137	DM-RC103-01137	SIGC-270F		oui / yes	
Détecteur de chaleur	306	01018	DC-306-01018	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	305	01019	DC-305-01019	SIGA-HRS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

REDOUTE DAUPHINE ET LOGIS DES OFFICIERS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée	GR1.1	03002	DF-GR1.1-03002	6249C		oui / yes	
Détecteur de fumée	GR1.2	03002	DF-GR1.2-03002	6249C		oui / yes	
Détecteur de fumée	GR2.1	03001	DF-GR2.1-03001	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	GR2.2	03001	DF-GR2.2-03001	6249C		oui / yes	
Détecteur de fumée	GR2.3	03002	DF-GR2.3-03002	6249C		oui / yes	
Détecteur de fumée	401	01020	DF-401-01020	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	402	01021	DF-402-01021	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	403B	01022	DF-403B-01022	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	403C	01027	DF-403C-01027	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	404A	01028	DF-404A-01028	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	404B	01023	DF-404B-01023	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	405A	01024	DF-405A-01024	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	405B	01025	DF-405B-01025	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	406	01026	DF-406-01026	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	301	01011	DF-301-01011	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	302A	01012	DF-302A-01012	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	302B	01013	DF-302B-01013	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	303A	01014	DF-303A-01014	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	307A	01015	DF-307A-01015	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	307B	01017	DF-307B-01017	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	307C	01016	DF-307C-01016	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	201	01005	DF-201-01005	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	202	01006	DF-202-01006	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	203	01009	DF-203-01009	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	205B	01008	DF-205B-01008	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	207.1	01010	DF-207.1-01010	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	207.2	01007	DF-207.2-01007	SIGA-PS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

REDOUTE DAUPHINE ET LOGIS DES OFFICIERS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée	107	01004	DF-107-01004	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	101	01003	DF-101-01003	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	102	01002	DF-102-01002	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	103	01001	DF-103-01001	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	C101	01030	DF-C101-01030	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	C102	01029	DF-C102-01029	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	RC103	01031	DF-RC103-01031	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	GR100	03007	DF-GR100-03007	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	GR103	03007	DF-GR103-03007	6249C		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit	205B	03005	SED-205B-03005	PS10-2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	GR2.1	03009	SEI-GR2.1-03009	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	GR2.3	03009	SEI-GR2.3-03009	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	GR2.2	03010	SEI-GR2.2-03010	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	303B.1	03011	SEI-303B.1-03011	PTS-C		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	303B.2	03011	SEI-303B.2-03011	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	205B.1	01012	SEI-205B.1-01012	PTS-C		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	205B.2	01012	SEI-205B.2-01012	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	205B.3	01012	SEI-205B.3-01012	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	205B.4	01012	SEI-205B.4-01012	PTS-B		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	205B	03014	SEPE-205B-03014	PS40-2		oui / yes	
PIV	Extérieur	03013	PIV-03013	P.I.V.		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

REDOUTE DAUPHINE ET LOGIS DES OFFICIERS

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Surveillance électrique - Débit	SS	03003	SED-SS-03003	Pressure switch		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	SS	03015	SEPE-SS-03015	PS40-2A		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	SS	03015	SEPE-SS-03015	PS40-2A		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	SS	03016	SEI-SS-03016	Valve		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	SS	03016	SEI-SS-03016	OSYSU-2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	SS	03016	SEI-SS-03016	PTS-B		oui / yes	
Communication	-	R1	-	ZR8 Contact N/O		oui / yes	
Communication	-	R5	-	ZR8 Contact N/O		oui / yes	
Communication	-	R3	-	ZR8 Contact N/F		oui / yes	
Retenue porte	-	R1	-	ZR8 Contact N/F		oui / yes	
Communication	-	R7	-	ZR8 Contact N/O		oui / yes	
Communication	-	R6	-	ZR8 Contact N/O		oui / yes	
Élément de fin de ligne	GR1	03002	RFL-GR1-03002	-		oui / yes	
Élément de fin de ligne	GR2	03001	RFL-GR2-03001	-		oui / yes	
Disjoncteur	205B	-	-	-	-	-	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

MAISON L'ESTOC (Dépendance de la maison Maillou, Crêperie le petit château)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal		-	-	EDW-Fire Shield FS-302		oui / yes	
Avertisseur sonore	101	1	AS-101-1	74303		oui / yes	
Avertisseur sonore	112	1	AS-112-1	74303		oui / yes	
Avertisseur sonore	200	1	AS-200-1	74303		oui / yes	
Déclencheur manuel	101	1	DM-101-1	275-C311		oui / yes	
Déclencheur manuel	113	1	DM-113-1	275-C312		oui / yes	
Déclencheur manuel	112	1	DM-112-1	275-C313		oui / yes	
Déclencheur manuel	200	2	DM-200-2	275-C314		oui / yes	
Détecteur de chaleur	204	2	DC-204-2	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	203	2	DC-203-2	5601A		oui / yes	
Détecteur de chaleur	202	2	DC-202-2	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	201	2	DC-201-2			oui / yes	
Détecteur de chaleur	112	1	DC-112-1	5601A		oui / yes	
Détecteur de chaleur	110	1	DC-110-1	284B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	108	1	DC-108-1	TD135		oui / yes	
Détecteur de chaleur	107	1	DC-107-1	TD200		oui / yes	
Détecteur de chaleur	113	1	DC-113-1	275-C311		oui / yes	
Détecteur de chaleur	106	1	DC-106-1	5601A		oui / yes	
Détecteur de chaleur	105	1	DC-105-1	5601A		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104	1	DC-104-1	5601A		oui / yes	
Détecteur de chaleur	101	1	DC-101-1	TD135		oui / yes	
Détecteur de chaleur	102	1	DC-102-1	281B		oui / yes	
Détecteur de chaleur	100	1	DC-100-1	TD135		oui / yes	
Détecteur de fumée	200	2	DF-200-2	C2WBA		oui / yes	
Détecteur de fumée	205	2	DF-205-2	6249C	2016	oui / yes	
Communication phonique	-	-	-	-		oui / yes	
Élément de fin de ligne	200	2	-	-		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

MAISON MAILLOU

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	105	-	-	QS4		oui / yes	
Avertisseur sonore	EXT	03271	AS-EXT-03271	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	403	01015	AS-403-01015	885D		oui / yes	
Avertisseur sonore	308	01015	AS-308-01015	885D		oui / yes	
Avertisseur sonore	301	01015	AS-301-01015	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	209	01015	AS-209-01015	885D		oui / yes	
Avertisseur sonore	109A	01015	AS-109A-01015	885D		oui / yes	
Avertisseur sonore	001	01015	AS-001-01015	757-1A-T		oui / yes	
Déclencheur manuel	405	03126	DM-405-03126	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	407	03127	DM-407-03127	SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	311	01007	DM-311-01007	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	305B	01006	DM-305B-01006	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	211	01005	DM-211-01005	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	206A	01004	DM-206A-01004	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	111	01003	DM-111-01003	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	109A	01003	DM-109A-01003	270-SPOB		oui / yes	
Déclencheur manuel	105	01002	DM-105-01002	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	001	03128	DM-001-03128	SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de chaleur	408.1	03002	DC-408.1-03002	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	408.2	03001	DC-408.2-03001	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	407	03003	DC-407-03003	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	403	03005	DC-403-03005	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	401	03006	DC-401-03006	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	209A	01005	DC-209A-01005	5601P		oui / yes	
Détecteur de chaleur	111A	01003	DC-111A-01003	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	109C	01003	DC-109C-01003	281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	101	03009	DC-101-03009	SIGA-HRS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

MAISON MAILLOU

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	002	03008	DC-002-03008	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	006	03010	DC-006-03010	SIGA-HRS		oui / yes	
Détecteur de fumée	405	03004	DF-405-03004	SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	311	01007	DF-311-01007	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	310	01007	DF-310-01007	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	307	01006	DF-307-01006	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	305A	01006	DF-305A-01006	6269C		oui / yes	
Détecteur de fumée	303	01006	DF-303-01006	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	209A	01005	DF-209A-01005	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	211	01005	DF-211-01005	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	210	01005	DF-210-01005	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	201	01001	DF-201-01001	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	206B	01004	DF-206B-01004	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	206A	01004	DF-206A-01004	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	204	01004	DF-204-01004	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	111	01003	DF-111-01003	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	109A	01003	DF-109A-01003	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	107	01002	DF-107-01002	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	106	01002	DF-106-01002	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	105	01002	DF-105-01002	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	103	01002	DF-103-01002	C2W-BA		oui / yes	
Détecteur de fumée	001	03007	DF-001-03007	SIGA-PS		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit	001	01013	SED-001-01013	WFS-5		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit	001	01014	SED-001-01014	WFS-5		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

MAISON MAILLOU

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Surveillance électrique - Pression d'air	001	01008	SEPA-001-01008	PS-40		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'air	001	01009	SEPA-001-01009	PS-40		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	001	01010	SEPE-001-01010	PS-120		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'eau	001	01011	SEPE-001-01011	PS-120		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	001.1	01012	SEI-001.1-01012	PTS-C		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	001.2	01012	SEI-001.2-01012	PTS-C		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position	001.3	01012	SEI-001.3-01012	PTS-C		oui / yes	
Élément de fin de ligne	107	01002	RFL-107-01002	-		oui / yes	
Élément de fin de ligne	303	01006	RFL-303-01006	-		oui / yes	
Élément de fin de ligne	311	01007	RFL-311-01007	-		oui / yes	
Élément de fin de ligne	201	01001	RFL-201-01001	-		oui / yes	
Communication	-	PCAI	-	Relais N/O		oui / yes	
Communication	-	03001	-	Relais N/O		oui / yes	
Retenue de porte	-	03002	-	Relais N/O		oui / yes	
Communication	-	03003	-	Relais N/O		oui / yes	
Communication	-	03004	-	Relais N/O		oui / yes	
Communication	-	03005	-	Relais N/O		oui / yes	
Communication	-	03006	-	Relais N/O		oui / yes	
Communication	-	03007	-	Relais N/O		oui / yes	
Communication	-	03008	-	Relais N/O		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - ATELIERS (Bâtiment #96)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	110	-	-	FSP1001		oui / yes	
Avertisseur sonore	108	NAC 2	AS-108-2	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	104	NAC1	ASV-104-1	757-7A-T		oui / yes	
Déclencheur manuel	101	4	DM-101-4	270-SPOB		oui / yes	
Déclencheur manuel	104	3	DM-104-3	270-SPOB		oui / yes	
Déclencheur manuel	108	8	DM-108-8	270-SPOB		oui / yes	
Déclencheur manuel	109	9	DM-109-9	270-SPOB		oui / yes	
Déclencheur manuel	110	7	DM-110-7	270-SPOB		oui / yes	
Détecteur de chaleur	101	4	DC-101-4	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104.1	3	DC-104.1-3	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104.2	3	DC-104.2-3	281B-PL		oui / yes	
Autres (spécifier)	Dépouss	?		?		?	Détecteur de chaleur ou de fumé dans dépoussiéreur/ Smoke or heat detector in the dust collector to confirm
Détecteur de fumée	102	5	DF-102-5	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	105	2	DF-105-2	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	106	1	DF-106-1	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	107	6	DF-107-6	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	108	8	DF-108-8	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	109	9	DF-109-9	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	110	7	DF-110-7	EC30U-3		oui / yes	
Communication phonique			-			oui / yes	
Arrêt de ventilation		NAC 3	-	Relais		oui / yes	
Arrêt de ventilation		NAC 4	-	Relais		oui / yes	
Autres (spécifier)		10	-	?		oui / yes	
Disjoncteur	102	-	-	-	-	-	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - CENTRALE THERMIQUE (Bâtiment #86)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal		-	-	FSP-1001		oui / yes	
Avertisseur sonore	102	NAC 2	AS-102-2	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	104	NAC 2	AS-104-2	757-7A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	EXT	NAC1	ASV-EXT-1	757-7A-T		oui / yes	
Déclencheur manuel	102	2	DM-102-2	270-SPOB		oui / yes	
Déclencheur manuel	104	7	DM-104-7	270-SPOB		oui / yes	
Détecteur de chaleur	101.1	1	DC-101.1-1	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	101.2	1	DC-101.2-1	CR-135		oui / yes	
Détecteur de chaleur	102.1	2	DC-102.1-2	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	102.2	2	DC-102.2-2	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	103	3	DC-103-3	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	106	4	DC-106-4	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104	7	DC-104-7	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104	9	DC-104-9	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	108	6	DC-108-6	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	E	8	DC-E-8	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de chaleur	E	10	DC-E-10	281B-PL		oui / yes	
Détecteur de fumée	107	5	DF-107-5	EC30U-3		oui / yes	
Contact	-	NAC 4	-	-		oui / yes	
Contact	-	NAC 4	-	-		oui / yes	
Communication	-	N/A	-	-		oui / yes	
Communication	-	N/A	-	-		oui / yes	
Disjoncteur	106	-	-	-		-	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL RÉSIDENCE DU MÉDECIN (Bâtiment #77)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	102	-	-	XLS-200		oui / yes	
Avertisseur sonore	301	131	AS-301-131	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	201	131	AS-201-131	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	102	131	AS-102-131	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	103	131	ASV-103-131	SIGA-CC1		oui / yes	
Déclencheur manuel	301	130	DM-301-130	SIGA-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	201	128	DM-201-128	SIGA-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	102	127	DM-102-127	SIGA-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	106	129	DM-106-129	SIGA-270F		oui / yes	
Déclencheur manuel	007	126	DM-007-126	SIGA-270F		oui / yes	
Détecteur de chaleur	005	006	DC-005-006	XLS-HRS		oui / yes	
Détecteur de fumée	301	004	DF-301-004	XLS-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	201	003	DF-201-003	XLS-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	102	002	DF-102-002	XLS-HRS		oui / yes	
Détecteur de fumée	ESC1	005	DF-ESC1-005	XLS-HRS		oui / yes	
Détecteur de fumée	006	001	DF-006-001	XLS-HRS		oui / yes	
Disjoncteur	005	-	-	-	-	-	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - RÉSIDENCE DU MÉDECIN (Bâtiment #67)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	103	-	-	FSP502		oui / yes	
Avertisseur sonore	307	1	AS-307-1	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	208	1	AS-208-1	757-1A-T		oui / yes	
Avertisseur sonore	107	1	AS-107-1	757-1A-T		oui / yes	
Déclencheur manuel	307	5	DM-307-5	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	208	4	DM-208-4	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	107	3	DM-107-3	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	103	3	DM-103-3	270-SPOF		oui / yes	
Déclencheur manuel	001	1	DM-001-1	270-SPOF		oui / yes	
Détecteur de fumée	307	5	DF-307-5	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	208	4	DF-208-4	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	107	3	DF-107-3	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	ESC1	2	DF-ESC1-2	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	001	1	DF-001-1	EC30U-3		oui / yes	
Détecteur de fumée	003	1	DF-003-1	EC30U-3		oui / yes	
Élément de fin de ligne	003	1	RFL-003-1	RFL		oui / yes	
Élément de fin de ligne	ESC1	2	RFL-ESC1-2	RFL		oui / yes	
Élément de fin de ligne	107	3	RFL-107-3	RFL		oui / yes	
Élément de fin de ligne	208	4	RFL-208-4	RFL		oui / yes	
Élément de fin de ligne	307	5	RFL-307-5	RFL		oui / yes	
Élément de fin de ligne	307	1	RFL-307-1	RFL		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hôtel de 1ere classe (Bâtiment #14)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal		-	-	Quickstart		oui / yes	
Détecteur de fumée	ESC2	02 005		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	303	02 003		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	304	02 002		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	ESC1	02 004		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	302	02 003		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	301	02 001		C2M-PD		oui / yes	
Déclencheur manuel	204	02 001				oui / yes	
Détecteur de fumée	204	02 001		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	201	02 003		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	210	02 002		C2M-PD		oui / yes	
Déclencheur manuel	210	02 002				oui / yes	
Déclencheur manuel	104	02 001				oui / yes	
Détecteur de fumée	104	02 001		C2M-PD		oui / yes	
Déclencheur manuel	104	02 003				oui / yes	
Déclencheur manuel	111	02 003				oui / yes	
Détecteur de fumée	101	02 003		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	107	02 003		C2M-PD		oui / yes	
Déclencheur manuel	102	02 003				oui / yes	
Détecteur de fumée	111	02 002		C2M-PD		oui / yes	
Déclencheur manuel	111	02 002				oui / yes	
Détecteur de fumée	VS-E	02 002		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	VS-0	02 001		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	001	02 003		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	VS-N	02 003		C2M-PD		oui / yes	
Détecteur de fumée	001	02 006		C2M-PD		oui / yes	
Avertisseur sonore	302	-				oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hôtel de 1ere classe (Bâtiment #14)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Avertisseur sonore	303	-				oui / yes	
Avertisseur sonore	204	-				oui / yes	
Avertisseur sonore	201	-				oui / yes	
Avertisseur sonore	210	-				oui / yes	
Avertisseur sonore	104	-				oui / yes	
Avertisseur sonore	101	-				oui / yes	
Avertisseur sonore	111	-				oui / yes	
Avertisseur sonore	001	-				oui / yes	
Avertisseur visuel	EXT	-				oui / yes	
Interrupteur électrique - Interrupteur	001	01 127				oui / yes	
Interrupteur électrique - Interrupteur	001	01 126				oui / yes	
Interrupteur électrique - Interrupteur	001	01 128				oui / yes	
Interrupteur électrique - Interrupteur	001	01 129				oui / yes	
Interrupteur électrique - Interrupteur	001	01 137				oui / yes	
Pression électrique - Pression	001	01 136				oui / yes	
Pression électrique - Pression	001	01 136				oui / yes	
Détecteur de surveillance électrique - Détecteur	001	01 139				oui / yes	
Interrupteur électrique - Interrupteur	001	01 132				oui / yes	
Pression électrique - Pression	001	01 135				oui / yes	
Pression électrique - Pression	001	01 135				oui / yes	
Détecteur de surveillance électrique - Détecteur	001	01 134				oui / yes	
Interrupteur électrique - Interrupteur	001	01 131				oui / yes	
Pression électrique - Pression	001	01 130				oui / yes	
Pression électrique - Pression	001	01 130				oui / yes	
Détecteur de surveillance électrique - Détecteur	001	01 133				oui / yes	
Surveillance		01 01 144		Contact		oui / yes	
Surveillance		01 01 143		Contact		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hôtel de 1ere classe (Bâtiment #14)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Surveillance électrique - Détecteur	001	01 01 143/144		SIGA-CT2		oui / yes	

* Information prise dans le manuel d'inspection fournit par Tetra tech suite aux travaux et et dans le rapport d'inspection 2018 de Chubb, certaines information comme les numéros de locaux reste à valider

* Information from TetraTech's manual and Chubb's inspections following 2018 Update. Some information, such as local # still needs to be confirmed

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Chapelle Catholique (Bâtiment #48)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal				EST-3X / 3-SSDC1		oui / yes	
Avertisseur sonore et visuel	clocher	01 02 0001		PS/NAC ou 3-CPU		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit		01 03 0133		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance		01 03 0128		SIGA-CT1		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position		01 03 0126		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position		01 03 0127		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance		01 03 0129		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance		01 03 0130		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'air		01 03 0131		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression d'air		01 03 0132		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position		01 03 0134		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position		01 03 0135		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position		01 03 0136		SIGA-CT2		oui / yes	

* Information prise dans le manuel d'inspection fournit par Tetra tech suite aux travaux et et dans le rapport d'inspection 2018 de Chubb, certaines information comme les numéros de locaux reste à valider

* Information from TetraTech's manual and Chubb's inspections following 2018 Update. Some information, such as local # still needs to be confirmed

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hotel de troisieme classe (Bâtiment #19)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	004	01		EST-3X		oui / yes	
Annonciateur	101	02		3CPU10ANN		oui / yes	
Isolateur	004	01 03 0001		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	003	01 03 0002		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	226	01 03 0003		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	302	01 03 0004		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	ESCE	01 03 0251		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	ESCO	01 03 0252		SIGA-IM		oui / yes	
Déclencheur manuel	003	01 03 0126		SIGA-270F		oui / yes	
Détecteur de fumée	003	01 03 0007		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	004	01 03 0008		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	004	01 03 0079		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	002	01 03 0081		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	004	01 03 0080		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	002	01 03 0005		SIGA-PS		oui / yes	
Dispositif électrique - Interrupteur	004	01 03 0143/144		SIGA-CT2		oui / yes	
Déclencheur manuel	001	01 03 0143		270-SPOF		oui / yes	
Détecteur de chaleur	001	01 03 0143		CR135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	001	01 03 0143		CR135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	001	01 03 0143		CR135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	001	01 03 0143		CR135MP		oui / yes	
Élément de fin de ligne	001	01 03 0143		RFL 47k0		oui / yes	
Déclencheur manuel	001	01 03 0144		270-SPOF		oui / yes	
Détecteur de chaleur	001	01 03 0144		281C		oui / yes	
Détecteur de chaleur	001	01 03 0144		281C		oui / yes	
Élément de fin de ligne	001	01 03 0144		RFL 47k0		oui / yes	
Déclencheur manuel	101	01 03 0148		SIGC-270B		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement

ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hotel de troisieme classe (Bâtiment #19)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée	104	01 03 0006		SIGA-PS		oui / yes	
Déclencheur manuel	103	01 03 0129		SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de chaleur	103	01 03 0023		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104	01 03 0027		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104	01 03 0020		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	104	01 03 0009		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de fumée	105	01 03 0011		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	106	01 03 0010		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	107	01 03 0012		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	107	01 03 0013		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	109	01 03 0014		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	109	01 03 0015		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	111	01 03 0045		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	110	01 03 0044		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	111	01 03 0046		SIGA-PS		oui / yes	
Déclencheur manuel	111	01 03 0149		SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée	111	01 03 0047		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	111	01 03 0048		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	114	01 03 0075		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	114	01 03 0049		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	113	01 03 0053		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	115	01 03 0050		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	114	01 03 0082		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	116	01 03 0146		SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	230	01 03 0145		SIGC-270F		oui / yes	
Détecteur de fumée	228	01 03 0068		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	231	01 03 0066		SIGA-PS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hotel de troisieme classe (Bâtiment #19)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Avertisseur sonore	231	01 03 0066		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	229	01 03 0070		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	229	01 03 0070		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0064		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	228	01 03 0069		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	228	01 03 0069		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0054		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	227	01 03 0052		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de fumée	225	01 03 0056		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	225	01 03 0055		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	225	01 03 0055		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	225	01 03 0058		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	224	01 03 0071		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	224	01 03 0071		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0057		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	223	01 03 0059		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	223	01 03 0060		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	223	01 03 0060		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	222	01 03 0072		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	222	01 03 0072		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	221	01 03 0061		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	221	01 03 0061		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0074		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	220	01 03 0065		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	220	01 03 0065		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	219	01 03 0062		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	219	01 03 0063		SIGA-PS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hotel de troisieme classe (Bâtiment #19)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	217	01 03 0067		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de fumée	216	01 03 0073		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	216	01 03 0073		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de chaleur	215	01 03 0077		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0041		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	214	01 03 0042		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	212	01 03 0026		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	212	01 03 0026		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	213	01 03 0039		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	213	01 03 0039		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	213	01 03 0040		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	213	01 03 0036		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	213	01 03 0076		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0038		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	210	01 03 0025		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	210	01 03 0025		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0033		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	211	01 03 0034		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	211	01 03 0034		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	211	01 03 0051		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	211	01 03 0032		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	211	01 03 0035		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	211	01 03 0037		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	209	01 03 0030		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	209	01 03 0031		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	209	01 03 0043		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	209	01 03 0029		SIGA-PS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hotel de troisieme classe (Bâtiment #19)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Avertisseur sonore	209	01 03 0029		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	208	01 03 0024		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	208	01 03 0024		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	226	01 03 0016		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de chaleur	207	01 03 0078		SIGA-HFS		oui / yes	
Détecteur de fumée	206	01 03 0028		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	206	01 03 0028		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	202	01 03 0018		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	205	01 03 0017		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	205	01 03 0017		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	204	01 03 0022		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	204	01 03 0022		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	203	01 03 0019		SIGA-PS		oui / yes	
Avertisseur sonore	203	01 03 0019		SIGA-AB4GT		oui / yes	
Détecteur de fumée	202	01 03 0021		SIGA-PS		oui / yes	
Déclencheur manuel	201	01 03 0147		SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée	101	01 03 0257		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	101	01 03 0259		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	201	01 03 0258		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	116	01 03 0254		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	230	01 03 0255		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	116	01 03 0256		SIGA-PS		oui / yes	
Surveillance	302	01 03 0150		SIGA-CT1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	302	01 03 0150		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	302	01 03 0150		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	302	01 03 0150		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	302	01 03 0150		CR200MP		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hotel de troisieme classe (Bâtiment #19)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	302	01 03 0150		CR200MP		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0127/0130		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur	004	01 03 0127		PS10-2		oui / yes	
Surveillance électrique - T° de la sonde	004	01 03 0130		TA-1		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0128/0132		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	004	01 03 0128		BFV-300 4"		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	004	01 03 0132		FIREISER HPG C 4"		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0131/0133		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression	004	01 03 0131		PS40-2		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression	004	01 03 0133		PS40-2		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0138/0139		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0138		CONTACT		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0139		CONTACT		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0134/0135		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur	004	01 03 0134		VSR		oui / yes	
Surveillance électrique - T° de la sonde	004	01 03 0135		TA-1		oui / yes	
Surveillance	004	01 03 0136/0137		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	004	01 03 0136		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	004	01 03 0137		SIGA-CT2		oui / yes	
Avertisseur sonore	004	01 03 0378		SIGA-REL		oui / yes	
Autres (spécifier)	004	01 02 0003		NAC 03		oui / yes	
Autres (spécifier)	004	01 03 0140		SIGA-CC1		oui / yes	
Avertisseur sonore	004	01 03 0140		G1R-HD(jumpercoupe)		oui / yes	
Avertisseur sonore	004	01 03 0140		757-1AT(jumperenleve)		oui / yes	
Avertisseur sonore	107	01 03 0140		757-1AT01(jumper enlever)		oui / yes	
Avertisseur sonore	111	01 03 0140		757-1AT(jumper enlever)		oui / yes	
Avertisseur sonore	226	01 03 0140		757-1AT(jumper enlever)		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Hotel de troisieme classe (Bâtiment #19)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Avertisseur sonore	226	01 03 0140		757-1AT(jumper enlever)		oui / yes	
Avertisseur sonore	226	01 02 0001		NAC 01		oui / yes	
Avertisseur sonore	203	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	204	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	206	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	209	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	208	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	211	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	210	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	213	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	212	01 02 0001		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	226	01 02 0002		NAC 02		oui / yes	
Avertisseur sonore	216	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	221	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	220	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	223	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	222	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	225	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	229	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	230	01 02 0002		683-1C		oui / yes	
Avertisseur sonore	004	01 05 0005		MB10-24		oui / yes	
Avertisseur visuel	004	01 05 0006		NAC 06		oui / yes	
Relais	004	01 03 0151		SIGA-CR		oui / yes	

* Information prise dans le manuel d'inspection fournit par Tetra tech suite aux travaux et et dans le rapport d'inspection 2018 de Chubb, certaines information comme les numéros de locaux reste à valider

* Information from TetraTech's manual and Chubb's inspections following 2018 Update. Some information, such as local # still needs to be confirmed

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Lazaret (Bâtiment #100)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	S-01	1		EST-3X		oui / yes	
Surveillance électrique - Dé	VS Est	01 03 0133		SIGA-CT1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS			CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS			CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS			CR-135MP		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS			RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance électrique - Dé	VS Ouest	01 03 0134		SIGA-CT1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS			CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS			CR-135MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS			CR-135MP		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS			RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de fumée	S-01	01 03 0004		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	R-01	01 03 0148		SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-01	01 03 0005		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-01	01 03 0006		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	R-02	01 03 0143		SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-02	01 03 0012		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-02	01 03 0007		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	R-03	01 03 0139		SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-03	01 03 0008		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-03	01 03 0009		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	R-03	01 03 0140		SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-04	01 03 0010		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	R-04	01 03 0011		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	R-04	01 03 0138		SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	R-03	01 03 0144		SIGC-270B		oui / yes	
Déclencheur manuel	R-03	01 03 0145		SIGC-270B		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Lazaret (Bâtiment #100)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Surveillance électrique - Détecteur de chaleur	ET 0	01 03 0147		SIGA-CT1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	ET 0			CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	ET 0			CR200MP		oui / yes	
Élément de fin de ligne	ET 0			RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur de chaleur	ET CO	01 03 0146		SIGA-CT1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	ET CO			CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	ET CO			CR200MP		oui / yes	
Élément de fin de ligne	ET CO			RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur de chaleur	ET CE	01 03 0149		SIGA-CT1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	ET CE			CR200MP		oui / yes	
Élément de fin de ligne	ET CE			RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur de chaleur	ET E	01 03 0137		SIGA-CT1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	ET E			CR200MP		oui / yes	
Élément de fin de ligne	ET E			RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression	S-01	01 03 0126		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur de chaleur	S-01	01 03 0127		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	S-01	01 03 0128		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	S-01	01 03 0129		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	S-01	01 03 0130		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur	S-01	01 03 0131		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur de chaleur	S-01	01 03 0132		SIGA-CT1		oui / yes	
Surveillance	S-01	01 03 0135		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance	S-01	01 03 0136		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - T° de la sonde	S-01	01 03 0141		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Pression	S-01	01 03 0142		SIGA-CT2		oui / yes	
Autres (spécifier)	S-01	01 02 0001		NAC 01		oui / yes	
Avertisseur sonore	S-01			KLAXON		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Lazaret (Bâtiment #100)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Avertisseur sonore	S-01			KLAXON		oui / yes	
Autres (spécifier)	S-01	01 02 0002		NAC 02		oui / yes	
Autres (spécifier)	S-01	01 02 0003		MB10-24		oui / yes	
Isolateur	S-01	01 03 0001		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	S-01	01 03 0002		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	S-01	01 03 0003		SIGA-IM		oui / yes	

* Information prise dans le manuel d'inspection fournit par Tetra tech suite aux travaux et et dans le rapport d'inspection 2018 de Chubb, certaines information comme les numéros de locaux reste à valider

* Information from TetraTech's manual and Chubb's inspections following 2018 Update. Some information, such as local # still needs to be confirmed

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal	29-110	1		EST-3X		oui / yes	
Annonciateur	29-110	3		3-ANNCPU		oui / yes	
Annonciateur	32-100A	2		3-ANNCPU		oui / yes	
Isolateur	29-110	01 03 0001		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	29-110	01 03 0002		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	29-110	01 03 0003		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	29-110	01 03 0251		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	29-110	01 03 0252		SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur	29-110	01 03 0253		SIGA-IM		oui / yes	
Surveillance	29-110	1 030419/0420		SIGA-MCT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 419		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 419		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 420		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 420		RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance	29-110	1 030421/0422		SIGA-CT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0421		CABLE CHAUFFANT		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0421		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0422		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0422		RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance	29-110	1 030423/0424		SIGA-MCT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0423		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0423		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0424		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0424		RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance	29-110	1 030425/0426		SIGA-MCT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0425		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0425		RFL 47kΩ		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0426		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0426		RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance	29-110	1 030427/0428		SIGA-MCT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0427		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0427		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0428		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0428		RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance	29-110	1 030430/0429		SIGA-MCT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0430		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0430		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0429		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0429		RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance	29-110	1 030435/0436		SIGA-MCT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0435		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0435		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de chaleur	VS	01 03 0436		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	VS	01 03 0436		RFL 47kΩ		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-110	01 03 0400		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-110	01 03 0399		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-110	01 03 0279		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-110	01 03 0286		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-110A	01 03 0287		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-107	01 03 0398		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-107	01 03 0397		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-105	01 03 0272		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-107A	01 03 0255		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-108	01 03 0261		SIGA-IPHS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée	29-108	01 03 0285		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-108	01 03 0280		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-108	01 03 0289		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-111	01 03 0288		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-112	01 03 0256		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-115	01 03 0281		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-114	01 03 0273		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-113	01 03 0258		SIGA-IPHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-104	01 03 0394		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-104	01 03 0393		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-104	01 03 0268		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-104	01 03 0260		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-116	01 03 0264		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-116	01 03 0254		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-116	01 03 0276		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-116	01 03 0267		SIGA-IPHS		oui / yes	
Surveillance	29-116	1 030401/0402		SIGA-CT2		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-117	01 03 0401		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	29-117	01 03 0401		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-117	01 03 0402		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	29-117	01 03 0402		RFL 47kΩ		oui / yes	
Surveillance	29-116	1 030401/0402		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur	29-117	01 03 0403		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur	29-117	01 03 0403		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur	29-117	01 03 0404		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Détecteur	29-117	01 03 0404		SIGA-CT2		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-117	01 03 0406		SIGC-270B		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée	29-102	01 03 0259		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-102	01 03 0262		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-102	01 03 0270		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-106	01 03 0278		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-102	01 03 0271		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-102	01 03 0275		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-102	01 03 0277		SIGA-IPHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-102	01 03 0405		SIGC-270F		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-101	01 03 0263		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-101	01 03 0265		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-101	01 03 0266		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-101	01 03 0282		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-101	01 03 0269		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-101	01 03 0274		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-101	01 03 0257		SIGA-PS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-101	01 03 0396		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-101	01 03 0395		CLE		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-101	01 03 0392		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-101	01 03 0391		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-232	01 03 0038		SIGA-IPHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-231	01 03 0140		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-231	01 03 0141		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-231	01 03 0037		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-225	01 03 0067		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-226	01 03 0034		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-	01 03 0072		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-	01 03 0035		SIGA-IPHS		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ

où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Déclencheur manuel	29-222	01 03 0148		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-222	01 03 0149		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-222	01 03 0062		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-222	01 03 0063		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-222	01 03 0064		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-223	01 03 0065		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-224	01 03 0066		SIGA-IPHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-222	01 03 0146		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-222	01 03 0147		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-222	01 03 0018		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-221	01 03 0015		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-	01 03 0075		SIGA-PS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-220	01 03 0008		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-219	01 03 0039		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-219	01 03 0061		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-217	01 03 0040		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-217	01 03 0020		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-217	01 03 0043		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-216	01 03 0041		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-216	01 03 0042		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-213	01 03 0044		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-213	01 03 0058		SIGA-IPHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-213	01 03 0142		SIGC-270PB		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-213	01 03 0143		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-202	01 03 0046		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-203	01 03 0048		SIGA-IPHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	29-203	01 03 0144		SIGC-270PB		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Autres (spécifier)	29-203	01 03 0145		CLE		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-204	01 03 0049		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-205	01 03 0050		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-206	01 03 0051		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-207	01 03 0052		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-208	01 03 0053		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-209	01 03 0054		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-210	01 03 0055		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-211	01 03 0056		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-212	01 03 0057		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-218	01 03 0060		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-218	01 03 0059		SIGA-IPHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-ESC1	01 05 0001		C2M-PD1		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-ESC2	01 05 0002		C2M-PD1		oui / yes	
Détecteur de fumée	29-ESC3	01 05 0004		C2M-PD1		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0003		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0003		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0003		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0003		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 06 0005		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 06 0005		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 06 0005		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 06 0005		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0008		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0008		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0008		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0008		CR200MP		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0007		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0007		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0007		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de chaleur	29-ET	01 05 0007		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-VS	01 06 0006		PROTECTO WIRE		oui / yes	
Élément de fin de ligne	32-VS	01 06 0006		RFL 47kΩ		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-100A	01 03 0010		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-100A	01 03 0012		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-100A	01 03 0016		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-100A	01 03 0005		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-100A	01 03 0007		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-100A	01 03 0014		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	32-100A	01 03 0150		SIGC-270PB		oui / yes	
Déclencheur manuel	32-100A	01 03 0151		SIGC-270PB		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-200A	01 03 0004		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-200A	01 03 0009		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-200A	01 03 0019		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-200A	01 03 0013		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-200A	01 03 0017		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-200A	01 03 0011		SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-201A	01 03 0006		SIGA-PHS		oui / yes	
Déclencheur manuel	32-200A	01 03 0152		SIGC-270PB		oui / yes	
Déclencheur manuel	32-200A	01 03 0153		SIGC-270PB		oui / yes	
Déclencheur manuel	32-200A	01 03 0154		SIGC-270PB		oui / yes	
Déclencheur manuel	32-200A	01 03 0155		SIGC-270PB		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-ESC101	01 06 0007		C2M-PD1		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-ET	01 06 0008		CR200MP		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Détecteur de fumée	32-ET	01 06 0008		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-ET	01 06 0008		CR200MP		oui / yes	
Détecteur de fumée	32-ET	01 06 0008		CR200MP		oui / yes	
Surveillance	29-110	01 03 0376		SIGA-CT1		oui / yes	
Surveillance	29-110	01 03 0379		SIGA-CT1		oui / yes	
Surveillance	29-110	01 03 0380		SIGA-MCT2		oui / yes	
ce électrique - T° de la so	29-110	01 03 0377		SIGA-CT1		oui / yes	
ce électrique - T° de la so	29-110	01 03 0378		SIGA-CT1		oui / yes	
ce électrique - T° de la so	29-110	01 03 0381		SIGA-MCT2		oui / yes	
illance électrique - Pressio	29-110	01 03 0409		SIGA-CT2		oui / yes	
illance électrique - Pressio	29-110	01 03 0410		SIGA-CT2		oui / yes	
e électrique - Interrupteur	29-110	01 03 0411		SIGA-CT2		oui / yes	
e électrique - Interrupteur	29-110	01 03 0412		SIGA-CT2		oui / yes	
urveillance électrique - Dét	29-110	01 03 0413		SIGA-CT2		oui / yes	
urveillance électrique - Dét	29-110	01 03 0414		SIGA-CT2		oui / yes	
illance électrique - Pressio	29-110	01 03 0415		SIGA-CT2		oui / yes	
illance électrique - Pressio	29-110	01 03 0416		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance	29-110	01 03 0417		SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance	29-110	01 03 0418		SIGA-CT2		oui / yes	
e électrique - Interrupteur	29-110	01 03 0431		SIGA-CT2		oui / yes	
e électrique - Interrupteur	29-110	01 03 0432		SIGA-CT2		oui / yes	
e électrique - Interrupteur	29-110	01 03 0433		SIGA-CT1		oui / yes	
urveillance électrique - Dét	29-110	01 03 0434		SIGA-CT1		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-110	01 02 0001		NAC 01		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-101			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-VS			MB6-42		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-102			439D-10AW C		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Avertisseur sonore	29-109			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-112			MB10-24		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-VS			MB6-24		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-110			MB6-24		oui / yes	
Autres (spécifier)	29-110	01 02 0002		NAC 02		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-204			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-217			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur sonore	29-231			439D-10AW C		oui / yes	
Autres (spécifier)	32-	01 02 0003		NAC 03		oui / yes	
Avertisseur sonore	32-VS			MB10-24		oui / yes	
Avertisseur sonore	32-100A			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur sonore	32-200A			439D-10AW C		oui / yes	
Avertisseur visuel	32-EXT	01 05 0005		NAC 05		oui / yes	
Autres (spécifier)	32-	01 05 0006		MB10-25		oui / yes	
Avertisseur sonore	32-EXT			MB10-24		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0382		SIGA-CR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0383		SIGA-CR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0384		SIGA-CR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0385		SIGA-CR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0386		SIGA-CR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0387		SIGA-CR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0388		SIGA-CR		oui / yes	
Arrêt de ventilation	29-110	01 03 0389		SIGA-CRR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0390		SIGA-CR		oui / yes	
Relais	29-110	01 03 0407		SIGA-CRR		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Edifice de desinfection edifice de plomberie et de charpenterie (Bâtiment #29-32)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Relais	29-110	01 03 0408		SIGA-CR		oui / yes	

* Information prise dans le manuel d'inspection fournit par Tetra tech suite aux travaux et et dans le rapport d'inspection 2018 de Chubb, certaines information comme les numéros de locaux reste à valider

* Information from TetraTech's manual and Chubb's inspections following 2018 Update. Some information, such as local # still needs to be confirmed

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
 où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Usine de traitement d'eau (Bâtiment #402)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
Panneau principal				EST-3X		oui / yes	
Déclencheur manuel				SIGC-270B		oui / yes	
Détecteur de fumée				SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée				SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée				SIGA-PHS		oui / yes	
Détecteur de fumée				SIGA-PHS		oui / yes	
Avertisseur sonore				G1R-HDVM		oui / yes	
Avertisseur sonore				G1R-HDVM		oui / yes	
Avertisseur sonore				G1R-HDVM		oui / yes	
Avertisseur sonore				G1R-HDVM		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT1		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT1		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Débit				SIGA-CT2		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	
Surveillance électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
 où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement



ÉQUIPEMENTS DES SYSTÈMES D'ALARME INCENDIE / FIRE ALARM SYSTEM EQUIPMENTS

APPENDICE V

APPENDIX V

GRIL - Usine de traitement d'eau (Bâtiment #402)

Type d'équipement Equipment type	Emplacement / Location		Identification	Marque - Modèle Brand - Model	Année d'installation Installation year	Accessibilité Accessibility	Note
	Local	Zone					
e électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	
e électrique - Interrupteur de position				702		oui / yes	
e électrique - Interrupteur de position				VALVE		oui / yes	
e électrique - Interrupteur de position				VALVE		oui / yes	
e électrique - Interrupteur de position				VALVE		oui / yes	
e électrique - Interrupteur de position				VALVE		oui / yes	
e électrique - Interrupteur de position				VALVE		oui / yes	
				SIGA-CR		oui / yes	
				SIGA-CR		oui / yes	
				SIGA-CR		oui / yes	
				SIGA-CR		oui / yes	
Isolateur				SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur				SIGA-IM		oui / yes	
Isolateur				SIGA-IM		oui / yes	
Élément de fin de ligne				RFL 15K		oui / yes	

* Information prise dans le manuel d'inspection fournit par Tetra tech suite aux travaux et et dans le rapport d'inspection 2018 de Chubb, certaines information comme les numéros de locaux reste à valider

* Information from TetraTech's manual and Chubb's inspections following 2018 Update. Some information, such as local # still needs to be confirmed

* Le numéro d'équipement doit être construit comme suit : XX-YYY-ZZZZ
où XX représente le type d'équipement, YYY représente le local, ZZZZ représente la zone / Ajouter .1, .2, ... au numéro de local si même numéro d'équipement